

Адрес: г. Санкт-Петербург, Салова 61 / СЦО
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: За Некая котельная

Отчет с теплоснабжением по приборам УТЭ за май 2020
 Договор: 9150.038.1
 Строй. адрес: Салова 61
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подкомпании: Двухтрубная

Техосон

Узел учета СЦО
 Код УТЭ
 Расчетная дата: совместно с УТЭ:
 График: 150/70

Установленные приборы:

Выключатель: ВК1-7 № 204817
 Подсчетчик (П1): расходомер: ПРЭМ 32
 Обороты тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр.цирк. ГВС(М4): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр.подпитки(У5): расходомер: ПРЭМ 32
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(T1-T2)*K1*(T4-T5) лето: Q=M1*(T1-T2)*K2*(T4-T5)
 Договорные нагрузки: Гкал/час: Qот=0,39793 Qлет=0
 Договорные расходы (ср.ср.): Гкал/час: Qот=119,28 Qлет=0
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020: Qот=0 Qлет=0

Режим (схема):
 Гр/лх = 30
 Гр/лх = 0,2
 Гр/лх = 30
 Гр/лх = 0,2
 Гр/лх = 30
 Гр/лх = 0,2

Приборы УТЭ поверены до
 Термометр: КТСН-Н
 Термометр: КТСН-Н
 Термометр:
 Термометр:
 Термометр:

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Тех. гр. С = 0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общее теплоснабжение								
			М1	М2	дм,	Т1	Т2	дт,	Р1	Р2	Qотоп	М3	М4	дм,	У3	У4	дм/в	Улоп		Т3	Т4	Qвс.общ.	Qвс.гвс	Qвс.гвс	Q.общ.		
23.05.20	24.00	-	226,14	222,43	3,71	64,05	48,10	15,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,79
24.05.20	24.00	-	226,83	223,10	3,73	64,30	48,68	15,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,73
25.05.20	24.00	-	141,72	139,44	2,28	64,25	49,14	15,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,26
26.05.20	24.00	-	0,00	0,00	0,00	27,69	23,12	4,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Среднее	24,00	-	148,67	146,24	2,43	55,07	42,26	12,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,44
Итого	96,00	-	594,69	594,97	9,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(Г)	М2(Г)	М3(Г)	М4(Г)	У3(кВ3)	У4(кВ3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
	23.05.20 02:00	12244,39	120927,68	-	-	-	-	2832,24	-	-
	27.05.20 04:00	123017,25	121484,14	-	-	-	-	2844,70	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, расчитанное по среднему:
 Объем теплотехнической, расчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

0 °С = 0,00 Гкал:
 9,77 Ккал:
 КВт.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



Печать энергосбыта
 Филиал «Энергосбыт»
 АО «Энергосбыт»
 Отчетное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20__ г.