

Адрес: г. Санкт-Петербург, Садовая 71 / СЛЮ  
 Договор: Договор  
 Строит. Адрес: Садовая 71  
 Телефон: Телефон:  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садовая 71 / СЛЮ  
 Договор: Договор  
 Строит. Адрес: Садовая 71  
 Телефон: Телефон:  
 Расчетный счет: Совместно с УЭТЭ  
 Код УЭТЭ: Код УЭТЭ:  
 График: 150/70  
 Угол учета: СЛЮ  
 График: 150/70

Установленные приборы:  
 Часовые и суток, архивы в файлах:  
 Счетчик: СЛЮ941-24960-С(0-520)Х1  
 Вычислитель: СЛТ-941 № 24960  
 Режим (схема):  
 Подающ. тр.(M1): расходомер: PRMч: 3.32  
 Обращ. тр.(M2): расходомер: PRMч: 3.32  
 Тр.д. ПБС(M3): расходомер: Гмн=  
 Тр.шхр. ПБС(M4): расходомер: Гмн=  
 Тр.подпитки(M5): расходомер: Гмн=  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-t2)/K2\*(t1-t2)+K1\*(t1-t2)/K2  
 лето: Q=M1\*(t1-t2)/K2\*(t1-t2)+K1\*(t1-t2)/K2  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-t2)/K2\*(t1-t2)+K1\*(t1-t2)/K2  
 лето: Q=M1\*(t1-t2)/K2\*(t1-t2)+K1\*(t1-t2)/K2


Договорные нагрузки: Гкал/час: Qдт=0,396 Qвент= Qвент=0  
 Договорные нагрузки (др.час): Гкал/час: Qдт=118,8 Qвент=0 Qвент=0  
 Договорные расходы (др.сут.): Г/сут: Qдт=118,8 Qвент=0 Qвент=0  
 Договорные расходы (др.сут.): Г/сут: Qдт=118,8 Qвент=0 Qвент=0

Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)													
Дата	Тп	НС	M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	Qотоп	M3	M4	dm	V3	V4	dvac	Uvoln	T3	T4	Qвс.общ	Qвс.изл	Qвс.гвс	Q.общ.	
23.05.20	24.00		140,98	140,83	0,15	64,67	42,53	22,15	-	-	Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,13
24.05.20	24.00		141,16	141,02	0,14	64,93	43,16	21,77	-	-	Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
25.05.20	24.00		93,97	93,88	0,09	64,89	43,50	21,39	-	-	Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,02
26.05.20	24.00		0,00	0,00	0,00	24,59	24,94	-0,35	-	-	Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Среднее	24,00		94,03	93,93	0,10	54,77	38,53	16,24	-	-	Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,06
Итого	96,00		376,11	375,72	0,38	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(M3)	V4(M3)	Q.СЛЮ (Гкал)	Q.ГВС (Гкал)	Траб. ч
	06.04.15 15:00	21630,36	20917,55	-	-	-	-	754,17	-	4176,38
	06.04.15 15:00	21630,36	20917,55	-	-	-	-	754,17	-	4176,38

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды:  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета:

1,65 °C = 0,00 Гкал:  
 8,23 Гкал:  
 куб.м.



печать Энергосбыта  
 Филиал «ТЭК СПб»  
 Абонентское Управление  
 СЧЕТ ПРИНЯТ  
 20 г.