Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 80 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: 2я Невская котельная

Договор: 9148.038.1
Строит.Адрес: Седова 80
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206921-ч(с)-0720.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206921 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 8,49
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,395 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33804
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,102
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,04 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	139,68	118,76	20,92	69,76	69,55	0,21	7,00	5,00		19,38	-	-	19,80	-	19,80	-	69,42	-	1,35			1,35
28.05.20	24,00	-	140,35	120,96	19,39	69,69	69,51	0,18	7,00	5,00		17,73	-	-	18,10	-	18,10	-	69,14	-	1,23			1,23
29.05.20	24,00	-	137,94	118,75	19,19	69,53	69,32	0,21	7,00	5,00		17,51	-	-	17,88	-	17,88	-	69,17	-	1,21			1,21
30.05.20	24,00	-	132,72	112,79	19,93	69,79	69,56	0,23	7,00	5,00		18,17	-	-	18,58	-	18,58	-	69,42	-	1,26			1,26
31.05.20	24,00	-	122,57	103,20	19,37	69,32	69,11	0,21	7,00	5,00		18,95	-	-	19,37	-	19,37	-	68,83	-	1,31			1,31
01.06.20	24,00	-	138,68	116,47	22,21	69,46	69,23	0,23	7,00	5,00		20,37	-	-	20,84	-	20,84	-	69,12	-	1,41			1,41
02.06.20	24,00	-	140,46	119,05	21,41	69,70	69,47	0,23	7,00	5,00		19,52	-	-	19,94	-	19,94	-	69,39	-	1,36			1,36
03.06.20	24,00	-	140,55	121,14	19,41	70,76	70,53	0,23	7,00	5,00		17,46	-	-	17,86	-	17,86	-	70,47	-	1,23			1,23
04.06.20	24,00	-	126,31	110,23	16,08	71,59	71,36	0,23	7,00	5,00		15,81	-	-	16,18	-	16,18	-	71,29	-	1,13			1,13
05.06.20	24,00	-	126,29	106,67	19,62	72,53	72,33	0,20	7,00	5,00		18,24	-	-	18,66	-	18,66	-	72,09	-	1,31			1,31
06.06.20	24,00	-	134,70	116,57	18,13	72,40	72,22	0,18	7,00	5,00		17,01	-	-	17,42	-	17,42	-	71,93	-	1,22			1,22
07.06.20	24,00	-	129,81	111,14	18,67	71,78	71,58	0,20	7,00	5,00		18,38	-	-	18,80	-	18,80	-	71,51	-	1,31			1,31
08.06.20	24,00	-	142,32	123,74	18,58	71,54	71,36	0,18	7,00	5,00		16,39	-	-	16,77	-	16,77	-	71,14	-	1,17			1,17
09.06.20	24,00	-	140,05	124,13	15,92	71,78	71,59	0,19	7,00	5,00		13,76	-	-	14,08	-	14,08	-	71,41	-	0,98			0,98
10.06.20	24,00	-	140,49	122,58	17,91	71,18	70,98	0,20	7,00	5,00		15,75	-	-	16,11	-	16,11	-	70,81	-	1,12			1,12
11.06.20	24,00	-	141,53	125,54	15,99	71,81	71,61	0,20	7,00	5,00		13,87	-	-	14,19	-	14,19	-	71,28	-	0,99			0,99
12.06.20	24,00	-	140,53	124,49	16,04	72,12	71,90	0,22	7,00	5,00		13,87	-	-	14,20	-	14,20	-	71,68	-	1,00			1,00
13.06.20	24,00	-	141,01	123,30	17,71	72,48	72,28	0,20	7,00	5,00		15,52	-	-	15,86	-	15,86	-	71,90	-	1,12			1,12
14.06.20	24,00	-	117,97	104,31	13,66	72,42	72,23	0,19	7,00	5,00		14,86	-	-	15,23	-	15,23	-	71,93	-	1,07			1,07
15.06.20	24,00	-	118,43	104,75	13,68	71,74	71,55	0,19	7,00	5,00		14,28	-	-	14,59	-	14,59	-	71,31	-	1,02			1,02
16.06.20	24,00	-	141,54	124,22	17,32	71,90	71,69	0,21	7,00	5,00		15,05	-	-	15,40	-	15,40	-	71,58	-	1,08			1,08
17.06.20	24,00	-	143,83	125,94	17,89	72,09	71,88	0,21	7,00	5,00		15,61	-	-	15,97	-	15,97	-	71,82	-	1,12			1,12
18.06.20	24,00	-	136,83	121,36	15,47	72,28	72,09	0,19	7,00	5,00		14,11	-	-	14,40	-	14,40	-	71,86	-	1,02			1,02
19.06.20	24,00	-	142,18	127,99	14,19	72,09	71,90	0,19	7,00	5,00		11,92	-	-	12,21	-	12,21	-	71,64	-	0,86			0,86
20.06.20	24,00	-	143,22	127,65	15,57	72,30	72,10	0,20	7,00	5,00		13,27	-	-	13,60	-	13,60	-	71,74	-	0,95			0,95
21.06.20	24,00	-	141,50	124,86	16,64	71,61	71,41	0,20	7,00	5,00		14,42	-	-	14,76	-	14,76	-	71,12	-	1,03			1,03
22.06.20	24,00	-	94,81	84,90	9,91	72,04	71,85	0,19	7,00	5,00		14,26	-	-	14,63	-	14,63	-	71,57	-	1,02			1,02
23.06.20	24,00	-	134,68	117,24	17,44	71,32	71,12	0,20	7,00	5,00		16,13	-	-	16,50	-	16,50	-	70,91	-	1,14	-	-	1,14
24.06.20	24,00	-	134,68	117,24	17,44	71,32	71,12	0,20	7,00	5,00		16,13	-	-	16,50	-	16,50	-	70,91	-	1,14	-	-	1,14
25.06.20	24,00	-	134,68	117,24	17,44	71,32	71,12	0,20	7,00	5,00		16,13	-	-	16,50	-	16,50	-	70,91	-	1,14	-	-	1,14
26.06.20	24,00	-	134,68	117,24	17,44	71,32	71,12	0,20	7,00	5,00		16,13	-	-	16,50	-	16,50	-	70,91	-	1,14	-	-	1,14
27.06.20	24,00	-	134,68	117,24	17,44	71,32	71,12	0,20	7,00	5,00		16,13	-	-	16,50	-	16,50	-	70,91	-	1,14	-	-	1,14
28.06.20	24,00	-	134,68	117,24	17,44	71,32	71,12	0,20	7,00	5,00		16,13	-	-	16,50	-	16,50	-	70,91	-	1,14	-	-	1,14
29.06.20	24,00	-	134,68	117,24	17,44	71,32	71,12	0,20	7,00	5,00		16,13	-	-	16,50	-	16,50	-	70,91	-	1,14	-	-	1,14
30.06.20	24,00	-	134,68	117,24	17,44	71,32	71,12	0,20	7,00	5,00		16,13	-	-	16,50	-	16,50	-	70,91	-	1,14	-	-	1,14
Среднее	24,00	-	134,68	117,24	17,44	71,32	71,12	0,20	7,00	5,00	-	16,13	-	-	16,50	-	16,50	-	70,91	-	1,14	-	-	1,14
Итого	840,00		4713,72	4103,41	610,31						0,00	564,50	0,00	0,00	577,41	0,00	577,41	0,00			39,98	0,00	0,00	39,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 04:00	130326,77	112204,64	13087,20	-	16978,97	-	3929,30	-	-
	23.06.20 08:00	133945,61	115353,66	13524,49	-	17426,26	-	3963,54	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,49 °C = -4,79 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **35,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **577,41** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.