Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 82 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 82
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14862-ч(с)-0520.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14862 Режим (схема): .

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 8,49

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,432 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1253
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=129,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24.00		175,11	155,48	19,63	64,86	43,46	21,39	7,50	3,90	3,78	12,89	0,00	0,00	13,14	0,00	13,14	-	64,46	0,00	0,83			4,61
24.05.20	24.00		175,33	155,74	19,60	65,13	44,05	21,08	7,50	3,90	3,73	12,94	0,00	0,00	13,19	0,00	13,19	-	64,78	0,00	0,84			4,57
25.05.20	24.00	*	135,00	119,56	15,44	64,65	44,77	19,88	7,50	3,90	2,73	10,26	0,00	0,00	10,46	0,00	10,46	-	64,16	0,00	0,66			3,38
26.05.20	24.00	*	145,54	128,94	16,60	65,18	52,39	12,79	7,50	3,90	1,88	13,37	0,00	0,00	13,63	0,00	13,63	-	64,97	0,00	0,87			2,75
Среднее	24,00	-	157,75	139,93	17,82	64,96	46,17	18,79	7,50	3,90	3,03	12,37	-	-	12,61	-	12,61	-	64,59	-	0,80	-	-	3,83
Итого	96,00		630,99	559,72	71,27						12,12	49,46	0,00	0,00	50,42	0,00	50,42	0,00			3,20	0,00	0,00	15,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 01:00	267736,13	225245,73	36369,11	0,00	37189,46	0,00	10559,45	2523,77	-
	27.05.20 04:00	268378,21	225815,70	36419,69	0,00	37241,02	0,00	10574,42	2527,04	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,49 °C = -0,42 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,90** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **50,42** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург №2 2

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.