

Абонент: ЖКЗ некоего района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садовая 84 / СЛО
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит-Конгаж"
 Источник: за некая котельная

Счет с теплоснабжением по приборам УУТЗ за мар 2020
 Договор: Строй Адапс Садовая 84
 Телефон: (812) 313-47-06
 Счета подписанные: Девурдубская
 Телефон: _____
 Узел учета: СЛО
 Код УУТЗ: _____
 Расчетная сеть совместно с УУТЗ: _____
 Раффик: 150/70

Установленные приборы: Часовые и счетно-автоматические в фидылак: ТСРВ026М-1318919-С(1)0520.0х4
 Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318919
 Подарок тр.(M1): расходомер: ЭКВ-440/ Сплн= Глазах= Термопробод: ТПС
 Оборот тр.(M2): расходомер: ЭКВ-440/ Сплн= Глазах= Термопробод: ТПС
 Тр-д. ПС(М3): расходомер: Сплн= Глазах= Термопробод: ТПС
 Тр. ширк. ПС(М4): расходомер: Сплн= Глазах= Термопробод: ТПС
 Тр. подпитки(У5): расходомер: Сплн= Глазах= Термопробод: ТПС

Договорные нагрузки (ккал/час): Отг = Овенг = Отхлот = Отвес =
 Договорные расходы (др.час): Отхг.гк.сп = Овенг.сп = Отхсп = Овенг.сп =
 Договорные расходы (др.сут.): УГУТ: Охг.гк.сп = Овенг.сп = Отхсп = Овенг.сп =

Дата	Тд	НС	Учет отопление (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие темпонтр-е				
			M1	M2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	Отопл	M3	M4	дМ	У3	У4	дУ3	Уопл	Т3	Т4		Отгк общ.	Отхк общ.	Темпонтр-е	
23.05.20	24.00	-	140,58	140,77	-0,19	64,53	47,98	16,55	6,57	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32
24.05.20	24.00	-	140,70	140,96	-0,26	64,79	48,52	16,27	6,57	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28
25.05.20	16.08	-	95,36	95,56	-0,20	45,87	34,65	11,22	4,70	2,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,51
26.05.20	0.00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Среднее	16,02	-	94,16	94,32	-0,16	43,80	32,79	11,01	4,46	2,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,53
Итого	64,08	-	376,64	377,29	-0,65	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11

Показания счетчиков на момент снятия данных: 07.08.19 12:59
 Дата: 07.08.19 12:59
 М1(Г) М2(Г) М3(Г) М4(Г) У3(М) У4(М) О.СЛО (Гкал) О.ГВС (Гкал) Тр.об.ч

Период расчета по среднему: Количество теплоты энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоты, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору: 1,65 °С = 0,00 Гкал/Гкал;
 Корректировка на температуру холодной воды: с учетом корректировок 6,11 Гкал/кВт.м.
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок



печать энергосбыта
 печать энергосбыта
 ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20__Г