

Адрес: г. Санкт-Петербург, Садовая 86 / ТЛ-2 СЛО
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Контаж"
 Источник: 28 невакая котельная

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 205516
 Подсчет тр (M1): расходомер: ПРЭМ 32 л
 Оборот тр (M2): расходомер: ПРЭМ 32 л
 Тр-д. ПРС (M3): расходомер
 тр шихр. ПРС (M4): расходомер
 тр допирки (V5): расходомер

Часы в и суток: архивы в файлах:
 Режим (смена):
 Приборы: УТЭ поверены до _____
 Термометры: КТ СЛ-Н
 Термометры: КТ СЛ-Н
 Термометры: КТ СЛ-Н
 Термометры: КТ СЛ-Н
 Термометры: КТ СЛ-Н
 Термометры: КТ СЛ-Н

Учет отопления (ТВ-1)
 Учет ГВС (ТВ-2)
 Контрольные данные
 Общее

Адрес: г. Санкт-Петербург, Садовая 86 / ТЛ-2 СЛО
 Телефон: (812) 313-47-06
 Страница: 150/70

Телефон:
 Угол учета: ТЛ-2 СЛО
 Код УТЭ:
 Расчеты: совместно с УТЭ:
 График: 150/70

Таб. гр.С= 1,65

Дата	Тп	НС	М1,	М2,	дМ,	Т1,	Т2,	дТ,	р1	р2	Qотопл	М3,	М4,	дМ,	У3	У4	дУ3	Ушопл	Т3,	Т4,	Qвк.общ.	Qвк.кэл.	Qвк.гвс.	Q.общ.
час			Т	Т	Т	С	С	С	тк/см2	тк/см2	Гкал	Т	Т	Т	м.кюб	м.кюб.	м.кюб.	м.кюб.	С	С	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал.
23.05.20	24.00	-	86,88	86,88	0,00	64,46	43,12	21,34	7,00	5,00	1,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	1,85
24.05.20	24.00	-	86,98	86,98	0,00	64,72	43,68	21,04	7,00	5,00	1,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	1,83
25.05.20	24.00	-	89,27	89,27	0,00	64,28	44,10	20,18	7,00	5,00	1,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	1,80
26.05.20	24.00	-	81,02	80,94	0,08	65,43	56,56	8,87	7,00	5,00	0,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,73
27.05.20	24.00	-	76,57	76,57	0,00	68,29	68,07	0,22	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Среднее	24.00	-	84,14	84,13	0,02	65,44	51,11	14,33	7,00	5,00	1,24	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	1,24
Итого	120.00	-	420,72	420,64	0,08	-	-	-	-	-	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(г)	М2(г)	М3(г)	М4(г)	У3(м3)	У4(м3)	Q.СЛО (Гкал)	Q.ГВС (Гкал)	Траб. ч
	23.05.20 03:00	6274,25	6142,65	0,00	-	0,00	-	1484,99	-	-
	30.05.20 04:00	6346,75	6207,07	0,00	-	0,00	-	1491,05	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

1,65 °С = 0,00 Гкал;
 6,22 Гкал;
 куб.м. куб.м.

