Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9902.038.1
Строит.Адрес: Седова 87-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207269-ч(с)-0720.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207269 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	90,43	78,84	11,59	67,07	66,95	0,12	7,00	5,00		10,69	-	-	10,92	-	10,92	-	67,02	-	0,72			0,72
28.05.20	24,00	-	92,31	79,79	12,52	67,00	66,90	0,10	7,00	5,00		11,60	-	-	11,85	-	11,85	-	66,80	-	0,78			0,78
29.05.20	24,00	-	90,30	78,19	12,11	66,81	66,69	0,12	7,00	5,00		11,13	-	-	11,38	-	11,38	-	66,77	-	0,74			0,74
30.05.20	24,00	-	86,75	75,36	11,39	66,94	66,81	0,13	7,00	5,00		10,43	-	-	10,63	-	10,63	-	66,86	-	0,70			0,70
31.05.20	24,00	-	88,33	75,68	12,65	66,50	66,39	0,11	7,00	5,00		11,66	-	-	11,90	-	11,90	-	66,36	-	0,78			0,78
01.06.20	24,00	-	91,98	77,91	14,07	66,73	66,60	0,13	7,00	5,00		12,99	-	-	13,23	-	13,23	-	66,72	-	0,87			0,87
02.06.20	24,00	-	91,84	79,12	12,72	66,99	66,86	0,13	7,00	5,00		11,57	-	-	11,80	-	11,80	-	66,99	-	0,78			0,78
03.06.20	24,00	-	91,66	78,98	12,68	68,01	67,88	0,13	7,00	5,00		11,57	-	-	11,79	-	11,79	-	67,99	-	0,79			0,79
04.06.20	24,00	-	88,85	77,21	11,64	68,83	68,69	0,14	7,00	5,00		10,47	-	-	10,70	-	10,70	-	68,82	-	0,72			0,72
05.06.20	24,00	-	89,64	77,65	11,99	69,67	69,54	0,13	7,00	5,00		10,82	-	-	11,06	-	11,06	-	69,57	-	0,75			0,75
06.06.20	24,00	-	90,92	79,00	11,92	69,58	69,48	0,10	7,00	5,00		10,70	-	-	10,91	-	10,91	-	69,37	-	0,74			0,74
07.06.20	24,00	-	91,30	79,33	11,97	69,15	69,03	0,12	7,00	5,00		10,74	-	-	10,99	-	10,99	-	69,15	-	0,74			0,74
08.06.20	24,00	-	91,27	79,41	11,86	68,95	68,85	0,10	7,00	5,00		10,59	-	-	10,82	-	10,82	-	68,85	-	0,73			0,73
09.06.20	24,00	-	90,22	79,11	11,11	69,17	69,05	0,12	7,00	5,00		9,83	-	-	10,05	-	10,05	-	69,10	-	0,68			0,68
10.06.20	24,00	-	89,56	78,96	10,60	68,57	68,47	0,10	7,00	5,00		9,29	-	-	9,49	-	9,49	-	68,43	-	0,63			0,63
11.06.20	24,00	-	91,54	79,93	11,61	69,16	69,06	0,10	7,00	5,00		10,28	-	-	10,51	-	10,51	-	69,05	-	0,71			0,71
12.06.20	24,00	-	90,35	79,37	10,98	69,47	69,33	0,14	7,00	5,00		9,70	-	-	9,91	-	9,91	-	69,49	-	0,67			0,67
13.06.20	24,00	-	90,92	79,57	11,35	69,75	69,64	0,11	7,00	5,00		10,00	-	-	10,23	-	10,23	-	69,59	-	0,70			0,70
14.06.20	24,00	-	90,37	79,68	10,69	69,74	69,63	0,11	7,00	5,00		9,33	-	-	9,55	-	9,55	-	69,56	-	0,65			0,65
15.06.20	24,00	-	91,00	80,08	10,92	69,10	69,00	0,10	7,00	5,00		9,60	-	-	9,81	-	9,81	-	69,04	-	0,66			0,66
16.06.20	24,00	-	90,25	79,89	10,36	69,33	69,23	0,10	7,00	5,00		9,02	-	-	9,22	-	9,22	-	69,23	-	0,62			0,62
17.06.20	24,00	-	92,88	80,87	12,01	69,65	69,53	0,12	7,00	5,00		10,59	-	-	10,85	-	10,85	-	69,73	-	0,74			0,74
18.06.20	24,00	-	90,66	80,64	10,02	69,70	69,61	0,09	7,00	5,00		8,63	-	-	8,83	-	8,83	-	69,52	-	0,61			0,61
19.06.20	24,00	-	91,40	80,59	10,81	69,59	69,49	0,10	7,00	5,00		9,42	-	-	9,65	-	9,65	-	69,53	-	0,66			0,66
20.06.20	24,00	-	90,55	81,12	9,43	69,65	69,56	0,09	7,00	5,00		8,01	-	-	8,18	-	8,18	-	69,43	-	0,56			0,56
21.06.20	24,00	-	90,45	79,82	10,63	69,00	68,90	0,10	7,00	5,00		9,23	-	-	9,42	-	9,42	-	68,88	-	0,64			0,64
22.06.20	24,00	-	89,88	80,00	9,88	69,43	69,33	0,10	7,00	5,00		8,53	-	-	8,71	-	8,71	-	69,26	-	0,59			0,59
23.06.20	24,00	-	90,58	79,11	11,46	68,65	68,54	0,11	7,00	5,00		10,24	-	-	10,46	-	10,46	-	68,56	-	0,70	-	-	0,70
24.06.20	24,00	-	90,58	79,11	11,46	68,65	68,54	0,11	7,00	5,00		10,24	-	-	10,46	-	10,46	-	68,56	-	0,70	-	-	0,70
25.06.20	24,00	-	90,58	79,11	11,46	68,65	68,54	0,11	7,00	5,00		10,24	-	-	10,46	-	10,46	-	68,56	-	0,70	-	-	0,70
26.06.20	24,00	-	90,58	79,11	11,46	68,65	68,54	0,11	7,00	5,00		10,24	-	-	10,46	-	10,46	-	68,56	-	0,70	-	-	0,70
27.06.20	24,00	-	90,58	79,11	11,46	68,65	68,54	0,11	7,00	5,00		10,24	-	-	10,46	-	10,46	-	68,56	-	0,70	-	-	0,70
28.06.20	24,00	-	90,58	79,11	11,46	68,65	68,54	0,11	7,00	5,00		10,24	-	-	10,46	-	10,46	-	68,56	-	0,70	-	-	0,70
29.06.20	24,00	-	90,58	79,11	11,46	68,65	68,54	0,11	7,00	5,00		10,24	-	-	10,46	-	10,46	-	68,56	-	0,70	-	-	0,70
30.06.20	24,00	-	90,58	79,11	11,46	68,65	68,54	0,11	7,00	5,00		10,24	-	-	10,46	-	10,46	-	68,56	-	0,70	-	-	0,70
Среднее	24,00	-	90,58	79,11	11,46	68,65	68,54	0,11	7,00	5,00	-	10,24	-	-	10,46	-	10,46	-	68,56	-	0,70	-	-	0,70
Итого	840,00		3170,24	2769,02	401,22						0,00	358,32	0,00	0,00	366,06	0,00	366,06	0,00			24,57	0,00	0,00	24,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.05.20 20:00	72303,44	62009,48	9348,04	-	9567,52	-	2027,42	-	-
	23.06.20 08:00	74433,68	63872,97	9584,86	-	9809,47	-	2046,09	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -4,91 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,65** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **366,06** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентское управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.