Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9904.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-3 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 87-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205544-ч(с)-0720.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205544 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1012
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	8,95	0,00	8,95	66,66	25,48	41,18	7,00	5,00		8,75	-	-	8,93	-	8,93	-	66,28	-	0,58			0,58
28.05.20	24,00	-	9,26	0,00	9,26	66,15	26,27	39,88	7,00	5,00		9,09	-	-	9,30	-	9,30	-	65,74	-	0,60			0,60
29.05.20	24,00	-	10,02	0,00	10,02	66,20	26,12	40,08	7,00	5,00		9,81	-	-	10,01	-	10,01	-	65,89	-	0,65			0,65
30.05.20	24,00	-	10,52	0,00	10,52	66,35	26,05	40,30	7,00	5,00		10,34	-	-	10,57	-	10,57	-	65,98	-	0,68			0,68
31.05.20	24,00	-	10,39	0,00	10,39	66,01	25,69	40,32	7,00	5,00		10,17	-	-	10,36	-	10,36	-	65,68	-	0,67			0,67
01.06.20	24,00	-	10,99	0,00	10,99	66,21	24,75	41,46	7,00	5,00		10,80	-	-	11,02	-	11,02	-	65,85	-	0,71			0,71
02.06.20	24,00	-	10,14	0,00	10,14	66,48	24,75	41,73	7,00	5,00		9,97	-	-	10,18	-	10,18	-	66,09	-	0,66			0,66
03.06.20	24,00	-	10,56	0,00	10,56	67,60	25,44	42,16	7,00	5,00		10,38	-	-	10,60	-	10,60	-	67,23	-	0,70			0,70
04.06.20	24,00	-	10,24	0,00	10,24	68,38	26,13	42,25	7,00	5,00		10,05	-	-	10,27	-	10,27	-	68,02	-	0,68			0,68
05.06.20	24,00	-	9,13	0,00	9,13	68,84	26,41	42,43	7,00	5,00		8,96	-	-	9,17	-	9,17	-	68,39	-	0,61			0,61
06.06.20	24,00	-	8,97	0,00	8,97	68,71	26,79	41,92	7,00	5,00		8,78	-	-	8,96	-	8,96	-	68,23	-	0,60			0,60
07.06.20	24,00	-	9,88	0,00	9,88	68,48	27,00	41,48	7,00	5,00		9,70	-	-	9,89	-	9,89	-	68,08	-	0,66			0,66
08.06.20	24,00	-	9,70	0,00	9,70	68,33	27,77	40,56	7,00	5,00		9,55	-	-	9,75	-	9,75	-	67,93	-	0,65			0,65
09.06.20	24,00	-	9,60	0,00	9,60	68,51	28,59	39,92	7,00	5,00		9,43	-	-	9,64	-	9,64	-	68,09	-	0,64			0,64
10.06.20	24,00	-	8,87	0,00	8,87	67,86	28,48	39,38	7,00	5,00		8,68	-	-	8,87	-	8,87	-	67,43	-	0,59			0,59
11.06.20	24,00	-	8,32	0,00	8,32	68,21	28,26	39,95	7,00	5,00		8,15	-	-	8,35	-	8,35	-	67,75	-	0,55			0,55
12.06.20	24,00	-	8,43	0,00	8,43	68,76	27,89	40,87	7,00	5,00		8,25	-	-	8,41	-	8,41	-	68,30	-	0,56			0,56
13.06.20	24,00	-	8,41	0,00	8,41	68,94	27,70	41,24	7,00	5,00		8,23	-	-	8,41	-	8,41	-	68,47	-	0,56			0,56
14.06.20	24,00	-	9,25	0,00	9,25	68,99	27,74	41,25	7,00	5,00		9,09	-	-	9,28	-	9,28	-	68,60	-	0,62			0,62
15.06.20	24,00	-	9,07	0,00	9,07	68,45	27,98	40,47	7,00	5,00		8,88	-	-	9,09	-	9,09	-	68,05	-	0,60			0,60
16.06.20	24,00	-	8,16	0,00	8,16	68,55	28,94	39,61	7,00	5,00		8,01	-	-	8,21	-	8,21	-	68,09	-	0,54			0,54
17.06.20	24,00	-	8,83	0,00	8,83	68,93	29,44	39,49	7,00	5,00		8,64	-	-	8,84	-	8,84	-	68,51	-	0,59			0,59
18.06.20	24,00	-	8,24	0,00	8,24	68,93	29,81	39,12	7,00	5,00		8,04	-	-	8,21	-	8,21	-	68,55	-	0,55			0,55
19.06.20	24,00	-	8,77	0,00	8,77	68,86	29,95	38,91	7,00	5,00		8,59	-	-	8,78	-	8,78	-	68,44	-	0,59			0,59
20.06.20	24,00	-	8,07	0,00	8,07	68,74	29,32	39,42	7,00	5,00		7,90	-	-	8,08	-	8,08	-	68,28	-	0,54			0,54
21.06.20	24,00	-	8,18	0,00	8,18	68,30	28,41	39,89	7,00	5,00		7,99	-	-	8,15	-	8,15	-	67,88	-	0,54			0,54
22.06.20	24,00	-	8,07	0,00	8,07	68,54	28,47	40,07	7,00	5,00		7,87	-	-	8,04	-	8,04	-	68,11	-	0,54			0,54
23.06.20	24,00	-	9,22	0,00	9,22	67,96	27,39	40,57	7,00	5,00		9,04	-	-	9,24	-	9,24	-	67,55	-	0,61	-	-	0,61
24.06.20	24,00	-	9,22	0,00	9,22	67,96	27,39	40,57	7,00	5,00		9,04	-	-	9,24	-	9,24	-	67,55	-	0,61	-	-	0,61
25.06.20	24,00	-	9,22	0,00	9,22	67,96	27,39	40,57	7,00	5,00		9,04	-	-	9,24	-	9,24	-	67,55	-	0,61	-	-	0,61
26.06.20	24,00	-	9,22	0,00	9,22	67,96	27,39	40,57	7,00	5,00		9,04	-	-	9,24	-	9,24	-	67,55	-	0,61	-	-	0,61
27.06.20	24,00	-	9,22	0,00	9,22	67,96	27,39	40,57	7,00	5,00		9,04	-	-	9,24	-	9,24	-	67,55	-	0,61	-	-	0,61
28.06.20	24,00	-	9,22	0,00	9,22	67,96	27,39	40,57	7,00	5,00		9,04	-	-	9,24	-	9,24	-	67,55	-	0,61	-	-	0,61
29.06.20	24,00	-	9,22	0,00	9,22	67,96	27,39	40,57	7,00	5,00		9,04	-	-	9,24	-	9,24	-	67,55	-	0,61	-	-	0,61
30.06.20	24,00	-	9,22	0,00	9,22	67,96	27,39	40,57	7,00	5,00		9,04	-	-	9,24	-	9,24	-	67,55	-	0,61	-	-	0,61
Среднее	24,00	-	9,22	-	9,22	67,96	27,39	40,57	7,00	5,00	-	9,04	-	-	9,24	-	9,24		67,55	-	0,61	-	-	0,61
Итого	840,00		322,80	0,00	322,80						0,00	316,43	0,00	0,00	323,26	0,00	323,26	0,00			21,34	0,00	0,00	21,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 04:00	57641,64	46534,63	6542,76	-	6699,61	-	1912,03	-	-
	23.06.20 08:00	57891,94	46534,63	6788,15	-	6950,29	-	1929,04	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -4,34 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **323,26** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.