

Абонент: ЖЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садовая 94 / Т.Ц.: СЛО
 Обслуживающая организация: ООО Индрайкм Нонгаж
 Исполнитель: Обуховский З.И.

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за май 2020
 Договор: 9347.038.1
 Строит. адрес: Садовая 94
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подполномоченных: Двухсменная

Учет учета: ТЛ-1 СЛО
 Код УУТЗ:
 Расчетный номер: совместно с УУТЗ
 Рабочий: 150/70

Тех. гр. С = 13,71

Установленные приборы: Часовые и счетчи. архивы в файлах: ВКЛ7-219309-Ч(С)-0520/ЖК
 Вычислитель: ВКЛ-7 № 219309
 Режим (схема):
 Подано: гр.(М1): расходомер: ПРЭМ 50 Сила = 0,48 (Сила = 72)
 Обран: гр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 п Сила = 0,48 (Сила = 72)
 гр.Дж.: ГВС(М3): расходомер: Сила =
 гр.Дж.: ГВС(М4): расходомер: Сила =
 гр.Подпитки(У3): расходомер: Сила =
 Расчетный алгоритм: зима: Ч=М1-(Ч1+Ч2)+Ч3-(Ч4+Ч5) лето: Сила =
 Договорные нагрузки, ккал/час: Q_{дт}=0,38186 Q_{вск}=0 Q_{вск.ср}=0 Q_{вск.л}=0 Q_{вск.с}=0
 Договорные расходы (ср.сут.), Г/сут.: Q_{дт}=175,416 Q_{вск.ср}=0 Q_{вск.л}=0 Q_{вск.с}=0
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020 Г/сут.: Q_{дт}=0,38186 Q_{вск}=0 Q_{вск.ср}=0 Q_{вск.л}=0 Q_{вск.с}=0
 Приборы УУТЗ поверены до _____
 Термосчетчик: КТСН-
 Термосчетчик: КТСН-
 Термосчетчик:
 Термосчетчик:
 Преобраз. давления:
 Преобраз. давления:
 Преобраз. давления:
 Преобраз. давления:

Дата				Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Общие						
ТМ	НС	М1	М2	dM	T	C	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dV3	Vодпл	T3	T4	Qвск.общ	Qвск.изл	Qвск.гек	Q.общ.			
																										ккал/сут	ккал/сут	ккал/сут
23.05.20	24,00	-	169,72	161,99	7,73	68,02	41,58	26,44	7,00	5,00	5,00	4,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	4,81	4,72	2,98	0,00
24.05.20	24,00	-	174,43	169,76	4,67	67,80	42,08	25,72	7,00	5,00	5,00	2,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00
25.05.20	24,00	-	168,65	166,18	2,47	69,55	69,54	0,01	7,00	5,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3,13	3,13	0,00	0,00
26.05.20	24,00	-	170,97	165,35	5,62	68,30	51,34	16,96	7,00	5,00	5,00	3,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,13	3,13	0,00	0,00
Итого	96,00	-	683,88	661,40	22,48	-	-	-	-	-	-	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	12,51	0,00	0,00

Показатели счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(Г)	М2(Г)	М3(Г)	М4(Г)	У3(кв)	У4(кв)	Q.СЛО (Гкал)	Q.ГВС (Гкал)	Трасс.ч
	23.05.20 03:00	109197,53	108850,36	0,00	0,00	-	-	3615,26	-	-
	27.05.20 04:00	109886,83	109517,05	0,00	0,00	-	-	3627,43	-	-

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

13,71 °C = 0,00 Гкал/кв.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Гкал: _____
 кв.м: _____



печать энергосбыта
 ГУП «ТЭК СПб»
 Абонентное управление
 Отчет принят
 20 г.