Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9347.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 94 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 94 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219401-ч(с)-0520.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219401 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до ____ _____ | Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,39094 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0246

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0033

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=117,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=1,44

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	124,98	124,98	0,00	67,47	45,44	22,03	7,00	5,00	2,73	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44	-	64,75	0,00	0,03			2,75
24.05.20	24,00	-	126,00	125,99	0,01	67,24	45,85	21,39	7,00	5,00	2,69	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	-	61,83	0,00	0,01			2,70
25.05.20	24,00	-	130,59	129,63	0,96	67,23	53,99	13,24	7,00	5,00	1,68	1,69	0,00	0,00	1,71	0,00	1,71	-	67,10	0,00	0,11			1,79
26.05.20	24,00	-	127,41	126,35	1,06	68,66	68,49	0,17	7,00	5,00	0,00	2,11	0,00	0,00	2,12	0,00	2,12	-	68,30	0,00	0,14			0,14
Среднее	24,00	-	127,25	126,74	0,51	67,65	53,44	14,21	7,00	5,00	1,77	1,12	-	-	1,12	-	1,12	-	65,50	-	0,07	-	-	1,85
Итого	96,00		508,98	506,95	2,03						7,09	4,46	0,00	0,00	4,49	0,00	4,49	0,00			0,30	0,00	0,00	7,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 03:00	78849,78	77873,02	1320,10	0,00	1334,29	0,00	2121,19	-	-
	27.05.20 04:00	79362,89	78384,10	1324,54	0,00	1338,76	0,00	2128,20	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -0,06 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **7,32** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **4,49** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.