Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 10647.038.1
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 16 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Фарфоровская 16
Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208349-ч(с)-0520.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208349
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Tхв, гр.С= 8,49

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,203 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1496
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,068
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=60,9 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,192

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dМ,	Т1,	Т2,	dТ,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dМ,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	153,32	142,37	10,95	64,52	51,84	12,68	7,00	5,00	1,95	8,72	-	-	8,89	-	8,89	-	64,44	-	0,56			2,52
24.05.20	24,00	-	153,08	142,52	10,56	64,79	52,38	12,41	7,00	5,00	1,92	8,36	-	-	8,52	-	8,52	-	64,70	-	0,54			2,46
25.05.20	24,00	-	157,40	145,81	11,59	64,35	52,79	11,56	7,00	5,00	1,84	9,33	-	-	9,52	-	9,52	-	64,07	-	0,60			2,44
26.05.20	24,00	-	146,08	135,14	10,94	65,49	59,02	6,47	7,00	5,00	0,96	9,76	-	-	9,97	-	9,97	-	65,59	-	0,64			1,60
Среднее	24,00	-	152,47	141,46	11,01	64,79	54,01	10,78	7,00	5,00	1,67	9,04	-	-	9,23	-	9,23	-	64,70	-	0,59	-	-	2,25
Итого	96,00		609,88	565,84	44,04						6,67	36,17	0,00	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00			2,34	0,00	0,00	9,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 02:00	117731,22	108406,21	7335,83	-	7507,87	-	2062,28	-	-
	27.05.20 04:00	118352,51	108983,18	7372,20	-	7544,99	-	2071,15	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,49 °С = -0,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **8,70** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **36,90** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью "Домсервис №2 Невского района" Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.