Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 10647.038.1
Строит.Адрес: Фарфоровская 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208349
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208349-ч(с)-0720.txt
Режим (схема):

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30		
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30		
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30		
расходомер:	Gmin=	Gmax=		
расходомер:	Gmin=	Gmax=		

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 8,49
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,203 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1496
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,068
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=60,9 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,192

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
27.05.20	24,00	-	144,35	133,81	10,54	68,59	68,49	0,10	7,00	5,00		8,82	-	-	9,04	-	9,04	-	68,52	-	0,61			0,61
28.05.20	24,00	-	144,72	134,85	9,87	68,53	68,45	0,08	7,00	5,00		8,13	-	-	8,31	-	8,31	-	68,23	-	0,55			0,55
29.05.20	24,00	-	142,18	132,21	9,97	68,36	68,26	0,10	7,00	5,00		8,31	-	-	8,49	-	8,49	-	68,28	-	0,57			0,57
30.05.20	24,00	-	136,77	127,66	9,11	68,54	68,43	0,11	7,00	5,00		7,43	-	-	7,61	-	7,61	-	68,41	-	0,51			0,51
31.05.20	24,00	-	138,87	128,77	10,10	68,16	68,06	0,10	7,00	5,00		8,46	-	-	8,62	-	8,62	-	67,92	-	0,58			0,58
01.06.20	24,00	-	143,88	132,92	10,96	68,25	68,14	0,11	7,00	5,00		9,13	-	-	9,35	-	9,35	-	68,20	-	0,62			0,62
02.06.20	24,00	-	146,23	134,85	11,38	68,52	68,41	0,11	7,00	5,00		9,45	-	-	9,66	-	9,66	-	68,44	-	0,65			0,65
03.06.20	24,00	-	145,82	134,61	11,21	69,54	69,42	0,12	7,00	5,00		9,27	-	-	9,50	-	9,50	-	69,67	-	0,65			0,65
04.06.20	24,00	-	142,67	132,40	10,27	70,30	70,19	0,11	7,00	5,00		8,42	-	-	8,62	-	8,62	-	70,20	-	0,59			0,59
05.06.20	24,00	-	142,68	132,27	10,41	71,26	71,15	0,11	7,00	5,00		8,56	-	-	8,76	-	8,76	-	71,12	-	0,61			0,61
06.06.20	24,00	-	143,54	134,65	8,89	71,17	71,07	0,10	7,00	5,00		7,00	-	-	7,16	-	7,16	-	70,88	-	0,49			0,49
07.06.20	24,00	-	145,60	135,29	10,31	70,62	70,52	0,10	7,00	5,00		8,46	-	-	8,67	-	8,67	-	70,51	-	0,60			0,60
08.06.20	24,00	-	147,20	136,74	10,46	70,29	70,20	0,09	7,00	5,00		8,69	-	-	8,88	-	8,88	-	70,09	-	0,61			0,61
09.06.20	24,00	-	147,49	137,18	10,31	70,42	70,33	0,09	7,00	5,00		8,48	-	-	8,69	-	8,69	-	70,28	-	0,59			0,59
10.06.20	24,00	-	146,20	136,82	9,38	69,89	69,80	0,09	7,00	5,00		7,56	-	-	7,72	-	7,72	-	69,70	-	0,52			0,52
11.06.20	24,00	-	148,54	138,57	9,97	70,49	70,40	0,09	7,00	5,00		8,04	-	-	8,22	-	8,22	-	70,27	-	0,57			0,57
12.06.20	24,00	-	146,87	137,65	9,22	70,70	70,59	0,11	7,00	5,00		7,36	-	-	7,52	-	7,52	-	70,56	-	0,52			0,52
13.06.20	24,00	-	145,83	138,06	7,77	71,15	71,05	0,10	7,00	5,00		5,94	-	-	6,10	-	6,10	-	70,74	-	0,42			0,42
14.06.20	24,00	-	148,62	138,14	10,48	71,16	71,07	0,09	7,00	5,00		8,69	-	-	8,88	-	8,88	-	70,93	-	0,62			0,62
15.06.20	24,00	-	148,41	138,91	9,50	70,39	70,30	0,09	7,00	5,00		7,65	-	-	7,84	-	7,84	-	70,29	-	0,54			0,54
16.06.20	24,00	-	148,14	138,41	9,73	70,60	70,50	0,10	7,00	5,00		7,96	-	-	8,14	-	8,14	-	70,57	-	0,56			0,56
17.06.20	24,00	-	148,56	140,56	8,00	70,75	70,66	0,09	7,00	5,00		6,09	-	-	6,25	-	6,25	-	70,65	-	0,43			0,43
18.06.20	24,00	-	215,66	205,78	9,88	71,29	71,24	0,05	7,00	5,00		6,56	-	-	6,69	-	6,69	-	71,10	-	0,47			0,47
19.06.20	24,00	-	346,23	333,23	13,00	71,16	71,15	0,01	7,00	5,00		6,77	-	-	6,94	-	6,94	-	71,25	-	0,48			0,48
20.06.20	24,00	-	347,61	334,69	12,92	71,37	71,37	0,00	7,00	5,00		6,51	-	-	6,67	-	6,67	-	71,39	-	0,46			0,46
21.06.20	24,00	-	342,76	330,37	12,39	70,68	70,67	0,01	7,00	5,00		6,21	-	-	6,37	-	6,37	-	70,71	-	0,44			0,44
22.06.20	24,00	-	343,15	330,34	12,81	71,15	71,15	0,00	7,00	5,00		6,60	-	-	6,76	-	6,76	-	71,16	-	0,47			0,47
23.06.20	24,00		177,35	167,03	10,33	70,12	70,04	0,08	7,00	5,00		7,80	-	-	7,98	-	7,98	-	70,00	-	0,55	-	-	0,55
24.06.20	24,00		177,35	167,03	10,33	70,12	70,04	0,08	7,00	5,00		7,80	-	-	7,98	-	7,98	-	70,00	-	0,55	-	-	0,55
25.06.20	24,00		177,35	167,03	10,33	70,12	70,04	0,08	7,00	5,00		7,80	-	-	7,98	-	7,98	-	70,00	-	0,55	-	-	0,55
26.06.20	24,00		177,35	167,03	10,33	70,12	70,04	0,08	7,00	5,00		7,80	-	-	7,98	-	7,98	-	70,00	-	0,55	-	-	0,55
27.06.20	24,00		177,35	167,03	10,33	70,12	70,04	0,08	7,00	5,00		7,80	-	-	7,98	-	7,98	-	70,00	-	0,55	-	-	0,55
28.06.20	24,00		177,35	167,03	10,33	70,12	70,04	0,08	7,00	5,00		7,80	-	-	7,98	-	7,98	-	70,00	-	0,55	-	-	0,55
29.06.20	24,00		177,35	167,03	10,33	70,12	70,04	0,08	7,00	5,00		7,80	-	-	7,98	-	7,98	-	70,00	-	0,55	-	-	0,55
30.06.20	24,00		177,35	167,03	10,33	70,12	70,04	0,08	7,00	5,00		7,80	-	-	7,98	-	7,98	-	70,00	-	0,55	-	-	0,55
Среднее	24,00	-	177,35	167,03	10,33	70,12	70,04	0,08	7,00	5,00		7,80	-	-	7,98	-	7,98	-	70,00	-	0,55	-	-	0,55
Итого	840,00		6207,42	5845,96	361,46						0,00	272,94	0,00	0,00	279,30	0,00	279,30	0,00			19,08	0,00	0,00	19,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 04:00	118352,51	108983,18	7372,20	-	7544,99	-	2071,15	-	-
	23.06.20 09:00	123247,45	113596,37	7583,56	-	7761,27	-	2091,42	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,49 °C = -2,32 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,77** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **279,30** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«__» _____ 20__ г.