

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 18-20, СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: 2я Невская котельная

Строит.Адрес: Фарфоровская 18-20
 Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТ: _____
 Рассмотреть совместно с УУТ: _____

Вычислитель: ВКТ-7 № 205588
 Режим: (смена): _____
 Часовые и суточные архивы в файлах: ВКТ7-205588-ч(С)-05:20:1х

Поданы тр.(M1): _____
 Обрат.тр.(M2): _____
 тр.д. ВЭС(M3): _____
 тр.цирк. ВЭС(M4): _____
 тр.подпитки(V5): _____
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(p1-пхв)+M2*(п2-пхв) лето: Q=M1*(p1-пхв)+M2*(п2-пхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: _____
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: _____
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: _____
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Приборы УУТ: поверены до _____
 Терморезерв: КТСПН
 Терморезерв: КТСПН
 Терморезерв: КТСПН
 Терморезерв: КТСПН

Прессор.давления: _____
 Прессор.давления: _____
 Прессор.давления: _____
 Прессор.давления: _____

Qог=0,35 Qгвс.сп=0,0916 Qгвс.сп=0,20154
 Qог=105 Qгвс.сп=0 Qгвс.сп=0
 Qгвс.сп=0 Qгвс.сп=0 Qгвс.сп=0

Учет отопления (ТВ-1)

Дата	Ти час	HC	Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные				Общие теплопотр-е Q общ. Гкал.										
			M1, Т	M2, Т	dM, Т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, %/см2	P2, Гкал	Qотпл, Гкал	M3, Т	M4, Т	dM, Т	V3, м.куб	V4, м.куб		dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс.общ, Гкал	Qгвс.гвс, Гкал				
23.05.20	24,00	-	101,37	90,46	10,91	64,80	40,63	24,17	7,00	5,00	2,06	12,81	-	-	13,04	-	13,04	-	64,76	-	0,83	-	-	-	-	-	2,89
24.05.20	24,00	-	102,07	90,57	11,50	65,06	41,23	23,83	7,00	5,00	2,03	13,43	-	-	13,71	-	13,71	-	65,03	-	0,87	-	-	-	-	-	2,91
25.05.20	24,00	-	102,69	92,73	9,96	64,61	41,89	22,72	7,00	5,00	1,98	11,95	-	-	12,16	-	12,16	-	64,42	-	0,77	-	-	-	-	-	2,75
26.05.20	24,00	-	93,30	83,20	10,10	65,83	53,16	12,67	7,00	5,00	0,88	12,78	-	-	13,01	-	13,01	-	66,18	-	0,85	-	-	-	-	-	1,73
Среднее	24,00	-	99,86	89,24	10,62	65,08	44,23	20,85	7,00	5,00	1,74	12,74	-	-	12,98	-	12,98	-	65,10	-	0,83	-	-	-	-	-	2,57
Итого	96,00	-	399,43	356,96	42,47						6,96	50,97	0,00	51,92	0,00	51,92	0,00	3,32			0,00	0,00					10,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		Q ГВС (Гкал)		Траб. ч
	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	
	100756,83	91587,62	11115,28	2567,25	
	10164,08	91950,35	10913,60	2577,36	

Период расчета по среднему: _____
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: _____
 Период расчета по договору: _____
 Период превышения I2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды _____
 Итого по приборам учета: _____
 Итого по приборам учета: _____

Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: _____
 Итого по приборам учета: _____

печатать энергосбыта

печатать теплопотребл

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«___» _____ г.