

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за май 2020

Абонент: ЖКС2 неевского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Фаворская 22 / СЦО-ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "Индралит Монтаж"  
 Источники: 2я неевская котельная

Договор: Договор  
 Строит.Адрес: Фаворская 22  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Смена подключения: Двухтрубная

Узел учета: СЦО-ГВС  
 Код УУТЗ  
 Рассматривать совместно с УУТЗ: график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205802-ч(с)0520.1х  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 205802  
 Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0.067 Gmax= 30  
 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32 n Gmin= 0.067 Gmax= 30  
 Тр.д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0.027 Gmax= 12  
 Тр.цирк. ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=  
 Тр.подпитки(V5): Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(P1-P2)/K2 лето: Q=M1\*(P1-P2)/K1  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.167 Qвент.= Qгвс.пот.= Qгвс.сп=0.1342  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qгвс.сп=0.061  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=50.4 Gвент.=0 Gгвс.сп=24.48  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Дата	Ти час	НС		M1, Т	M2, Т	dM, Т	T1, C		T2, C	dT, C	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Qотпл, Гкал	M3, Т		dM, Т	V3, м.куб	Учет ГВС (ТВ-2)		Qгвс.общ., Гкал	Контрольные данные		Общее теплотоптр-е
		Т	С				Т	С						Qгвс.нап., Гкал	Qгвс.общ., Гкал			Qгвс.нап., Гкал	Qгвс.общ., Гкал				
23.05.20	24.00	-	100.60	6.14	94.46	6.14	64.69	49.33	15.36	7.00	5.00	5.00	1.45	6.20	6.20	-	6.32	6.32	-	64.43	-	0.40	1.85
24.05.20	24.00	-	102.98	8.75	94.23	8.75	64.96	49.89	15.07	7.00	5.00	5.00	1.43	8.74	8.74	-	8.92	8.92	-	64.80	-	0.57	1.99
25.05.20	24.00	-	103.97	96.67	7.30	64.53	50.66	13.87	7.00	5.00	5.00	5.00	1.34	7.40	7.40	-	7.56	7.56	-	64.15	-	0.48	1.81
26.05.20	24.00	-	93.80	86.97	6.83	65.64	57.41	8.23	7.00	5.00	5.00	5.00	0.69	7.33	7.33	-	7.49	7.49	-	66.15	-	0.48	1.17
Среднее	24.00	-	100.34	93.08	7.26	64.96	51.82	13.13	7.00	5.00	5.00	5.00	1.23	7.42	7.42	-	7.57	7.57	-	64.88	-	0.48	1.71
Итого	96.00	-	401.35	372.33	29.02								4.90	29.67	29.67	0.00	30.29	30.29	0.00	30.29	0.00	0.00	6.83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
	23.05.20 02:00	67448.85	62398.29	5017.25	-	5131.48	-	1463.70	-	-
	27.05.20 04:00	67856.26	62776.71	5046.88	-	5161.73	-	1460.41	-	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объект теплоснабжения, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета:  
 с учетом корректировок

8,49 °C = -0,25 Гкал;  
 6,57 Гкал;  
 30,29 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



печать энергосбыта

Группа «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.