Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208260
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208260-ч(с)-0520.txt
Режим (схема):

расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 8,49
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	80,87	76,88	3,99	64,71	44,73	19,98	7,00	5,00	1,45	5,37	-	-	5,47	-	5,47	-	64,31	-	0,35			1,80
24.05.20	24,00	-	81,35	77,01	4,34	64,97	45,19	19,78	7,00	5,00	1,43	5,80	-	-	5,90	-	5,90	-	64,60	-	0,38			1,81
25.05.20	24,00	-	82,32	78,84	3,48	64,51	45,70	18,81	7,00	5,00	1,39	4,94	-	-	5,03	-	5,03	-	63,93	-	0,32			1,71
26.05.20	24,00	-	74,39	70,95	3,44	65,78	55,41	10,37	7,00	5,00	0,61	5,41	-	-	5,50	-	5,50	-	65,67	-	0,36			0,97
Среднее	24,00	-	79,73	75,92	3,81	64,99	47,76	17,24	7,00	5,00	1,22	5,38	-	-	5,48	-	5,48	-	64,63	-	0,35	-	-	1,57
Итого	96,00		318,93	303,68	15,25						4,89	21,52	0,00	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00			1,39	0,00	0,00	6,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 03:00	58524,72	54319,53	4806,49	-	4916,18	-	1473,64	-	-
	27.05.20 04:00	58845,46	54624,93	4828,15	-	4938,22	-	1479,74	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,49 °C = -0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,90** куб.м.

суток:
Гкал;
куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.