Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 26 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 26 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219384-ч(с)-0720.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219384 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 17,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.20	24,00	-	79,64	75,18	4,46	70,90	70,75	0,15	7,00	5,00	0,00	4,46	-	-	4,54	-	4,54	-	70,53	-	0,31			0,31
02.07.20	24,00	-	78,87	74,91	3,96	70,56	70,42	0,14	7,00	5,00	0,00	3,96	-	-	4,02	-	4,02	-	69,77	-	0,28			0,28
03.07.20	24,00	-	79,32	75,59	3,73	70,59	70,43	0,16	7,00	5,00	0,00	3,73	-	-	3,77	-	3,77	-	70,22	-	0,26			0,26
04.07.20	24,00	-	79,98	76,59	3,39	70,52	70,37	0,15	7,00	5,00	0,00	3,39	-	-	3,43	-	3,43	-	70,10	-	0,24			0,24
05.07.20	24,00	-	81,03	76,90	4,13	70,90	70,75	0,15	7,00	5,00	0,00	4,13	-	-	4,19	-	4,19	-	70,48	-	0,29			0,29
06.07.20	24,00	-	78,67	75,15	3,52	70,89	70,75	0,14	7,00	5,00	0,00	3,52	-	-	3,58	-	3,58	-	70,29	-	0,25			0,25
07.07.20	24,00	-	77,61	74,04	3,57	70,33	70,18	0,15	7,00	5,00	0,00	3,57	-	-	3,61	-	3,61	-	69,82	-	0,25			0,25
08.07.20	24,00	-	78,32	74,21	4,11	70,57	70,41	0,16	7,00	5,00	0,00	4,11	-	-	4,17	-	4,17	-	70,19	-	0,29			0,29
09.07.20	24,00	-	78,65	74,84	3,81	70,79	70,63	0,16	7,00	5,00	0,00	3,81	-	-	3,85	-	3,85	-	70,34	-	0,27			0,27
10.07.20	24,00	-	79,29	75,53	3,76	70,78	70,62	0,16	7,00	5,00	0,00	3,76	-	-	3,81	-	3,81	-	70,20	-	0,26			0,26
11.07.20	24,00	-	79,26	75,40	3,86	70,64	70,48	0,16	7,00	5,00	0,00	3,86	-	-	3,91	-	3,91	-	70,13	-	0,27			0,27
12.07.20	24,00	-	80,09	75,17	4,92	70,85	70,69	0,16	7,00	5,00	0,00	4,92	-	-	5,05	-	5,05	-	70,56	-	0,35			0,35
13.07.20	24,00	-	78,22	74,24	3,98	71,11	70,95	0,16	7,00	5,00	0,00	3,98	-	-	4,05	-	4,05	-	70,61	-	0,28			0,28
14.07.20	24,00	-	78,74	74,24	4,50	71,09	70,93	0,16	7,00	5,00	0,00	4,50	-	-	4,57	-	4,57	-	70,63	-	0,32			0,32
15.07.20	24,00	-	81,08	76,54	4,54	70,98	70,84	0,14	7,00	5,00	0,00	4,54	-	-	4,62	-	4,62	-	70,46	-	0,32			0,32
16.07.20	24,00	-	83,03	78,44	4,59	70,83	70,68	0,15	7,00	5,00	0,00	4,59	-	-	4,68	-	4,68	-	70,51	-	0,32			0,32
17.07.20	24,00	-	81,95	78,04	3,91	71,12	70,97	0,15	7,00	5,00	0,00	3,91	-	-	3,98	-	3,98	-	70,68	-	0,28			0,28
18.07.20	24,00	-	80,42	76,03	4,39	70,98	70,83	0,15	7,00	5,00	0,00	4,39	-	-	4,47	-	4,47	-	70,41	-	0,31			0,31
19.07.20	24,00	-	79,76	75,19	4,57	71,77	71,59	0,18	7,00	5,00	0,00	4,57	-	-	4,68	-	4,68	-	71,63	-	0,33			0,33
20.07.20	24,00	-	78,99	75,40	3,59	71,42	71,27	0,15	7,00	5,00	0,00	3,59	-	-	3,63	-	3,63	-	70,84	-	0,25			0,25
21.07.20	24,00	-	80,84	76,98	3,86	71,17	71,03	0,14	7,00	5,00	0,00	3,86	-	-	3,92	-	3,92	-	70,62	-	0,27			0,27
22.07.20	24,00	-	78,46	74,79	3,67	71,04	70,90	0,14	7,00	5,00	0,00	3,67	-	-	3,72	-	3,72	-	70,47	-	0,26			0,26
Среднее	24,00	-	79,65	75,61	4,04	70,90	70,75	0,15	7,00	5,00	-	4,04	-	-	4,10	-	4,10	-	70,43	-	0,28	-	-	0,28
Итого	528,00		1752,22	1663,40	88,82						0,00	88,82	0,00	0,00	90,25	0,00	90,25	0,00			6,26	0,00	0,00	6,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	02.07.20 16:00	53542,93	50093,85	4118,55	-	4207,97	-	1237,58	-	-
	23.07.20 04:00	55175,80	51674,07	4201,05	-	4291,79	-	1241,64	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,98 °С = -1,60 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **4,66** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **90,25** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.