

Абонент: ЖКС2 Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Фароровская 28 / СЛО-ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "Инфрайт Монгаз"  
 Источник: 2я негевская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за мей 2020  
 Договор: 933в.038  
 Телефон: \_\_\_\_\_

Узел учета: СЛО-ГВС  
 Код УУТЭ: \_\_\_\_\_  
 Рассмотревать совместно с УУТЭ: \_\_\_\_\_

Стронт.Адрес: Фароровская 28  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Смена подполчения: Двухтрубная  
 ВК7-2082.40-ч(с)10520.04

Вычислитель: ВК7-7 № 208240  
 Часовые и суток.: архивы в файлах: \_\_\_\_\_ график: 150/70

Установленные приборы:  
 Подано: тр.(М1)  
 Обрат: тр.(М2)  
 "Р-Д": ГВС(М3)  
 ТР цирку: ГВС(М4)  
 тр подпитки(У5)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(M1-мв)+M2\*(M2-мв); лето: Q=M1\*(M1-мв)+M2\*(M2-мв)  
 Договорные нагрузки (кал/час): \_\_\_\_\_  
 Договорные нагрузки (ср.час): \_\_\_\_\_ Гкал/час: \_\_\_\_\_  
 Договорные расходы (ср.сут.): \_\_\_\_\_ Гкал/сут: \_\_\_\_\_  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Учет теплоносителя:  
 Qот=0.227 Qвент.пот.= Qвс.от.=0.1012  
 Qтех.гвс.ср.= Qвс.ср.=0.046  
 Gот=68.1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gвс.=18.408

Дата	НС		М1, T	М2, T	dM, T	Т1, C	Т2, C	dT, C	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Qотопл, Гкал	М3, T	M4, T	dM, T	V3, м.куб	V4, м.куб	dVвс, м.куб	Vподп, м.куб	Т3, C	Т4, C	Контрольные данные		Общее теплопотребление Q общ, Гкал.
	час	сут																			Qвс.мл, Гкал.	Qтех.гвс, Гкал.	
23.05.20	24.00	-	131,94	122,22	9,72	64,63	47,49	17,14	7,00	5,00	2,15	8,93	-	-	9,09	9,09	9,09	-	64,50	-	0,58	Гкал.	2,73
24.05.20	24.00	-	131,97	122,33	9,64	64,89	48,30	16,59	7,00	5,00	2,09	8,80	-	-	8,96	-	8,96	-	64,81	-	0,57	Гкал.	2,66
25.05.20	24.00	-	134,00	125,33	8,67	64,43	48,79	15,64	7,00	5,00	2,01	7,92	-	-	8,08	-	8,08	-	64,14	-	0,51	Гкал.	2,52
26.05.20	24.00	-	118,28	111,40	6,88	65,71	56,95	8,76	7,00	5,00	0,98	6,90	-	-	7,06	-	7,06	-	65,92	-	0,45	Гкал.	1,43
Среднее	24,00	-	129,05	120,32	8,73	64,92	50,38	14,53	7,00	5,00	1,81	8,14	-	-	8,30	-	8,30	-	64,84	-	0,53	Гкал.	2,33
Итого	96,00	-	516,19	481,28	34,91	-	-	-	-	-	7,23	32,55	0,00	0,00	33,19	0,00	33,19	0,00	-	-	2,11	Гкал.	9,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время:		M1(т)	M2(т)	M3(т)	V3(м3)	Q ГВС (Гкал)
		23.05.20 02:00	87666,56	6357,29	-	6496,30	-
	27.05.20 04:00	88183,43	6389,82	-	6525,47	-	2462,55

Период расчета по среднему: \_\_\_\_\_

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: \_\_\_\_\_

Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: \_\_\_\_\_

Период расчета по договору: \_\_\_\_\_

Период превышения G: \_\_\_\_\_

Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок: \_\_\_\_\_

Итого по приборам учета: \_\_\_\_\_ с учетом корректировок

Итого по приборам учета: \_\_\_\_\_ с учетом корректировок

печать энергосбыта  
 ГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

« / 20 г.»

