

Абонент: ЖКС2 Чинского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 30 / СЦО  
 Обслуживающая организация: ООО "Индрэйлйт Монтаж"  
 Источники: 2я Невская котельная

Телефон:  
 Договор: 8197 038 1  
 Строит.Адрес: Фарфоровская-30  
 Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: СЦО  
 Код УУТЭ  
 Расквотривать совместно с УУТЭ: график: 150/70

Вычислитель: ТРВ-026М № 1318865  
 Подать тр (M1): расходомер: ЭРСВ-440J  
 Обратн тр (M2): расходомер: ЭРСВ-440J  
 Трд. ГВС (M3): тр.цирк. ГВС (M4): расходомер:  
 тр.подпитки (M5): расходомер:  
 Расчетный алгоритм: зима:  $Q_{от} = m1 \cdot (t1 - t2) \cdot k$  лето:  $Q_{от} = m2 \cdot (t2 - t3) \cdot k$   
 Режим (смена):  
 Gmin =  
 Gmax =  
 Gmin =  
 Gmax =  
 Gmin =  
 Gmax =  
 Gmin =  
 Gmax =

Часовые и суточные архивы в файлах: ТРВ026М:1318865-(С)-0520.txt  
 Приборы УУТЭ поверены до  
 Термопреобр.: ТПС  
 Термопреобр.: ТПС  
 Термопреобр.:  
 Термопреобр.:  
 Термопреобр.:  
 Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 1,65

Преобр.давления: СДВ-И  
 Преобр.давления: СДВ-И  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:

Договорные нагрузки (кар.час): Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср.сут.): Гкал/сут:  
 Договорные расходы (ср.сут.): Гкал/сут:  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 27.05.2020

Qот =  
 Qотек.пот. =  
 Qотек.сп =  
 Gот = 0  
 Gвент. = 0  
 Gтех.пот. = 0  
 Gгвс = 0

Дата	Ти час	НС	M1, T	M2, T	dM, T	T1, C	T2, C	dT, C	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Qотпл, Гкал	Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплопотере Q общ, Гкал.
												V4, м.куб	dГвс, м.куб	Vподл, м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ, Гкал	
23.05.20	24,00	-	100,61	102,58	-1,98	64,11	47,45	16,66	5,62	3,86	-	-	-	-	-	-	-	1,58
24.05.20	24,00	-	100,76	102,76	-2,00	64,38	48,06	16,32	5,62	3,85	-	-	-	-	-	-	-	1,55
25.05.20	24,00	-	103,29	105,35	-2,06	63,93	48,40	15,53	5,60	3,75	-	-	-	-	-	-	-	1,51
26.05.20	9,53	-	41,50	42,32	-0,83	26,41	20,14	6,27	2,29	1,50	-	-	-	-	-	-	-	0,59
27.05.20	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Среднее	16,31	-	69,23	70,60	-1,37	43,77	32,81	10,96	3,83	2,59	-	-	-	-	-	-	-	1,04
Итого	81,53	-	346,16	353,02	-6,87						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M3(Т)		M4(Т)		V3(м3)		V4(м3)		Q СЦО (Гкал)		Q ГВС (Гкал)		Траб. ч	
	02.08.19	09:59														
	02.08.19	09:59														

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого по приборам учета:  
 с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета:  
 с учетом корректировок

суток:  
 Гкал;  
 куб.м;  
 1,65 °C = 0,00 Гкал;  
 5,22 Гкал;  
 куб.м.

