Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 23 / ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 220998
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-220998-ч(с)-0720.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Приборы УУТЭ поверены до ___________
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 17,3

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,45164
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,158
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=63,199

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

			Учет ГВС (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	45,17	21,93	23,24	66,97	43,39	23,58	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				2,08
28.05.20	24,00	-	44,59	22,22	22,37	67,49	43,48	24,01	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				2,04
29.05.20	24,00	-	44,07	22,08	21,99	67,43	43,35	24,08	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				2,02
30.05.20	24,00	-	40,94	22,16	18,78	66,53	42,25	24,28	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				1,79
31.05.20	24,00	-	44,93	19,51	25,42	66,99	41,33	25,66	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				2,20
01.06.20	24,00	-	39,01	22,12	16,89	65,84	41,89	23,95	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				1,64
02.06.20	24,00	-	44,95	19,44	25,51	67,13	41,81	25,32	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				2,21
03.06.20	24,00	-	40,05	25,10	14,95	67,51	44,63	22,88	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				1,58
04.06.20	24,00	-	44,53	19,80	24,73	67,06	42,32	24,74	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				2,15
05.06.20	24,00	-	43,16	21,79	21,37	66,63	42,11	24,52	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				1,96
06.06.20	24,00	-	43,35	21,15	22,20	66,60	42,06	24,54	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				2,00
07.06.20	24,00	-	44,16	20,18	23,98	65,97	41,53	24,44	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				2,07
08.06.20	24,00	-	44,59	22,22	22,37	67,49	43,48	24,01	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				2,04
09.06.20	24,00	-	41,30	20,33	20,97	65,43	42,17	23,26	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				1,85
10.06.20	24,00	-	41,14	20,49	20,65	66,33	42,58	23,75	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				1,86
11.06.20	24,00	-	40,57	20,34	20,23	65,60	42,09	23,51	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				1,80
12.06.20	24,00	-	44,59	22,22	22,37	67,49	43,48	24,01	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				2,04
13.06.20	24,00	-	39,01	22,12	16,89	65,84	41,89	23,95	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				1,64
14.06.20	24,00	-	44,53	19,80	24,73	67,06	42,32	24,74	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				2,15
15.06.20	24,00	-	41,14	20,49	20,65	66,33	42,58	23,75	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				1,86
16.06.20	24,00	-	42,94	22,62	20,32	67,28	44,08	23,20	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				1,89
17.06.20	24,00	-	42,46	22,46	20,00	68,03	44,44	23,59	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				1,89
18.06.20	24,00	-	40,22	20,24	19,98	67,56	43,84	23,72	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				1,83
19.06.20	24,00	-	40,82	23,27	17,55	67,29	44,74	22,55	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				1,71
20.06.20	24,00	-	40,05	25,10	14,95	67,51	44,63	22,88	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				1,58
21.06.20	24,00	-	39,01	22,12	16,89	65,84	41,89	23,95	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				1,64
22.06.20	24,00	-	40,94	22,16	18,78	66,53	42,25	24,28	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				1,79
23.06.20	24,00		40,00	23,13	16,87	66,63	42,92	23,71	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				1,67
24.06.20	24,00		40,00	23,13	16,87	66,63	42,92	23,71	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				1,67
25.06.20	24,00		40,00	23,13	16,87	66,63	42,92	23,71	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				1,67
26.06.20	24,00		40,00	23,13	16,87	66,63	42,92	23,71	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				1,67
27.06.20	24,00		40,00	23,13	16,87	66,63	42,92	23,71	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				1,67
28.06.20	24,00		40,00	23,13	16,87	66,63	42,92	23,71	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				1,67
29.06.20	24,00		40,00	23,13	16,87	66,63	42,92	23,71	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				1,67
30.06.20	24,00		40,00	23,13	16,87	66,63	42,92	23,71	6,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				1,67
Среднее	24,00	-	41,78	21,96	19,82	66,77	42,86	23,91	6,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,85
Итого	840,00		1462,22	768,50	693,72						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	64,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 04:00	121745,96	17353,19	0,00	-	0,00	-	7719,68	-	-
	23.06.20 08:00	123379,86	17914,54	0,00	-	0,00	-	7803,42	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = ~~20,05~~ Гкал; −9,57
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~44,61~~ Гкал; 53,15
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **693,72** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_______________ /___________/

печать потребителя

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района»

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» __________ 20___ г.

печать энергосбыта