Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 23 / ТЦ-1 СЦО
Строит.Адрес: Цимбалина 23
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник: Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-221000-ч(с)-0520.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 221000
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 17,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 27.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	116,24	116,24	0,00	54,26	40,97	13,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
24.05.20	24,00	-	116,24	116,24	0,00	55,93	42,34	13,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,58
25.05.20	24,00	-	120,07	120,07	0,00	57,66	44,20	13,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
26.05.20	24,00	-	46,08	46,08	0,00	59,25	45,14	14,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,65
27.05.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,49	21,07	0,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	79,73	79,73	-	49,72	38,74	10,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
Итого	120,00		398,63	398,63	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	5,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 03:00	64888,65	64888,45	-	-	-	-	1310,36	-	-
	30.05.20 04:00	65272,76	65272,56	-	-	-	-	1315,56	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,3 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **5,40** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__»
20__ г.