# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 52 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: 2я Невская котельная

Договор: 9206.038.1
Строит.Адрес: Цимбалина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208337
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208337-ч(с)-0520.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____ __
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 1,65

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,263 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=79,296 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 27.05.2020

| Дата | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | Т1, | Т2, | dT, | Р1 | Р2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.05.20 | 24,00 | - | 312,89 | 312,89 | 0,00 | 64,79 | 52,76 | 12,03 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,77 |
| 24.05.20 | 24,00 | - | 313,56 | 313,56 | 0,00 | 65,05 | 53,37 | 11,68 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,67 |
| 25.05.20 | 24,00 | - | 323,23 | 323,23 | 0,00 | 64,60 | 53,56 | 11,04 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,58 |
| 26.05.20 | 24,00 | - | 145,20 | 145,20 | 0,00 | 63,98 | 53,41 | 10,57 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,54 |
| 27.05.20 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,66 | 23,32 | 3,34 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,00 |
| Среднее | 24,00 | - | 218,98 | 218,98 | - | 57,02 | 47,28 | 9,73 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,51 |
| Итого | 120,00 | | 1094,88 | 1094,88 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,56 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.05.20 01:00 | 130287,18 | 130288,33 | - | - | - | - | 2537,24 | - | - |
| | 30.05.20 04:00 | 131369,02 | 131370,17 | - | - | - | - | 2549,64 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,65 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать (потребителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Невского района" Санкт-Петербург

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.