

Абонент: ЖКСД некоего Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалына 56 / СЦО
 Обслуживающая организация: ООО "ИфраХит Монтаж"
 Источник: За Неваская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за май 2020
 Договор: _____
 Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: СЦО
 Код УУТЗ: _____
 Рассматривать совместно с УУТЗ: график 150/70

Вычислитель: ВКТ.7 № 208245
 Подано: тр.(M1);
 Обратн. тр.(M2);
 тр.д. ГВС(M3);
 тр.цирк. ГВС(M4);
 тр. подпитки(У5);
 Расчетный алгоритм: змв. Q=M1*(n1-nвв)*M2*(n2-nвв); лето Q=M1*(n1-nвв)*M2*(n2-nвв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), Гкал/сут:
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 27.05.2020

Часовые и суточн. архивы в Файлах:
 ВКП7:208245-с(С)0520.1х4
 Рэжим (схема):
 Gm1п= _____
 Gm1н= _____
 Gm2п= _____
 Gm2н= _____
 Gm3п= _____
 Gm3н= _____
 Gm4п= _____
 Gm4н= _____
 Qотт= _____
 Qотх.гвс.ср= _____
 Qотх.сп= _____
 Qотх.пот.= _____
 Qгвс.= _____

Приборы УУТЗ поверены до _____
 Термодатчик: КТСЛ-Н
 Термодатчик: КТСЛ-Н
 Термодатчик: КТСЛ-Н
 Термодатчик: КТСЛ-Н
 Термодатчик: КТСЛ-Н

Тех. гр.С= 1,65
 Преобр.давления
 Преобр.давления
 Преобр.давления
 Преобр.давления

Дата	Ti	Tn	M1		M2		dM		T1		T2		dT		R1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	Учет ГВС (ТВ-2)		Контрольные данные		Общие теплотворе Q общ.
			Т	Т	Т	Т	С	С	С	С	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал								Гкал	Гкал			
23.05.20	24,00	-	235,12	235,12	0,00	64,58	49,03	15,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66
24.05.20	24,00	-	235,53	235,53	0,00	64,84	49,51	15,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
25.05.20	24,00	-	239,24	239,24	0,00	64,40	55,36	9,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18
26.05.20	24,00	-	249,58	249,58	0,00	64,72	64,70	0,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.05.20	24,00	-	291,15	291,15	0,00	67,61	67,58	0,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Среднее	24,00	-	250,12	250,12	-	65,23	57,24	7,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
Итого	120,00	-	1250,62	1250,62	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(Т)		M2(Т)		M3(Т)		M4(Т)		V3(м3)		V4(м3)		Q СЦО (Гкал)		Q ГВС (Гкал)		Траб. ч	
	23.05.20 02:00	30.05.20 04:00	110163,55	112012,46	110155,42	112004,35	-	-	-	-	-	-	-	-	2554,45	2563,69	-	-	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок
 с учетом корректировок

1,65 °C = 0,00 Гкал;
 9,45 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

 печать оператора

