Абонент: ЖКС2 Невского Района

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 12 / СЦО+ГВС

Договор:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Строит.Адрес: Шелгунова 12

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС

Источник: Обуховский з-д

Телефон: (812) 313-47-06

Код УУТЭ:

Схема подключения: Двухтрубная

Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204780-ч(с)-0720.txt

график: 150/70

Вычислитель: ВКТ-7 № 204780

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):

Обратн.тр.(М2):

тр-д. ГВС(М3):

тр.цирк.ГВС(М4):

тр.полотенц(V5):

расходомер: ПРЭМ 40 п Gmin= Gmax=

расходомер: ПРЭМ 40 п Gmin= Gmax=

расходомер: ПРЭМ 32 п Gmin= Gmax=

расходомер: Gmin= Gmax=

расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н

Термопреобр.: КТСП-Н

Термопреобр.: ТСП-Н

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Txв. гр.С= 13,71

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h4-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Тн	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал.
27.05.20	24,00	-	96,20	84,20	12,00	68,69	68,46	0,23	7,00	5,00		11,56	-	-	11,80	-	11,80	-	68,54	-	0,79			0,79
28.05.20	24,00	-	96,59	83,98	12,61	68,63	68,44	0,19	7,00	5,00		12,25	-	-	12,49	-	12,49	-	68,31	-	0,84			0,84
29.05.20	24,00	-	94,05	81,30	12,75	68,49	68,26	0,23	7,00	5,00		12,27	-	-	12,51	-	12,51	-	68,38	-	0,84			0,84
30.05.20	24,00	-	90,00	78,23	11,77	68,75	68,50	0,25	7,00	5,00		11,32	-	-	11,55	-	11,55	-	68,57	-	0,78			0,78
31.05.20	24,00	-	91,55	78,56	12,99	68,26	68,03	0,23	7,00	5,00		12,49	-	-	12,77	-	12,77	-	68,07	-	0,85			0,85
01.06.20	24,00	-	94,58	80,78	13,80	68,50	68,26	0,24	7,00	5,00		13,30	-	-	13,59	-	13,59	-	68,37	-	0,91			0,91
02.06.20	24,00	-	94,26	81,80	12,46	68,75	68,49	0,26	7,00	5,00		11,97	-	-	12,21	-	12,21	-	68,63	-	0,82			0,82
03.06.20	24,00	-	94,77	81,51	13,26	69,83	69,56	0,27	7,00	5,00		12,63	-	-	12,93	-	12,93	-	69,82	-	0,88			0,88
04.06.20	24,00	-	92,46	79,96	12,50	70,74	70,47	0,27	7,00	5,00		11,81	-	-	12,08	-	12,08	-	70,63	-	0,83			0,83
05.06.20	24,00	-	89,88	79,65	10,23	71,49	71,22	0,27	7,00	5,00		9,35	-	-	9,57	-	9,57	-	71,18	-	0,67			0,67
06.06.20	24,00	-	90,44	81,22	9,22	71,34	71,09	0,25	7,00	5,00		8,35	-	-	8,53	-	8,53	-	70,83	-	0,60			0,60
07.06.20	24,00	-	92,01	81,33	10,68	70,84	70,59	0,25	7,00	5,00		9,79	-	-	10,02	-	10,02	-	70,58	-	0,69			0,69
08.06.20	24,00	-	94,41	81,29	13,12	70,56	70,33	0,23	7,00	5,00		12,08	-	-	12,34	-	12,34	-	70,40	-	0,85			0,85
09.06.20	24,00	-	92,75	80,91	11,84	70,84	70,59	0,25	7,00	5,00		10,88	-	-	11,12	-	11,12	-	70,72	-	0,77			0,77
10.06.20	24,00	-	92,16	80,85	11,31	70,22	69,98	0,24	7,00	5,00		10,45	-	-	10,66	-	10,66	-	70,00	-	0,73			0,73
11.06.20	24,00	-	93,54	81,76	11,78	70,80	70,57	0,23	7,00	5,00		10,79	-	-	11,02	-	11,02	-	70,56	-	0,76			0,76
12.06.20	24,00	-	92,25	81,19	11,06	71,22	70,98	0,24	7,00	5,00		10,08	-	-	10,29	-	10,29	-	71,01	-	0,72			0,72
13.06.20	24,00	-	90,84	81,36	9,48	71,44	71,20	0,24	7,00	5,00		8,44	-	-	8,65	-	8,65	-	71,05	-	0,60			0,60
14.06.20	24,00	-	92,24	81,51	10,73	71,40	71,16	0,24	7,00	5,00		9,78	-	-	10,01	-	10,01	-	71,03	-	0,69			0,69
15.06.20	24,00	-	93,97	81,87	12,10	70,73	70,49	0,24	7,00	5,00		11,14	-	-	11,36	-	11,36	-	70,63	-	0,79			0,79
16.06.20	24,00	-	85,74	74,73	11,01	70,87	70,64	0,23	7,00	5,00		10,05	-	-	10,27	-	10,27	-	70,70	-	0,71			0,71
17.06.20	24,00	-	91,97	79,79	12,18	71,17	70,92	0,25	7,00	5,00		11,05	-	-	11,29	-	11,29	-	71,29	-	0,79			0,79
18.06.20	24,00	-	91,14	79,90	11,24	71,11	70,88	0,23	7,00	5,00		10,12	-	-	10,34	-	10,34	-	71,04	-	0,72			0,72
19.06.20	24,00	-	90,30	80,09	10,21	71,05	70,81	0,24	7,00	5,00		9,13	-	-	9,34	-	9,34	-	71,08	-	0,65			0,65
20.06.20	24,00	-	89,89	80,49	9,40	71,24	71,00	0,24	7,00	5,00		8,40	-	-	8,59	-	8,59	-	71,13	-	0,60			0,60
21.06.20	24,00	-	89,11	79,41	9,70	70,57	70,31	0,26	7,00	5,00		8,84	-	-	9,04	-	9,04	-	70,54	-	0,62			0,62
22.06.20	24,00	-	90,38	79,42	10,96	70,99	70,74	0,25	7,00	5,00		10,01	-	-	10,23	-	10,23	-	70,97	-	0,71			0,71
23.06.20	24,00		92,13	80,63	11,50	70,32	70,07	0,24	7,00	5,00		10,68	-	-	10,91	-	10,91	-	70,15	-	0,75	-	-	0,75
24.06.20	24,00		92,13	80,63	11,50	70,32	70,07	0,24	7,00	5,00		10,68	-	-	10,91	-	10,91	-	70,15	-	0,75	-	-	0,75
25.06.20	24,00		92,13	80,63	11,50	70,32	70,07	0,24	7,00	5,00		10,68	-	-	10,91	-	10,91	-	70,15	-	0,75	-	-	0,75
26.06.20	24,00		92,13	80,63	11,50	70,32	70,07	0,24	7,00	5,00		10,68	-	-	10,91	-	10,91	-	70,15	-	0,75	-	-	0,75
27.06.20	24,00		92,13	80,63	11,50	70,32	70,07	0,24	7,00	5,00		10,68	-	-	10,91	-	10,91	-	70,15	-	0,75	-	-	0,75
28.06.20	24,00		92,13	80,63	11,50	70,32	70,07	0,24	7,00	5,00		10,68	-	-	10,91	-	10,91	-	70,15	-	0,75	-	-	0,75
29.06.20	24,00		92,13	80,63	11,50	70,32	70,07	0,24	7,00	5,00		10,68	-	-	10,91	-	10,91	-	70,15	-	0,75	-	-	0,75
30.06.20	24,00		92,13	80,63	11,50	70,32	70,07	0,24	7,00	5,00		10,68	-	-	10,91	-	10,91	-	70,15	-	0,75	-	-	0,75
Среднее	24,00	-	92,13	80,63	11,50	70,32	70,07	0,24	7,00	5,00	-	10,68	-	-	10,91	-	10,91	-	70,15	-	0,75	-	-	0,75
Итого	840,00		3224,51	2822,15	402,36						0,00	373,76	0,00	0,00	381,89	0,00	381,89	0,00			26,20	0,00	0,00	26,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Треб, ч
	27.05.20 04:00	104673,38	91384,54	12460,40	-	12778,05	-	3065,37	-	-
	23.06.20 08:00	107174,75	93574,03	12749,92	-	13073,86	-	3087,92	-	-

Период расчета по среднему: суток

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -5,12 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 21,07 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 381,89 куб.м.

Представитель потребителя

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
26.06.2020
«__» А.С.Кабанова ____ г.