Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 01787
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01787-ч(с)-0720.txt
Режим (схема):

расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: ТПТ-1-3
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 13,71

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
27.05.20	24,00		147,43	139,69	7,75	69,57	65,81	3,75	8,00	3,00		7,75	0,00	0,00	7,91	0,00	7,91	-	68,02	0,00	0,53			0,53
28.05.20	24,00		148,22	139,57	8,64	69,51	65,81	3,70	8,00	3,00		8,64	0,00	0,00	8,82	0,00	8,82	-	67,94	0,00	0,59			0,59
29.05.20	24,00		144,56	136,20	8,37	69,36	65,57	3,79	8,00	3,00		8,37	0,00	0,00	8,54	0,00	8,54	-	67,78	0,00	0,57			0,57
30.05.20	24,00		138,20	130,47	7,73	69,64	65,65	3,99	8,00	3,00		7,73	0,00	0,00	7,88	0,00	7,88	-	68,03	0,00	0,53			0,53
31.05.20	24,00		139,45	131,70	7,74	69,15	65,13	4,02	8,00	3,00		7,74	0,00	0,00	7,90	0,00	7,90	-	67,54	0,00	0,52			0,52
01.06.20	24,00		144,26	135,21	9,05	69,32	65,34	3,99	8,00	3,00		9,05	0,00	0,00	9,24	0,00	9,24	-	67,71	0,00	0,61			0,61
02.06.20	24,00		145,89	137,54	8,36	69,55	65,59	3,96	8,00	3,00		8,36	0,00	0,00	8,53	0,00	8,53	-	67,93	0,00	0,57			0,57
03.06.20	24,00		144,88	137,10	7,77	70,64	66,61	4,02	8,00	3,00		7,77	0,00	0,00	7,93	0,00	7,93	-	68,98	0,00	0,54			0,54
04.06.20	24,00		142,17	134,60	7,57	71,54	67,40	4,13	8,00	3,00		7,57	0,00	0,00	7,72	0,00	7,72	-	69,87	0,00	0,53			0,53
05.06.20	24,00		141,94	133,44	8,49	72,40	68,23	4,17	8,00	3,00		8,49	0,00	0,00	8,67	0,00	8,67	-	70,71	0,00	0,60			0,60
06.06.20	24,00		143,93	137,16	6,77	72,26	68,17	4,09	8,00	3,00		6,77	0,00	0,00	6,91	0,00	6,91	-	70,58	0,00	0,48			0,48
07.06.20	24,00		145,23	137,37	7,86	71,68	67,72	3,96	8,00	3,00		7,86	0,00	0,00	8,02	0,00	8,02	-	70,06	0,00	0,55			0,55
08.06.20	24,00		144,83	138,46	6,37	71,38	67,53	3,86	8,00	3,00		6,37	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	-	69,80	0,00	0,44			0,44
09.06.20	24,00		143,99	137,28	6,71	71,67	67,91	3,75	8,00	3,00		6,71	0,00	0,00	6,85	0,00	6,85	-	70,10	0,00	0,47			0,47
10.06.20	24,00		143,93	137,27	6,65	71,05	67,40	3,66	8,00	3,00		6,65	0,00	0,00	6,79	0,00	6,79	-	69,50	0,00	0,46			0,46
11.06.20	24,00		145,44	138,62	6,82	71,67	67,88	3,78	8,00	3,00		6,82	0,00	0,00	6,96	0,00	6,96	-	70,08	0,00	0,48			0,48
12.06.20	24,00		144,10	137,56	6,54	72,06	68,21	3,85	8,00	3,00		6,54	0,00	0,00	6,68	0,00	6,68	-	70,41	0,00	0,46			0,46
13.06.20	24,00		144,32	137,84	6,47	72,33	68,48	3,85	8,00	3,00		6,47	0,00	0,00	6,60	0,00	6,60	-	70,68	0,00	0,46			0,46
14.06.20	24,00		144,74	138,43	6,31	72,30	68,49	3,81	8,00	3,00		6,31	0,00	0,00	6,43	0,00	6,43	-	70,66	0,00	0,45			0,45
15.06.20	24,00		145,92	138,97	6,95	71,54	67,85	3,68	8,00	3,00		6,95	0,00	0,00	7,09	0,00	7,09	-	69,96	0,00	0,49			0,49
16.06.20	24,00		145,40	139,00	6,39	71,75	68,13	3,63	8,00	3,00		6,39	0,00	0,00	6,52	0,00	6,52	-	70,20	0,00	0,45			0,45
17.06.20	24,00		147,36	141,11	6,25	71,99	68,41	3,58	8,00	3,00		6,25	0,00	0,00	6,37	0,00	6,37	-	70,45	0,00	0,44			0,44
18.06.20	24,00		146,68	140,52	6,16	72,08	68,54	3,54	8,00	3,00		6,16	0,00	0,00	6,28	0,00	6,28	-	70,56	0,00	0,43			0,43
19.06.20	24,00		100,60	94,87	5,73	71,73	66,60	5,14	8,00	3,00		5,73	0,00	0,00	5,85	0,00	5,85	-	70,32	0,00	0,40			0,40
20.06.20	24,00		60,10	55,25	4,84	71,87	62,87	9,00	8,00	3,00		4,84	0,00	0,00	4,94	0,00	4,94	-	70,36	0,00	0,34			0,34
21.06.20	24,00		59,86	54,70	5,16	71,19	62,14	9,05	8,00	3,00		5,16	0,00	0,00	5,27	0,00	5,27	-	69,66	0,00	0,36			0,36
22.06.20	24,00		59,91	54,47	5,44	71,63	62,48	9,15	8,00	3,00		5,44	0,00	0,00	5,55	0,00	5,55	-	70,10	0,00	0,38			0,38
23.06.20	24,00		133,46	126,46	7,00	71,14	66,66	4,48	8,00	3,00		7,00	0,00	0,00	7,14	0,00	7,14	-	69,56	0,00	0,49	-	-	0,49
24.06.20	24,00		133,46	126,46	7,00	71,14	66,66	4,48	8,00	3,00		7,00	0,00	0,00	7,14	0,00	7,14	-	69,56	0,00	0,49	-	-	0,49
25.06.20	24,00		133,46	126,46	7,00	71,14	66,66	4,48	8,00	3,00		7,00	0,00	0,00	7,14	0,00	7,14	-	69,56	0,00	0,49	-	-	0,49
26.06.20	24,00		133,46	126,46	7,00	71,14	66,66	4,48	8,00	3,00		7,00	0,00	0,00	7,14	0,00	7,14	-	69,56	0,00	0,49	-	-	0,49
27.06.20	24,00		133,46	126,46	7,00	71,14	66,66	4,48	8,00	3,00		7,00	0,00	0,00	7,14	0,00	7,14	-	69,56	0,00	0,49	-	-	0,49
28.06.20	24,00		133,46	126,46	7,00	71,14	66,66	4,48	8,00	3,00		7,00	0,00	0,00	7,14	0,00	7,14	-	69,56	0,00	0,49	-	-	0,49
29.06.20	24,00		133,46	126,46	7,00	71,14	66,66	4,48	8,00	3,00		7,00	0,00	0,00	7,14	0,00	7,14	-	69,56	0,00	0,49	-	-	0,49
30.06.20	24,00		133,46	126,46	7,00	71,14	66,66	4,48	8,00	3,00		7,00	0,00	0,00	7,14	0,00	7,14	-	69,56	0,00	0,49	-	-	0,49
Среднее	24,00	-	133,46	126,46	7,00	71,14	66,66	4,48	8,00	3,00	-	7,00	-	-	7,14	-	7,14	-	69,56	-	0,49	-	-	0,49
Итого	840,00		4671,00	4426,11	244,88						0,00	244,88	0,00	0,00	249,88	0,00	249,88	0,00			17,01	0,00	0,00	17,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 04:00	98692,87	93772,63	48675,47	0,00	49887,51	0,00	1793,56	3582,50	-
	23.06.20 09:00	102290,34	97180,51	50222,59	0,00	51469,08	0,00	1821,61	3690,20	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -3,36 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,65** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **249,88** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2020
«___» А.С. Кабанова 20___