Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: Абонент: ЖКС2 Невского Района
Строит.Адрес: Шелгунова 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204821
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204821-ч(с)-0720.txt
Режим (схема):

расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 13,71
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
27.05.20	24,00	-	73,32	64,25	9,07	69,41	64,23	5,18	7,00	5,00		9,07	-	-	9,26	-	9,26	-	69,26	-	0,63			0,63
28.05.20	24,00	-	73,17	64,49	8,68	69,30	64,19	5,11	7,00	5,00		8,68	-	-	8,86	-	8,86	-	69,12	-	0,60			0,60
29.05.20	24,00	-	70,88	62,57	8,31	69,17	63,90	5,27	7,00	5,00		8,31	-	-	8,48	-	8,48	-	69,01	-	0,57			0,57
30.05.20	24,00	-	68,79	59,69	9,10	69,47	64,03	5,44	7,00	5,00		9,10	-	-	9,29	-	9,29	-	69,30	-	0,63			0,63
31.05.20	24,00	-	70,28	60,02	10,26	68,93	63,56	5,37	7,00	5,00		10,26	-	-	10,47	-	10,47	-	68,75	-	0,71			0,71
01.06.20	24,00	-	71,48	63,18	8,30	69,16	63,74	5,42	7,00	5,00		8,30	-	-	8,47	-	8,47	-	69,01	-	0,57			0,57
02.06.20	24,00	-	61,71	51,87	9,84	69,31	65,12	4,19	7,00	5,00		9,84	-	-	10,04	-	10,04	-	69,02	-	0,68			0,68
03.06.20	24,00	-	63,79	53,97	9,82	70,55	66,50	4,05	7,00	5,00		9,82	-	-	10,02	-	10,02	-	70,56	-	0,69			0,69
04.06.20	24,00	-	71,78	63,29	8,49	71,40	65,62	5,78	7,00	5,00		8,49	-	-	8,66	-	8,66	-	71,29	-	0,61			0,61
05.06.20	24,00	-	71,63	63,15	8,48	72,20	66,37	5,83	7,00	5,00		8,48	-	-	8,65	-	8,65	-	72,10	-	0,61			0,61
06.06.20	24,00	-	73,09	64,32	8,77	72,04	66,37	5,67	7,00	5,00		8,77	-	-	8,95	-	8,95	-	71,93	-	0,63			0,63
07.06.20	24,00	-	74,67	64,29	10,38	71,51	66,03	5,48	7,00	5,00		10,38	-	-	10,59	-	10,59	-	71,43	-	0,74			0,74
08.06.20	24,00	-	71,92	64,11	7,81	71,18	65,86	5,32	7,00	5,00		7,81	-	-	7,97	-	7,97	-	71,07	-	0,56			0,56
09.06.20	24,00	-	70,73	63,63	7,10	71,47	66,16	5,31	7,00	5,00		7,10	-	-	7,24	-	7,24	-	71,38	-	0,51			0,51
10.06.20	24,00	-	70,30	63,46	6,84	70,88	65,55	5,33	7,00	5,00		6,84	-	-	6,98	-	6,98	-	70,77	-	0,48			0,48
11.06.20	24,00	-	71,78	64,36	7,42	71,45	66,08	5,37	7,00	5,00		7,42	-	-	7,57	-	7,57	-	71,33	-	0,53			0,53
12.06.20	24,00	-	70,14	63,98	6,16	71,88	66,24	5,64	7,00	5,00		6,16	-	-	6,29	-	6,29	-	71,78	-	0,44			0,44
13.06.20	24,00	-	70,82	63,95	6,87	72,13	66,52	5,61	7,00	5,00		6,87	-	-	7,01	-	7,01	-	72,02	-	0,49			0,49
14.06.20	24,00	-	71,75	64,02	7,73	72,06	66,50	5,56	7,00	5,00		7,73	-	-	7,89	-	7,89	-	71,93	-	0,56			0,56
15.06.20	24,00	-	72,26	64,39	7,87	71,35	66,00	5,35	7,00	5,00		7,87	-	-	8,03	-	8,03	-	71,27	-	0,56			0,56
16.06.20	24,00	-	71,17	64,12	7,05	71,56	66,30	5,26	7,00	5,00		7,05	-	-	7,19	-	7,19	-	71,47	-	0,50			0,50
17.06.20	24,00	-	72,73	64,96	7,77	71,87	66,64	5,23	7,00	5,00		7,77	-	-	7,93	-	7,93	-	71,80	-	0,56			0,56
18.06.20	24,00	-	50,57	45,61	4,96	71,92	66,65	5,27	7,00	5,00		4,96	-	-	5,06	-	5,06	-	71,83	-	0,36			0,36
19.06.20	24,00	-	74,38	67,54	6,84	71,80	66,71	5,09	7,00	5,00		6,84	-	-	6,98	-	6,98	-	71,71	-	0,49			0,49
20.06.20	24,00	-	73,85	68,05	5,80	71,99	66,68	5,31	7,00	5,00		5,80	-	-	5,92	-	5,92	-	71,88	-	0,42			0,42
21.06.20	24,00	-	73,85	66,91	6,94	71,32	65,95	5,37	7,00	5,00		6,94	-	-	7,08	-	7,08	-	71,24	-	0,49			0,49
22.06.20	24,00	-	74,11	66,88	7,23	71,73	66,39	5,34	7,00	5,00		7,23	-	-	7,38	-	7,38	-	71,64	-	0,52			0,52
23.06.20	24,00		70,55	62,63	7,92	71,00	65,70	5,30	7,00	5,00		7,92	-	-	8,08	-	8,08	-	70,89	-	0,56	-	-	0,56
24.06.20	24,00		70,55	62,63	7,92	71,00	65,70	5,30	7,00	5,00		7,92	-	-	8,08	-	8,08	-	70,89	-	0,56	-	-	0,56
25.06.20	24,00		70,55	62,63	7,92	71,00	65,70	5,30	7,00	5,00		7,92	-	-	8,08	-	8,08	-	70,89	-	0,56	-	-	0,56
26.06.20	24,00		70,55	62,63	7,92	71,00	65,70	5,30	7,00	5,00		7,92	-	-	8,08	-	8,08	-	70,89	-	0,56	-	-	0,56
27.06.20	24,00		70,55	62,63	7,92	71,00	65,70	5,30	7,00	5,00		7,92	-	-	8,08	-	8,08	-	70,89	-	0,56	-	-	0,56
28.06.20	24,00		70,55	62,63	7,92	71,00	65,70	5,30	7,00	5,00		7,92	-	-	8,08	-	8,08	-	70,89	-	0,56	-	-	0,56
29.06.20	24,00		70,55	62,63	7,92	71,00	65,70	5,30	7,00	5,00		7,92	-	-	8,08	-	8,08	-	70,89	-	0,56	-	-	0,56
30.06.20	24,00		70,55	62,63	7,92	71,00	65,70	5,30	7,00	5,00		7,92	-	-	8,08	-	8,08	-	70,89	-	0,56	-	-	0,56
Среднее	24,00	-	70,55	62,63	7,92	71,00	65,70	5,30	7,00	5,00	-	7,92	-	-	8,08	-	8,08	-	70,89	-	0,56	-	-	0,56
Итого	840,00		2469,38	2192,11	277,26						0,00	277,26	0,00	0,00	282,92	0,00	282,92	0,00			19,62	0,00	0,00	19,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 04:00	65732,23	58671,73	24975,89	-	25606,48	-	1921,84	-	-
	23.06.20 08:00	67649,57	60374,41	25665,56	-	26312,05	-	1946,20	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -3,80 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **15,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **282,92** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

Общество с ограниченной ответственностью "Инфраконсервис №2" Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2020
А.С. Кабанова
«___» _____ 20___ г.

печать энергосбыта