Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 2 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 24 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 24 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-6100-ч(с)-0720.txt | Тхв, гр.С= 13,71
Вычислитель: СПТ-943 № 6100 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,08	Gmax= 12	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,13728
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0572
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,872

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00		131,74	123,61	8,13	69,65	65,58	4,07	6,00	4,00		8,13	0,00	0,00	8,29	0,00	8,29	-	69,44	0,00	0,56			0,56
28.05.20	24,00		135,33	127,99	7,33	69,58	65,65	3,94	6,00	4,00		7,33	0,00	0,00	7,48	0,00	7,48	-	69,35	0,00	0,51			0,51
29.05.20	24,00		146,92	140,30	6,62	69,46	65,64	3,82	6,00	4,00		6,62	0,00	0,00	6,75	0,00	6,75	-	69,30	0,00	0,46			0,46
30.05.20	24,00		140,29	134,51	5,78	69,73	65,72	4,02	6,00	4,00		5,78	0,00	0,00	5,90	0,00	5,90	-	69,56	0,00	0,40			0,40
31.05.20	24,00		141,94	134,04	7,91	69,27	65,29	3,99	6,00	4,00		7,91	0,00	0,00	8,07	0,00	8,07	-	69,09	0,00	0,55			0,55
01.06.20	24,00		146,63	137,56	9,07	69,43	65,46	3,97	6,00	4,00		9,07	0,00	0,00	9,25	0,00	9,25	-	69,24	0,00	0,63			0,63
02.06.20	24,00		147,69	140,11	7,58	69,66	65,74	3,92	6,00	4,00		7,58	0,00	0,00	7,73	0,00	7,73	-	69,49	0,00	0,53			0,53
03.06.20	24,00		146,62	139,15	7,47	70,73	66,71	4,02	6,00	4,00		7,47	0,00	0,00	7,62	0,00	7,62	-	70,59	0,00	0,53			0,53
04.06.20	24,00		143,32	136,99	6,32	71,62	67,46	4,16	6,00	4,00		6,32	0,00	0,00	6,45	0,00	6,45	-	71,47	0,00	0,45			0,45
05.06.20	24,00		142,71	136,24	6,47	72,50	68,24	4,26	6,00	4,00		6,47	0,00	0,00	6,60	0,00	6,60	-	72,36	0,00	0,47			0,47
06.06.20	24,00		145,07	138,26	6,81	72,37	68,22	4,15	6,00	4,00		6,81	0,00	0,00	6,95	0,00	6,95	-	72,23	0,00	0,49			0,49
07.06.20	24,00		145,23	139,27	5,96	71,80	67,77	4,03	6,00	4,00		5,96	0,00	0,00	6,08	0,00	6,08	-	71,68	0,00	0,43			0,43
08.06.20	24,00		145,20	138,95	6,25	71,50	67,67	3,84	6,00	4,00		6,25	0,00	0,00	6,37	0,00	6,37	-	71,40	0,00	0,45			0,45
09.06.20	24,00		144,66	138,06	6,61	71,76	67,95	3,81	6,00	4,00		6,61	0,00	0,00	6,74	0,00	6,74	-	71,65	0,00	0,47			0,47
10.06.20	24,00		144,09	138,36	5,74	71,14	67,33	3,80	6,00	4,00		5,74	0,00	0,00	5,85	0,00	5,85	-	71,03	0,00	0,41			0,41
11.06.20	24,00		145,08	139,92	5,15	71,77	67,88	3,89	6,00	4,00		5,15	0,00	0,00	5,26	0,00	5,26	-	71,65	0,00	0,37			0,37
12.06.20	24,00		144,31	138,46	5,85	72,12	68,14	3,98	6,00	4,00		5,85	0,00	0,00	5,97	0,00	5,97	-	71,99	0,00	0,42			0,42
13.06.20	24,00		144,13	138,90	5,23	72,44	68,43	4,02	6,00	4,00		5,23	0,00	0,00	5,34	0,00	5,34	-	72,31	0,00	0,38			0,38
14.06.20	24,00		145,36	138,54	6,82	72,41	68,42	3,98	6,00	4,00		6,82	0,00	0,00	6,95	0,00	6,95	-	72,28	0,00	0,49			0,49
15.06.20	24,00		146,36	138,82	7,54	71,63	67,80	3,83	6,00	4,00		7,54	0,00	0,00	7,69	0,00	7,69	-	71,52	0,00	0,54			0,54
16.06.20	24,00		145,12	138,91	6,21	71,85	68,12	3,73	6,00	4,00		6,21	0,00	0,00	6,34	0,00	6,34	-	71,76	0,00	0,45			0,45
17.06.20	24,00		146,33	141,05	5,28	72,06	68,37	3,69	6,00	4,00		5,28	0,00	0,00	5,38	0,00	5,38	-	71,96	0,00	0,38			0,38
18.06.20	24,00		102,08	98,50	3,58	72,30	68,51	3,78	6,00	4,00		3,58	0,00	0,00	3,66	0,00	3,66	-	72,13	0,00	0,26			0,26
19.06.20	24,00		148,10	143,89	4,21	72,05	68,50	3,55	6,00	4,00		4,21	0,00	0,00	4,29	0,00	4,29	-	71,95	0,00	0,30			0,30
20.06.20	24,00		148,31	144,75	3,56	72,26	68,56	3,69	6,00	4,00		3,56	0,00	0,00	3,63	0,00	3,63	-	72,15	0,00	0,26			0,26
21.06.20	24,00		147,21	142,06	5,15	71,58	67,78	3,80	6,00	4,00		5,15	0,00	0,00	5,26	0,00	5,26	-	71,47	0,00	0,37			0,37
22.06.20	24,00		146,69	142,45	4,25	72,02	68,17	3,85	6,00	4,00		4,25	0,00	0,00	4,34	0,00	4,34	-	71,91	0,00	0,31			0,31
23.06.20	24,00		142,83	136,65	6,18	71,29	67,37	3,91	6,00	4,00		6,18	0,00	0,00	6,31	0,00	6,31	-	71,15	0,00	0,44	-	-	0,44
24.06.20	24,00		142,83	136,65	6,18	71,29	67,37	3,91	6,00	4,00		6,18	0,00	0,00	6,31	0,00	6,31	-	71,15	0,00	0,44	-	-	0,44
25.06.20	24,00		142,83	136,65	6,18	71,29	67,37	3,91	6,00	4,00		6,18	0,00	0,00	6,31	0,00	6,31	-	71,15	0,00	0,44	-	-	0,44
26.06.20	24,00		142,83	136,65	6,18	71,29	67,37	3,91	6,00	4,00		6,18	0,00	0,00	6,31	0,00	6,31	-	71,15	0,00	0,44	-	-	0,44
27.06.20	24,00		142,83	136,65	6,18	71,29	67,37	3,91	6,00	4,00		6,18	0,00	0,00	6,31	0,00	6,31	-	71,15	0,00	0,44	-	-	0,44
28.06.20	24,00		142,83	136,65	6,18	71,29	67,37	3,91	6,00	4,00		6,18	0,00	0,00	6,31	0,00	6,31	-	71,15	0,00	0,44	-	-	0,44
29.06.20	24,00		142,83	136,65	6,18	71,29	67,37	3,91	6,00	4,00		6,18	0,00	0,00	6,31	0,00	6,31	-	71,15	0,00	0,44	-	-	0,44
30.06.20	24,00		142,83	136,65	6,18	71,29	67,37	3,91	6,00	4,00		6,18	0,00	0,00	6,31	0,00	6,31	-	71,15	0,00	0,44	-	-	0,44
Среднее	24,00	-	142,83	136,65	6,18	71,29	67,37	3,91	6,00	4,00	0,54	6,18	-	-	6,31	-	6,31	-	71,15	-	0,44	-	-	0,44
Итого	840,00		4999,18	4782,88	216,30						18,94	216,30	0,00	0,00	220,72	0,00	220,72	0,00			15,36	0,00	0,00	15,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 04:00	49889,63	47352,66	23443,40	0,00	24011,42	0,00	896,60	1704,83	7672,98
	23.06.20 08:00	53774,26	51070,49	25368,60	0,00	25981,33	0,00	923,16	1841,93	8324,98

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -2,97 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,39** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **220,72** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2020
«___» А.С. Кабанов ____ г.