Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 27 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 27
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-80222013-ч(с)-0520.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 80222013 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	73,02	64,71	8,31	67,56	40,39	27,17	7,00	5,00	1,68	9,49	-	-	9,69	-	9,69	-	67,36	-	0,64			2,32
24.05.20	24,00	-	76,14	64,94	11,20	67,42	40,81	26,61	7,00	5,00	1,66	12,24	-	-	12,49	-	12,49	-	67,34	-	0,82			2,48
25.05.20	24,00	-	76,05	66,99	9,06	67,49	48,39	19,10	7,00	5,00	1,21	10,14	-	-	10,35	-	10,35	-	67,61	-	0,69			1,89
26.05.20	24,00	-	73,58	65,13	8,45	69,23	62,16	7,07	7,00	5,00	0,38	9,71	-	-	9,90	-	9,90	-	69,03	-	0,67			1,05
Среднее	24,00	-	74,70	65,44	9,26	67,93	47,94	19,99	7,00	5,00	1,23	10,40	-	-	10,61	-	10,61	-	67,84	-	0,71	-	-	1,94
Итого	96,00		298,79	261,77	37,02						4,93	41,58	0,00	0,00	42,43	0,00	42,43	0,00			2,82	0,00	0,00	7,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 02:00	60972,40	53017,24	9535,64	-	9772,16	-	1962,73	-	-
	27.05.20 04:00	61275,92	53284,01	9577,03	-	9814,39	-	1970,39	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -0,57 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **7,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **42,43** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентское управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2020
«___» _____ 20__ г.
А.С. Кабанова