Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 28 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 28
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14798-ч(с)-0520.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14798 Режим (схема): ; Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)+M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,437 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1013
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=131,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00		190,69	170,86	19,83	67,96	48,72	19,24	5,00	4,00	3,30	19,83	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	-	67,64	0,00	1,34			4,64
24.05.20	24,00		192,82	172,26	20,56	67,74	49,19	18,55	5,00	4,00	3,21	20,56	0,00	0,00	20,98	0,00	20,98	-	67,44	0,00	1,39			4,59
25.05.20	24,00		192,65	170,05	22,60	67,70	54,70	13,00	5,00	4,00	2,23	22,60	0,00	0,00	23,06	0,00	23,06	-	67,23	0,00	1,52			3,75
26.05.20	24,00	*	155,80	137,20	18,60	69,40	69,31	0,09	5,00	4,00	0,02	18,60	0,00	0,00	18,98	0,00	18,98	-	69,04	0,00	1,28			1,31
Среднее	24,00	-	182,99	162,59	20,40	68,20	55,48	12,72	5,00	4,00	2,19	20,40	-	-	20,81	-	20,81	-	67,84	-	1,38	-	-	3,57
Итого	96,00		731,96	650,37	81,59						8,76	81,59	0,00	0,00	83,26	0,00	83,26	0,00			5,53	0,00	0,00	14,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 01:00	391042,54	340130,21	109069,42	0,00	111831,52	0,00	10283,73	8088,94	-
	27.05.20 04:00	391789,22	340795,24	109200,72	0,00	111965,61	0,00	10297,63	8097,83	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -1,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **83,26** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2020
«___» А.С. Кабанова 20__ г.