

Абонент: ЖКС Новороско Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелюкова 33 / СЦО-Н-ГВС
Обслуживающая организация: ООО ИнфраДелит Монтаж
Исполник: Оруховский Э-И

Установленные приборы:
Вычислитель: СРТ-543 № 06101
Подсчет.тр.(M1): _____
Оборач.тр.(M2): _____
тр.щит.ГВС(M3): _____
тр.подпитки(V5): _____

Числовые и строчные архивы в файлах: СЦП943-06101-(С)-0520.txt
Режим (Смена): ?
Схема подпитки: Двухтрубная
СЦП943-06101-(С)-0520.txt

Приборы УЛТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТТПР-05
Термопреобр.: КТТПР-05
Термопреобр.: ТТТ-15-2
Термопреобр.: _____

Узел учета: СЦО-Н-ГВС
Код УЛТЭ: _____
Расклетывать совместно с УЛТЭ: _____
Телефон: _____
Узел учета: СЦО-Н-ГВС
Код УЛТЭ: _____
Индекс: 150/70

Тяж. гр.С = 13,71

Учет отопление (ТВ-1)
Учет ГВС (ТВ-2)
Контрольные данные

Дата	TM	НС	M1, Т	M2, Т	dM, Т	T1, C			T2, C			dT, C			P1 тк/сч2	P2 тк/сч2	Qотопл. Гкал		M3, Т	M4, Т	dM, Т	V3 мкуб	V4 мкуб	dVак. мкуб	Уход. мкуб	T3, C	T4, C	Qак.общ. Гкал		Qак.вл. Гкал		Q общ. Гкал
						C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C										C	C	C	C	
23.05.20			99,00	73,24	25,75	68,15	43,78	24,37	7,30	18,93	0,00	18,93	0,00	67,74	0,00	1,26																
24.05.20		*	97,57	73,88	23,69	67,93	44,33	23,60	7,30	3,60	2,25	16,36	0,00	-	-	67,61	0,00	1,11														
25.05.20		*	99,73	78,78	20,95	68,03	54,18	13,84	7,30	3,60	1,42	16,36	0,00	16,72	0,00	1,11																
26.05.20		*	101,66	83,75	17,90	69,77	69,44	0,33	7,30	3,60	0,00	18,91	0,00	19,34	0,00	1,29																
Среднее			99,49	77,41	22,07	68,47	52,93	15,54	7,30	3,60	1,49	17,55	0,00	17,92	0,00	1,19																
Итого			397,95	309,66	88,29							70,18	0,00	71,69	0,00	4,77																

Показания счетчиков на момент		Дата, время				M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб., ч
Счетчик	Счетчик	23.05.20 01:00	27.05.20 04:00	52346,38	41909,23									
Отеп.	52748,88	42256,08	10494,87	0,00										
ГВС														
Итого														

Период расчета по среднему: _____
Период расчета по договору: _____
Объем тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____
Период превышения t2: _____
Корректировка на температуру холодной воды: _____
Итого по приборам учета: _____
с учетом корректировок _____
Итого по приборам учета: _____
с учетом корректировок _____

Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИИМТ
26.06.2020
А.С. КАБАНОВ
Итого по приборам учета: 13,71 °C = -0,96 Гкал;
с учетом корректировок: 9,76 Гкал;
Итого по приборам учета: 71,69 куб.м.

печать потребителя

печать энергобюта

ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать энергобюта