Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 4 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: [illegible] Телефон:
Строит.Адрес: Шелгунова 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205565-ч(с)-0720.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205565
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до _____
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
				Термопреобр.:

Txв, гр.С= 13,71

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h4-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2)									Qгвс общ.	Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2		М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,		Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	101,38	88,94	12,44	68,05	67,76	0,29	7,00	5,00		13,32	-	-	13,61	-	13,61	-	67,78	-	0,90			0,90
28.05.20	24,00	-	101,43	89,13	12,30	68,03	67,77	0,26	7,00	5,00		13,37	-	-	13,67	-	13,67	-	67,61	-	0,90			0,90
29.05.20	24,00	-	98,56	86,37	12,19	67,88	67,59	0,29	7,00	5,00		13,48	-	-	13,75	-	13,75	-	67,58	-	0,91			0,91
30.05.20	24,00	-	94,56	83,46	11,10	68,08	67,76	0,32	7,00	5,00		12,42	-	-	12,67	-	12,67	-	67,75	-	0,84			0,84
31.05.20	24,00	-	96,39	83,57	12,82	67,68	67,37	0,31	7,00	5,00		14,19	-	-	14,48	-	14,48	-	67,30	-	0,95			0,95
01.06.20	24,00	-	99,01	86,53	12,48	67,86	67,55	0,31	7,00	5,00		13,96	-	-	14,24	-	14,24	-	67,54	-	0,94			0,94
02.06.20	24,00	-	101,15	87,73	13,42	68,07	67,76	0,31	7,00	5,00		14,89	-	-	15,21	-	15,21	-	67,85	-	1,01			1,01
03.06.20	24,00	-	100,21	87,67	12,54	69,09	68,78	0,31	7,00	5,00		13,94	-	-	14,24	-	14,24	-	68,90	-	0,96			0,96
04.06.20	24,00	-	98,24	86,02	12,22	69,95	69,64	0,31	7,00	5,00		13,47	-	-	13,76	-	13,76	-	69,70	-	0,94			0,94
05.06.20	24,00	-	97,72	86,11	11,61	70,72	70,43	0,29	7,00	5,00		13,00	-	-	13,28	-	13,28	-	70,36	-	0,91			0,91
06.06.20	24,00	-	98,95	87,83	11,12	70,64	70,37	0,27	7,00	5,00		12,63	-	-	12,88	-	12,88	-	70,25	-	0,89			0,89
07.06.20	24,00	-	99,57	88,00	11,57	70,17	69,88	0,29	7,00	5,00		13,08	-	-	13,36	-	13,36	-	69,90	-	0,91			0,91
08.06.20	24,00	-	99,81	88,00	11,81	69,90	69,63	0,27	7,00	5,00		13,34	-	-	13,63	-	13,63	-	69,59	-	0,93			0,93
09.06.20	24,00	-	99,55	87,50	12,05	70,16	69,86	0,30	7,00	5,00		13,54	-	-	13,84	-	13,84	-	69,96	-	0,95			0,95
10.06.20	24,00	-	97,63	87,66	9,97	69,60	69,31	0,29	7,00	5,00		11,39	-	-	11,62	-	11,62	-	69,27	-	0,79			0,79
11.06.20	24,00	-	100,38	88,17	12,21	70,18	69,89	0,29	7,00	5,00		13,59	-	-	13,91	-	13,91	-	69,83	-	0,95			0,95
12.06.20	23,00	-	94,19	83,22	10,97	70,51	70,20	0,31	7,00	5,00		12,84	-	-	13,13	-	13,13	-	70,21	-	0,90			0,90
13.06.20	24,00	-	96,75	86,95	9,80	70,77	70,46	0,31	7,00	5,00		11,03	-	-	11,27	-	11,27	-	70,43	-	0,78			0,78
14.06.20	24,00	-	98,21	86,83	11,38	70,78	70,49	0,29	7,00	5,00		12,50	-	-	12,78	-	12,78	-	70,37	-	0,88			0,88
15.06.20	24,00	-	97,82	87,65	10,17	70,12	69,82	0,30	7,00	5,00		11,23	-	-	11,48	-	11,48	-	69,82	-	0,78			0,78
16.06.20	22,00	-	89,17	79,81	9,36	70,37	70,09	0,28	7,00	5,00		11,15	-	-	11,40	-	11,40	-	70,11	-	0,78			0,78
17.06.20	24,00	-	96,51	86,17	10,34	70,71	70,46	0,25	7,00	5,00		11,34	-	-	11,61	-	11,61	-	70,28	-	0,80			0,80
18.06.20	24,00	-	105,85	95,92	9,93	70,77	70,51	0,26	7,00	5,00		10,95	-	-	11,19	-	11,19	-	70,41	-	0,77			0,77
19.06.20	24,00	-	105,28	94,93	10,35	70,69	70,43	0,26	7,00	5,00		11,44	-	-	11,70	-	11,70	-	70,40	-	0,81			0,81
20.06.20	24,00	-	103,84	95,60	8,24	70,87	70,59	0,28	7,00	5,00		9,37	-	-	9,58	-	9,58	-	70,43	-	0,66			0,66
21.06.20	24,00	-	103,65	93,54	10,11	70,25	69,97	0,28	7,00	5,00		11,01	-	-	11,25	-	11,25	-	69,94	-	0,77			0,77
22.06.20	24,00	-	104,14	93,34	10,80	70,66	70,40	0,26	7,00	5,00		11,78	-	-	12,04	-	12,04	-	70,32	-	0,83			0,83
23.06.20	24,00	-	99,26	88,02	11,23	69,72	69,44	0,29	7,00	5,00		12,53	-	-	12,80	-	12,80	-	69,40	-	0,87			0,87
24.06.20	24,00	-	99,26	88,02	11,23	69,72	69,44	0,29	7,00	5,00		12,53	-	-	12,80	-	12,80	-	69,40	-	0,87			0,87
25.06.20	24,00	-	99,26	88,02	11,23	69,72	69,44	0,29	7,00	5,00		12,53	-	-	12,80	-	12,80	-	69,40	-	0,87			0,87
26.06.20	24,00	-	99,26	88,02	11,23	69,72	69,44	0,29	7,00	5,00		12,53	-	-	12,80	-	12,80	-	69,40	-	0,87			0,87
27.06.20	24,00	-	99,26	88,02	11,23	69,72	69,44	0,29	7,00	5,00		12,53	-	-	12,80	-	12,80	-	69,40	-	0,87			0,87
28.06.20	24,00	-	99,26	88,02	11,23	69,72	69,44	0,29	7,00	5,00		12,53	-	-	12,80	-	12,80	-	69,40	-	0,87			0,87
29.06.20	24,00	-	99,26	88,02	11,23	69,72	69,44	0,29	7,00	5,00		12,53	-	-	12,80	-	12,80	-	69,40	-	0,87			0,87
30.06.20	24,00	-	99,26	88,02	11,23	69,72	69,44	0,29	7,00	5,00		12,53	-	-	12,80	-	12,80	-	69,40	-	0,87			0,87
Среднее	24,00	-	99,26	88,02	11,23	69,72	69,44	0,29	7,00	5,00	-	12,53	-	-	12,80	-	12,80	-	69,40	-	0,87	-	-	0,87
Итого	840,00		3474,01	3080,84	393,17						0,00	438,47	0,00	0,00	447,97	0,00	447,97	0,00			30,41	0,00	0,00	30,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 04:00	83981,38	72556,08	11266,65	-	11526,47	-	2685,56	-	-
	23.06.20 08:00	86678,22	74949,30	11605,34	-	11872,50	-	2707,51	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -6,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **24,39** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **447,97** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать Энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.