

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 невоского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелтунова 4 / СЦО-ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"  
 Источник: Обуховский эд

Телефон:

Строит.Адрес: Шелтунова 4  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: СЦО-ГВС  
 Код УТЭ:  
 Рассматривать совместно с УУТЭ:

часовые и суточн. архивы в файлах: ВК7.7.205565-ч(С)0520.1хт

график: 150/70

Приборы УТЭ поверены до  
 Термомонопр.: КТСП-Н  
 Термомонопр.: КТСП-Н  
 Термомонопр.: ТСП-Н  
 Термомонопр.: ТСП-Н

Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:

Тхв, гр.С= 13,71

Qот = Qвент. = Qтех.пот. = Qгвс =

Qтех.пас.спр = Qгвс.спр =

Gот = 0 Gвент. = 0 Qтех.пот. = 0 Gгвс = 0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Учет отопления (ТВ-1)

Учет ГВС (ТВ-2)

Дата	Ти час	НС	M1		M2		dM		T1		T2		dT		P1		P2		Qотопл		M3		M4		dM		V3		V4		Vпод		T3		T4		Qгвс.общ.		Общие теплоты						
			Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С					
23.05.20	24,00	-	108,13	94,54	13,59	66,63	39,63	27,00	7,00	5,00	2,52	14,06	14,06	-	66,40	-	0,94	-	-	14,36	-	14,36	-	0,94	-	-	66,40	-	0,94	-	-	66,23	-	0,93	-	-	14,33	-	14,33	-	0,93	-	-	3,46	-
24.05.20	24,00	-	108,84	95,01	13,83	66,48	40,42	26,06	7,00	5,00	2,47	14,06	14,06	-	66,23	-	0,93	-	-	14,33	-	14,33	-	0,93	-	-	66,23	-	0,93	-	-	66,23	-	0,93	-	-	14,33	-	14,33	-	0,93	-	-	3,40	-
25.05.20	24,00	-	110,85	97,22	13,63	66,59	47,95	18,64	7,00	5,00	1,79	14,04	14,04	-	66,62	-	0,94	-	-	14,32	-	14,32	-	0,94	-	-	66,62	-	0,94	-	-	66,62	-	0,94	-	-	14,32	-	14,32	-	0,94	-	-	2,73	-
26.05.20	24,00	-	107,48	95,33	12,15	68,30	68,03	0,27	7,00	5,00	0,00	13,13	13,13	-	68,03	-	0,89	-	-	13,41	-	13,41	-	0,89	-	-	68,03	-	0,89	-	-	68,03	-	0,89	-	-	13,41	-	13,41	-	0,89	-	-	0,89	-
Среднее	24,00	-	108,83	95,53	13,30	67,00	49,01	17,99	7,00	5,00	1,69	13,82	13,82	-	68,82	-	0,92	-	-	14,11	-	14,11	-	0,92	-	-	68,82	-	0,92	-	-	68,82	-	0,92	-	-	14,11	-	14,11	-	0,92	-	-	2,62	-
Итого	96,00	-	435,30	382,10	53,20						6,78	55,29	0,00	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47	-		

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(Т)	M2(Т)	M3(Т)	M4(Т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Трасс.ч
	23.05.20 03:00	83961,93	72170,13	11211,00	-	11469,68	-	2675,41	-	-
	27.05.20 04:00	83961,38	72556,08	11266,65	-	11526,47	-	2885,56	-	-

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 2675,41

Период расчета по договору: Объем тепломощителя, рассчитанный по среднему: 2885,56

Период превышения 12: Итого по приборам учета: 13,71 °C = -0,76 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок: 9,71 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок: 56,42 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_

Гкал;

куб.м;

куб.м;

Субъект:

Гкал;

куб.м;

Гкал;


куб.м;

куб.м;

Итого по приборам учета:

с учетом корректировок

с учетом корректировок



печать энергосбыта

Филиал «ТЭК СПб»

АО «Энергосбыт»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

« 20 г.