Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 41 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 41
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06069
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06069-ч(с)-0520.txt
Режим (схема): ;

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(h3-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,084
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	*	82,33	64,74	17,59	67,70	39,39	28,31	6,40	3,20	1,92	16,63	0,00	0,00	16,97	0,00	16,97	-	66,65	0,00	1,11			3,03
24.05.20	24,00	*	84,67	65,28	19,39	67,49	39,94	27,54	6,40	3,20	1,88	18,41	0,00	0,00	18,80	0,00	18,80	-	66,72	0,00	1,23			3,11
25.05.20	24,00	*	85,59	68,04	17,55	67,57	50,63	16,94	6,40	3,20	1,24	16,50	0,00	0,00	16,85	0,00	16,85	-	67,49	0,00	1,11			2,35
26.05.20	24,00	*	85,12	68,63	16,49	69,11	68,72	0,38	6,40	3,20	0,11	15,50	0,00	0,00	15,84	0,00	15,84	-	68,73	0,00	1,07			1,17
Среднее	24,00	-	84,43	66,67	17,75	67,97	49,67	18,30	6,40	3,20	1,29	16,76	-	-	17,11	-	17,11	-	67,40	-	1,13	-	-	2,42
Итого	96,00		337,71	266,70	71,02						5,15	67,04	0,00	0,00	68,45	0,00	68,45	0,00			4,52	0,00	0,00	9,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 01:00	49510,73	40195,99	9413,66	0,00	9650,82	0,00	1811,09	696,59	-
	27.05.20 04:00	49856,71	40470,85	9480,66	0,00	9719,23	0,00	1820,62	701,11	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -0,92 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **8,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **68,45** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2020
«___» А.С. Кабанова 20__ г.