

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020**

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 20, СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48406  
 расходомер  
 Подающий тр. ПРЭМ 40  
 Обратн.тр. ПРЭМ 40  
 тр-д. ГВС  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Gmin 0,3  
 Gmax 22,5  
 Термопреобр. КТПТР-05  
 КТПТР-05

Txв = 13,6  
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=  
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут  
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.05.20	24	16,0	50,95	10,20	86,390	-	16,0	38,08	5,60	86,150	-	12,87	0,240	0,00	0,00	0,00	1,127
24.05.20	24	16,0	51,31	10,20	86,340	-	15,9	38,58	5,60	86,090	-	12,73	0,250	0,00	0,00	0,00	1,115
25.05.20	24	9,8	50,81	10,20	52,770	-	9,8	38,31	5,60	52,680	-	12,50	0,090	0,00	0,00	0,00	0,667
26.05.20	24	0,0	20,16	10,20	0,000	-	0,0	19,32	5,60	0,000	-	0,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
27.05.20	24	0,0	19,09	10,20	0,000	-	0,0	18,56	5,60	0,000	-	0,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
28.05.20	24	0,0	18,94	10,20	0,000	-	0,0	18,52	5,60	0,000	-	0,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
29.05.20	24	0,0	18,97	10,20	0,000	-	0,0	18,44	5,60	0,000	-	0,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.05.20	24	0,0	18,95	10,20	0,000	-	0,0	18,35	5,60	0,000	-	0,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
31.05.20	24	0,0	18,83	10,20	0,000	-	0,0	18,22	5,60	0,000	-	0,61	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
01.06.20	24	0,0	18,61	10,20	0,000	-	0,0	17,96	5,60	0,000	-	0,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
02.06.20	24	0,0	18,43	10,20	0,000	-	0,0	17,75	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
03.06.20	24	1,5	64,28	10,20	8,250	-	0,1	18,39	5,60	0,300	-	45,89	7,950	0,00	0,00	0,00	0,526
04.06.20	24	0,0	19,88	10,20	0,000	-	0,0	18,68	5,60	0,000	-	1,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
05.06.20	24	0,0	18,72	10,20	0,000	-	0,0	18,25	5,60	0,000	-	0,47	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
06.06.20	24	0,0	18,88	10,20	0,000	-	0,0	18,23	5,60	0,000	-	0,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
07.06.20	24	0,0	19,17	10,20	0,000	-	0,0	18,38	5,60	0,000	-	0,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
08.06.20	24	0,0	19,90	10,20	0,000	-	0,0	18,66	5,60	0,000	-	1,24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.06.20	24	0,0	20,17	10,20	0,000	-	0,0	19,02	5,60	0,000	-	1,15	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.06.20	24	0,0	19,85	10,20	0,000	-	0,0	19,10	5,60	0,000	-	0,75	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.06.20	24	0,0	20,20	10,20	0,000	-	0,0	19,17	5,60	0,000	-	1,03	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
12.06.20	24	0,0	20,07	10,20	0,000	-	0,0	19,03	5,60	0,000	-	1,04	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
13.06.20	24	0,0	19,92	10,20	0,000	-	0,0	18,75	5,60	0,000	-	1,17	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
14.06.20	24	0,0	19,90	10,20	0,000	-	0,0	18,66	5,60	0,000	-	1,24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
15.06.20	24	0,0	20,34	10,20	0,000	-	0,0	19,02	5,60	0,000	-	1,32	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
16.06.20	24	0,0	20,82	10,20	0,000	-	0,0	19,61	5,60	0,000	-	1,21	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
17.06.20	24	0,0	21,15	10,20	0,000	-	0,0	20,01	5,60	0,000	-	1,14	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
18.06.20	24	0,0	21,84	10,20	0,000	-	0,0	20,43	5,60	0,000	-	1,41	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
19.06.20	24	0,0	21,99	10,20	0,000	-	0,0	20,72	5,60	0,000	-	1,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
20.06.20	24	0,0	21,86	10,20	0,000	-	0,0	20,62	5,60	0,000	-	1,24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
21.06.20	24	0,0	21,54	10,20	0,000	-	0,0	20,37	5,60	0,000	-	1,17	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
22.06.20	24	0,0	21,48	10,20	0,000	-	0,0	20,33	5,60	0,000	-	1,15	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
Среднее	24,00	1,4	24,42	10,20	7,540	-	1,3	20,89	5,60	7,265	-	3,53	0,275	-	-	-	0,111
Итого	744,0				233,750	0,000				225,220	0,000		8,530	0,00	0,00	0,00	3,44

Ориентировочно до конца месяца(+) 0,000 0,000 0,000 0,000  
 Корректировка за прошлый месяц (-) 204,350 203,520 0,830 2,81  
**Итого за июнь 2020 :** 29,400 21,700 7,700 0,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.05.20 00:00	24423,700	-	21717,620	-	0,000	0,000	807,111	
23.06.20 06:00	24657,450	-	21942,840	-	0,000	0,000	810,546	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв = 13,6  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

