

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020**

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48801

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmin

Gmax

0,3

22,5

0,3

22,5

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 13,6

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Qот=

Qвент.=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Qтех.гвс.ср=

Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Gот=

Gвент.=

Gтех.пот.=

Gгвс=

Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут

Gгвс ф.= т/сут

Qот.ф.= Гкал/мес

Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.05.20	24	21,9	50,69	10,20	118,160	-	21,9	35,65	5,60	118,160	-	15,04	0,000	0,00	0,00	0,00	1,785
24.05.20	24	21,9	51,29	10,20	118,320	-	21,9	36,41	5,60	118,320	-	14,88	0,000	0,00	0,00	0,00	1,767
25.05.20	24	13,3	51,59	10,20	71,610	-	13,3	36,70	5,60	71,610	-	14,89	0,000	0,00	0,00	0,00	1,070
26.05.20	24	0,0	40,88	10,20	0,000	-	0,1	26,75	5,60	0,300	-	14,13	-0,300	0,00	0,00	0,00	0,000
27.05.20	24	0,0	34,18	10,20	0,000	-	0,0	27,52	5,60	0,000	-	6,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
28.05.20	24	0,0	34,84	10,20	0,000	-	0,0	28,19	5,60	0,000	-	6,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
29.05.20	24	0,0	34,11	10,20	0,000	-	0,0	27,88	5,60	0,000	-	6,23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.05.20	24	0,0	33,33	10,20	0,000	-	0,0	27,22	5,60	0,000	-	6,11	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
31.05.20	24	0,0	31,73	10,20	0,000	-	0,0	25,87	5,60	0,000	-	5,86	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
01.06.20	24	0,0	31,82	10,20	0,000	-	0,0	24,92	5,60	0,000	-	6,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
02.06.20	24	0,0	31,61	10,20	0,000	-	0,0	24,95	5,60	0,000	-	6,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
03.06.20	24	0,0	38,14	10,20	0,000	-	2,1	27,79	5,60	11,520	-	10,35	-11,520	0,00	0,00	0,00	0,000
04.06.20	24	0,0	37,24	10,20	0,000	-	0,0	26,85	5,60	0,000	-	10,39	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
05.06.20	24	0,0	31,81	10,20	0,000	-	0,0	27,05	5,60	0,000	-	4,76	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
06.06.20	24	0,0	31,34	10,20	0,000	-	0,0	27,43	5,60	0,000	-	3,91	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
07.06.20	24	0,0	31,30	10,20	0,000	-	0,0	27,80	5,60	0,000	-	3,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
08.06.20	24	0,0	32,03	10,20	0,000	-	0,0	28,77	5,60	0,000	-	3,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.06.20	24	0,0	33,11	10,20	0,000	-	0,0	29,32	5,60	0,000	-	3,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.06.20	24	0,0	33,46	10,20	0,000	-	0,0	29,21	5,60	0,000	-	4,25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.06.20	24	0,1	34,58	10,20	0,460	-	2,3	31,34	5,60	12,500	-	3,24	-12,040	0,00	0,00	0,00	0,000
12.06.20	24	0,0	30,45	10,20	0,000	-	0,0	27,99	5,60	0,000	-	2,46	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
13.06.20	24	0,0	28,71	10,20	0,000	-	0,0	26,87	5,60	0,000	-	1,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
14.06.20	24	0,0	28,16	10,20	0,000	-	0,0	27,06	5,60	0,000	-	1,10	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
15.06.20	24	0,0	28,44	10,20	0,000	-	0,0	27,69	5,60	0,000	-	0,75	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
16.06.20	24	0,0	29,17	10,20	0,000	-	0,0	28,86	5,60	0,000	-	0,31	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
17.06.20	24	0,0	29,77	10,20	0,000	-	0,0	29,52	5,60	0,000	-	0,25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
18.06.20	24	0,0	29,79	10,20	0,000	-	0,6	30,09	5,60	3,300	-	-0,30	-3,300	0,00	0,00	0,00	0,000
19.06.20	24	0,0	31,29	10,20	0,000	-	0,0	30,11	5,60	0,000	-	1,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
20.06.20	24	0,0	44,61	10,20	0,000	-	0,0	28,87	5,60	0,000	-	15,74	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
21.06.20	24	0,0	34,37	10,20	0,000	-	0,0	28,18	5,60	0,000	-	6,19	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
22.06.20	24	0,0	28,93	10,20	0,000	-	0,0	28,27	5,60	0,000	-	0,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
Среднее	24,00	1,8	34,61	10,20	9,953	-	2,0	28,75	5,60	10,829	-	5,86	-0,876	-	-	-	0,149
Итого	744,0				308,550	0,000			5,60	335,710	0,000			0,00	0,00	0,00	4,62

Ориентировочно до конца месяца(+)

Корректировка за прошлый месяц (-)

Итого за июнь 2020 :

312,235

-3,685

336,207

-0,497

-23,972

-3,188

5,02

-0,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
03.06.19 10:00	121689,840	-	119192,540	-	0,000	0,000	2904,765	
03.06.19 10:00	121689,840	-	119192,540	-	0,000	0,000	2904,765	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 13,6

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

-0,35 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

