

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за июнь 2020**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48408

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmin

Gmax

0,3

22,5

0,3

22,5

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 13,6

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Qот=

Qвент.=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Qтех.гвс.ср=

Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Gот=

Gвент.=

Gтех.пот.=

Gгвс=

Gгвс.м=

Фактические нагрузки:

Gот ф.= т/сут

Gгвс ф.= т/сут

Qот.ф.= Гкал/мес

Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.05.20	24	22,5	50,41	10,20	121,610	-	22,3	36,48	5,60	120,200	-	13,93	1,410	0,00	0,00	0,00	1,752
24.05.20	24	22,6	51,02	10,20	121,770	-	22,3	37,23	5,60	120,380	-	13,79	1,390	0,00	0,00	0,00	1,739
25.05.20	24	13,6	51,40	10,20	73,330	-	13,4	37,56	5,60	72,480	-	13,84	0,850	0,00	0,00	0,00	1,052
26.05.20	24	0,0	25,35	10,20	0,000	-	0,0	27,43	5,60	0,000	-	-2,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
27.05.20	24	0,0	32,96	10,20	0,000	-	0,1	43,70	5,60	0,300	-	-10,74	-0,300	0,00	0,00	0,00	0,000
28.05.20	24	0,0	25,03	10,20	0,000	-	0,0	28,87	5,60	0,000	-	-3,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
29.05.20	24	0,0	24,42	10,20	0,000	-	0,0	28,43	5,60	0,000	-	-4,01	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.05.20	24	0,0	23,34	10,20	0,000	-	0,0	27,34	5,60	0,000	-	-4,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
31.05.20	24	0,0	20,97	10,20	0,000	-	0,0	25,38	5,60	0,000	-	-4,41	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
01.06.20	24	0,0	20,47	10,20	0,000	-	0,0	25,00	5,60	0,000	-	-4,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
02.06.20	24	0,0	21,55	10,20	0,000	-	0,0	25,64	5,60	0,000	-	-4,09	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
03.06.20	24	1,4	51,27	10,20	7,500	-	0,0	27,53	5,60	0,000	-	23,74	7,500	0,00	0,00	0,00	0,385
04.06.20	24	0,0	23,67	10,20	0,000	-	0,0	26,86	5,60	0,000	-	-3,19	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
05.06.20	24	0,0	24,86	10,20	0,000	-	0,0	28,12	5,60	0,000	-	-3,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
06.06.20	24	0,0	25,21	10,20	0,000	-	0,0	28,49	5,60	0,000	-	-3,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
07.06.20	24	0,0	25,63	10,20	0,000	-	0,0	28,89	5,60	0,000	-	-3,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
08.06.20	24	0,0	26,69	10,20	0,000	-	0,0	29,94	5,60	0,000	-	-3,25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.06.20	24	0,0	27,22	10,20	0,000	-	0,0	30,46	5,60	0,000	-	-3,24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.06.20	24	0,0	27,08	10,20	0,000	-	0,0	30,27	5,60	0,000	-	-3,19	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.06.20	24	1,7	73,24	10,20	9,150	-	0,0	30,82	5,60	0,000	-	42,42	9,150	0,00	0,00	0,00	0,671
12.06.20	24	0,0	27,47	10,20	0,000	-	0,0	29,26	5,60	0,000	-	-1,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
13.06.20	24	0,0	27,31	10,20	0,000	-	0,0	28,33	5,60	0,000	-	-1,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
14.06.20	24	0,0	28,43	10,20	0,000	-	0,0	28,89	5,60	0,000	-	-0,46	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
15.06.20	24	0,0	29,52	10,20	0,000	-	0,0	29,83	5,60	0,000	-	-0,31	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
16.06.20	24	0,0	30,64	10,20	0,000	-	0,0	31,28	5,60	0,000	-	-0,64	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
17.06.20	24	0,0	31,00	10,20	0,000	-	0,0	31,79	5,60	0,000	-	-0,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
18.06.20	24	0,0	30,43	10,20	0,000	-	0,0	32,01	5,60	0,000	-	-1,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
19.06.20	24	0,1	34,42	10,20	0,600	-	0,0	31,56	5,60	0,000	-	2,86	0,600	0,00	0,00	0,00	0,000
20.06.20	24	0,0	40,30	10,20	0,000	-	0,0	30,11	5,60	0,000	-	10,19	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
21.06.20	24	0,0	27,98	10,20	0,000	-	0,0	29,05	5,60	0,000	-	-1,07	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
22.06.20	24	0,0	28,37	10,20	0,000	-	0,0	29,78	5,60	0,000	-	-1,41	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
Среднее	24,00	2,0	31,86	10,20	10,773	-	1,9	30,20	5,60	10,108	-	1,66	0,665	-	-	-	0,181
Итого	744,0				333,960	0,000				313,360	0,000			0,00	0,00	0,00	5,60

Ориентировочно до конца месяца(+)

Корректировка за прошлый месяц (-)

Итого за июнь 2020 :

337,095

-3,135

332,666

-19,306

4,429

16,171

5,07

0,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.05.20 01:00	32991,280	-	31980,690	-	0,000	0,000	703,695	
23.06.20 03:00	33320,200	-	32289,070	-	0,000	0,000	709,242	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 13,6

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

0,32 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)



Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

Дата \_\_\_\_\_