

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48529

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

Тхв = 13,6

Подающий тр. ПРЭМ 40

22,5

КТПТР-05

Преобр. давления

Обратн.тр. ПРЭМ 40

22,5

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср.= Qгвс.ср.=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.05.20	24	28,5	51,30	10,30	153,960	-	28,4	40,23	5,60	153,260	-	11,07	0,700	0,00	0,00	0,00	1,742
24.05.20	24	28,5	51,65	10,30	153,930	-	28,4	40,70	5,60	153,230	-	10,95	0,700	0,00	0,00	0,00	1,726
25.05.20	24	16,9	51,11	10,30	91,330	-	16,8	40,46	5,60	90,910	-	10,65	0,420	0,00	0,00	0,00	0,996
26.05.20	24	0,0	26,18	10,30	0,000	-	0,0	26,31	5,60	0,000	-	-0,13	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
27.05.20	24	0,0	23,48	10,30	0,000	-	0,0	23,29	5,60	0,000	-	0,19	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
28.05.20	24	0,0	22,84	10,30	0,000	-	0,0	22,49	5,60	0,000	-	0,35	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
29.05.20	24	0,0	22,75	10,30	0,000	-	0,0	22,33	5,60	0,000	-	0,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.05.20	24	0,0	22,82	10,30	0,000	-	0,0	22,36	5,60	0,000	-	0,46	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
31.05.20	24	0,0	22,60	10,30	0,000	-	0,0	22,10	5,60	0,000	-	0,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
01.06.20	24	0,0	22,04	10,30	0,000	-	0,0	21,51	5,60	0,000	-	0,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
02.06.20	24	0,0	21,73	10,30	0,000	-	0,0	21,19	5,60	0,000	-	0,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
03.06.20	24	1,8	67,16	10,30	9,820	-	0,0	22,80	5,60	0,000	-	44,36	9,820	0,00	0,00	0,00	0,660
04.06.20	24	0,0	24,74	10,30	0,000	-	0,0	22,43	5,60	0,000	-	2,31	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
05.06.20	24	0,0	22,72	10,30	0,000	-	0,0	21,87	5,60	0,000	-	0,85	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
06.06.20	24	0,0	22,31	10,30	0,000	-	0,0	21,72	5,60	0,000	-	0,59	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
07.06.20	24	0,0	22,37	10,30	0,000	-	0,0	21,79	5,60	0,000	-	0,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
08.06.20	24	0,0	22,79	10,30	0,000	-	0,0	22,23	5,60	0,000	-	0,56	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.06.20	24	0,0	23,33	10,30	0,000	-	0,0	22,74	5,60	0,000	-	0,59	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.06.20	24	0,0	23,51	10,30	0,000	-	0,0	22,93	5,60	0,000	-	0,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.06.20	24	0,0	23,36	10,30	0,000	-	0,0	22,76	5,60	0,000	-	0,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
12.06.20	24	0,0	22,91	10,30	0,000	-	0,0	22,32	5,60	0,000	-	0,59	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
13.06.20	24	0,0	22,65	10,30	0,000	-	0,0	22,10	5,60	0,000	-	0,55	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
14.06.20	24	0,0	22,56	10,30	0,000	-	0,0	22,03	5,60	0,000	-	0,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
15.06.20	24	0,0	22,77	10,30	0,000	-	0,0	22,29	5,60	0,000	-	0,48	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
16.06.20	24	0,0	23,51	10,30	0,000	-	0,0	23,00	5,60	0,000	-	0,51	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
17.06.20	24	0,0	24,12	10,30	0,000	-	0,0	23,55	5,60	0,000	-	0,57	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
18.06.20	24	0,0	24,52	10,30	0,000	-	0,0	23,96	5,60	0,000	-	0,56	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
19.06.20	24	0,0	24,95	10,30	0,000	-	0,0	24,35	5,60	0,000	-	0,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
20.06.20	24	0,0	24,55	10,30	0,000	-	0,0	24,00	5,60	0,000	-	0,55	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
21.06.20	24	0,0	23,83	10,30	0,000	-	0,0	23,33	5,60	0,000	-	0,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
22.06.20	24	0,0	23,61	10,30	0,000	-	0,0	23,13	5,60	0,000	-	0,48	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
Среднее	24,00	2,4	27,44	10,30	13,195	-	2,4	24,46	5,60	12,819	-	2,98	0,375	-	-	-	0,165
Итого	744,0				409,040	0,000				397,400	0,000		11,640	0,00	0,00	0,00	5,12

Ориентировочно до конца месяца(+)

0,000

Корректировка за прошлый месяц (-)

431,581

0,000

429,588

0,000

1,993

0,00

5,19

Итого за июнь 2020 :

-22,541

-32,188

9,647

-0,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.05.20 01:00	44864,800	-	39410,740	-	0,000	0,000	1344,315	
22.06.20 22:00	45267,470	-	39801,800	-	0,000	0,000	1349,368	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

13,6

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

-0,20 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)



Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Дата _____