

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44621

расходомер Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

Tхв = 13,6

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

22,5

КТПТР-05

Обратн. тр. ПРЭМ 40

22,5

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 * (h1 - hхв) - M2 * (h2 - hхв)$ лето: $Q = M1 * (h1 - hхв) - M2 * (h2 - hхв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср.= Qгвс.ср.=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф. = т/сут Gгвс ф. = т/сут Qот.ф. = Гкал/мес Qот.ср.ф. = Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fg1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fg2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.05.20	24	22,4	51,12	10,20	120,940	-	22,3	37,47	5,60	120,630	-	13,65	0,310	0,00	0,00	0,00	1,671
24.05.20	24	22,4	51,48	10,20	120,960	-	22,3	37,92	5,60	120,550	-	13,56	0,410	0,00	0,00	0,00	1,663
25.05.20	24	13,8	50,94	10,20	74,490	-	13,8	37,77	5,60	74,280	-	13,17	0,210	0,00	0,00	0,00	0,995
26.05.20	24	0,0	19,90	10,20	0,000	-	0,0	19,15	5,60	0,000	-	0,75	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
27.05.20	24	0,0	18,91	10,20	0,000	-	0,0	18,04	5,60	0,000	-	0,87	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
28.05.20	24	0,0	19,35	10,20	0,000	-	0,0	18,43	5,60	0,000	-	0,92	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
29.05.20	24	0,0	19,30	10,20	0,000	-	0,0	18,50	5,60	0,000	-	0,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.05.20	24	0,0	18,87	10,20	0,000	-	0,0	18,24	5,60	0,000	-	0,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
31.05.20	24	0,0	17,17	10,20	0,000	-	0,0	16,91	5,60	0,000	-	0,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
01.06.20	24	0,0	15,70	10,20	0,000	-	0,0	15,25	5,60	0,000	-	0,45	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
02.06.20	24	0,0	15,67	10,20	0,000	-	0,0	15,32	5,60	0,000	-	0,35	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
03.06.20	24	1,8	70,41	10,20	9,490	-	0,0	17,62	5,60	0,000	-	52,79	9,490	0,00	0,00	0,00	0,669
04.06.20	24	0,0	17,33	10,20	0,000	-	0,0	17,12	5,60	0,000	-	0,21	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
05.06.20	24	0,0	16,47	10,20	0,000	-	0,0	16,44	5,60	0,000	-	0,03	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
06.06.20	24	0,0	16,68	10,20	0,000	-	0,0	16,61	5,60	0,000	-	0,07	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
07.06.20	24	0,0	17,75	10,20	0,000	-	0,0	17,22	5,60	0,000	-	0,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
08.06.20	24	0,0	20,00	10,20	0,000	-	0,0	18,91	5,60	0,000	-	1,09	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.06.20	24	0,0	20,57	10,20	0,000	-	0,0	19,94	5,60	0,000	-	0,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.06.20	24	0,0	20,19	10,20	0,000	-	0,0	19,78	5,60	0,000	-	0,41	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.06.20	24	0,0	19,16	10,20	0,000	-	0,0	18,89	5,60	0,000	-	0,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
12.06.20	24	0,0	18,62	10,20	0,000	-	0,0	18,36	5,60	0,000	-	0,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
13.06.20	24	0,0	18,63	10,20	0,000	-	0,0	18,25	5,60	0,000	-	0,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
14.06.20	24	0,0	18,96	10,20	0,000	-	0,0	18,50	5,60	0,000	-	0,46	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
15.06.20	24	0,0	20,01	10,20	0,000	-	0,0	19,65	5,60	0,000	-	0,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
16.06.20	24	0,0	21,40	10,20	0,000	-	0,0	21,17	5,60	0,000	-	0,23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
17.06.20	24	0,0	21,75	10,20	0,000	-	0,0	21,28	5,60	0,000	-	0,47	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
18.06.20	24	0,0	22,45	10,20	0,000	-	0,0	21,53	5,60	0,000	-	0,92	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
19.06.20	24	0,0	22,52	10,20	0,000	-	0,0	21,73	5,60	0,000	-	0,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
20.06.20	24	0,0	21,51	10,20	0,000	-	0,0	20,87	5,60	0,000	-	0,64	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
21.06.20	24	0,0	20,93	10,20	0,000	-	0,0	20,31	5,60	0,000	-	0,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
22.06.20	24	0,0	20,88	10,20	0,000	-	0,0	20,28	5,60	0,000	-	0,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
Среднее	24,00	1,9	24,02	10,20	10,512	-	1,9	20,56	5,60	10,176	-	3,46	0,336	-	-	-	0,161
Итого	744,0				325,880	0,000				315,460	0,000		10,420	0,00	0,00	0,00	5,00

Ориентировочно до конца месяца(+) 0,000
 Корректировка за прошлый месяц (-) 336,659
Итого за июнь 2020 : -10,779

0,000
335,980
-20,520

0,000
0,679
9,741

0,00
4,93
0,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
27.11.17 11:00	6374,860	-	6234,360	-	0,000	0,000	113,244	
27.11.17 11:00	6374,860	-	6234,360	-	0,000	0,000	113,244	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 13,6
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета -0,06 Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)



Генеральный директор по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Дата _____