

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 47-1, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Трёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 201508

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40 mm

Обратн.тр. ПРЭМ 40 mm

тр-д: ГВС ПРЭМ 50 mm

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

22,5

22,5

36

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

ТСП-Н

Тхв = 13,6

Преобр. давления

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Фактические нагрузки:

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T5=

| Дата | часы | Подающий трубопровод ГВС | | | | | Обратный трубопровод ГВС | | | | | V5, м.куб | dT, C | dV м.куб | Q Гкал | |
|----------|-------|--------------------------|-------|------------|-----------|----------|--------------------------|-------|------------|-----------|----------|-----------|-------|----------|--------|-------|
| | | fG3, % | T3, C | P3, кгс/см | V3, м.куб | Q3, Гкал | fG4, % | T4, C | P4, кгс/см | V4, м.куб | Q4, Гкал | | | | | |
| 23.05.20 | 24 | 4,7 | 59,82 | 8,05 | 40,400 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | - | 59,82 | 40,400 | 2,417 |
| 24.05.20 | 24 | 5,5 | 60,42 | 8,04 | 47,370 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | - | 60,42 | 47,370 | 2,865 |
| 25.05.20 | 24 | 5,5 | 61,38 | 7,91 | 47,610 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | - | 61,38 | 47,610 | 2,922 |
| 26.05.20 | 24 | 5,1 | 61,05 | 7,77 | 44,090 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | - | 61,05 | 44,090 | 2,691 |
| 27.05.20 | 24 | 5,0 | 62,56 | 8,00 | 42,990 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | - | 62,56 | 42,990 | 2,692 |
| 28.05.20 | 24 | 5,0 | 64,69 | 7,99 | 43,380 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | - | 64,69 | 43,380 | 2,807 |
| 29.05.20 | 24 | 4,6 | 64,34 | 8,00 | 39,740 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | - | 64,34 | 39,740 | 2,556 |
| 30.05.20 | 24 | 4,6 | 64,19 | 7,96 | 39,450 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | - | 64,19 | 39,450 | 2,531 |
| 31.05.20 | 24 | 4,9 | 64,55 | 8,01 | 42,690 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | - | 64,55 | 42,690 | 2,757 |
| 01.06.20 | 24 | 4,7 | 59,82 | 8,05 | 40,400 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | - | 59,82 | 40,400 | 2,417 |
| 02.06.20 | 24 | 5,5 | 60,42 | 8,04 | 47,370 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | - | 60,42 | 47,370 | 2,865 |
| 03.06.20 | 24 | 5,5 | 61,38 | 7,91 | 47,610 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | - | 61,38 | 47,610 | 2,865 |
| 04.06.20 | 24 | 5,1 | 61,05 | 7,77 | 44,090 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | - | 61,05 | 44,090 | 2,922 |
| 05.06.20 | 24 | 5,0 | 62,56 | 8,00 | 42,990 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | - | 61,05 | 44,090 | 2,691 |
| 06.06.20 | 24 | 5,0 | 64,69 | 7,99 | 43,380 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | - | 62,56 | 42,990 | 2,692 |
| 07.06.20 | 24 | 4,6 | 64,34 | 8,00 | 39,740 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | - | 64,69 | 43,380 | 2,807 |
| 08.06.20 | 24 | 4,6 | 64,19 | 7,96 | 39,450 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | - | 64,34 | 39,740 | 2,556 |
| 09.06.20 | 24 | 4,9 | 64,55 | 8,01 | 42,690 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | - | 64,19 | 39,450 | 2,531 |
| 10.06.20 | 24 | 4,7 | 59,82 | 8,05 | 40,400 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | - | 64,55 | 42,690 | 2,757 |
| 11.06.20 | 24 | 5,5 | 60,42 | 8,04 | 47,370 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | - | 59,82 | 40,400 | 2,417 |
| 12.06.20 | 24 | 5,5 | 61,38 | 7,91 | 47,610 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | - | 60,42 | 47,370 | 2,865 |
| 13.06.20 | 24 | 5,1 | 61,05 | 7,77 | 44,090 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | - | 61,38 | 47,610 | 2,865 |
| 14.06.20 | 24 | 5,0 | 62,56 | 8,00 | 42,990 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | - | 61,05 | 44,090 | 2,691 |
| 15.06.20 | 24 | 5,0 | 64,69 | 7,99 | 43,380 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | - | 62,56 | 42,990 | 2,692 |
| 16.06.20 | 24 | 4,6 | 64,34 | 8,00 | 39,740 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | - | 64,69 | 43,380 | 2,807 |
| 17.06.20 | 24 | 4,6 | 64,19 | 7,96 | 39,450 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | - | 64,34 | 39,740 | 2,556 |
| 18.06.20 | 24 | 4,9 | 64,55 | 8,01 | 42,690 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | - | 64,19 | 39,450 | 2,531 |
| 19.06.20 | 24 | 4,7 | 59,82 | 8,05 | 40,400 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | - | 64,55 | 42,690 | 2,757 |
| 20.06.20 | 24 | 5,5 | 60,42 | 8,04 | 47,370 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | - | 59,82 | 40,400 | 2,417 |
| 21.06.20 | 24 | 5,5 | 61,38 | 7,91 | 47,610 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | - | 60,42 | 47,370 | 2,865 |
| 22.06.20 | 24 | 5,1 | 61,05 | 7,77 | 44,090 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | - | 61,38 | 47,610 | 2,922 |
| Среднее | 24,00 | 5,0 | 62,31 | 7,97 | 43,311 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | - | 61,05 | 44,090 | 2,691 |
| Итого | 744,0 | | | | 1342,630 | 0,000 | | 0,00 | | 0,000 | 0,000 | 0,00 | | 62,31 | 43,311 | 2,697 |

Ориентировочно до конца месяца(+)

346,485

Корректировка за прошлый месяц (-)

137,966

Итого за июнь 2020 :

1551,149

0,000

0,000

0,000

346,485

137,966

1551,149

21,577

8,291

96,894516

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата и время | M3, т | Q3, Гкал | M4, т | Q4, Гкал | V5, м.куб | Q, Гкал |
|----------------|-----------|----------|-------|----------|-----------|----------|
| 23.05.20 01:00 | 46008,260 | - | 0,000 | - | - | 2789,572 |
| 01.06.20 11:00 | 46410,350 | - | 0,000 | - | - | 2813,718 |

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв=

13,6

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

76,2208 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)



Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата _____