

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 21, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215577

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40 мм

Обратн.тр. ПРЭМ 40 мм

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

22,5

22,5

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

Тхв = 13,6

Преобр. давления

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Фактические нагрузки:

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

| Дата | часы | Подающий трубопровод | | | | | Обратный трубопровод | | | | | dT С | dG тонн | G1гвс тонн | G2гвс тонн | dGгвс тонн | Q Гкал |
|----------|-------|----------------------|---------|--------------|------------|------------|----------------------|---------|--------------|------------|------------|---------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | | fG1, % | T1 С | P1 кгс/см | G1 тонн | Q1 Гкал | fG2 % | T2 С | P2 кгс/см | G2 тонн | Q2 Гкал | | | | | | |
| 23.05.20 | 24 | 19,2 | 51,65 | 7,84 | 103,470 | - | 19,0 | 33,52 | 6,12 | 102,660 | - | 18,13 | 0,810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,903 |
| 24.05.20 | 24 | 19,1 | 52,18 | 7,83 | 103,400 | - | 19,0 | 34,13 | 6,12 | 102,690 | - | 18,05 | 0,710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,891 |
| 25.05.20 | 24 | 11,5 | 52,08 | 7,99 | 62,230 | - | 11,4 | 34,29 | 5,12 | 61,750 | - | 17,79 | 0,480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,122 |
| 26.05.20 | 24 | 0,0 | 17,88 | 6,40 | 0,000 | - | 0,0 | 16,91 | 3,74 | 0,000 | - | 0,97 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 27.05.20 | 24 | 0,0 | 16,53 | 4,81 | 0,000 | - | 0,0 | 15,72 | 3,55 | 0,000 | - | 0,81 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 28.05.20 | 24 | 0,0 | 17,00 | 4,77 | 0,000 | - | 0,0 | 16,24 | 3,48 | 0,000 | - | 0,76 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 29.05.20 | 24 | 0,0 | 16,97 | 4,73 | 0,000 | - | 0,0 | 16,26 | 3,37 | 0,000 | - | 0,71 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 30.05.20 | 24 | 0,0 | 16,87 | 4,76 | 0,000 | - | 0,0 | 16,16 | 3,22 | 0,000 | - | 0,71 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 31.05.20 | 24 | 0,0 | 16,00 | 4,78 | 0,000 | - | 0,0 | 15,29 | 3,19 | 0,000 | - | 0,71 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 01.06.20 | 24 | 0,0 | 14,35 | 5,37 | 0,000 | - | 0,0 | 13,63 | 3,05 | 0,000 | - | 0,72 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 02.06.20 | 24 | 0,0 | 14,10 | 6,84 | 0,000 | - | 0,0 | 13,54 | 2,96 | 0,000 | - | 0,56 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 03.06.20 | 24 | 0,0 | 14,94 | 6,44 | 0,000 | - | 0,0 | 14,43 | 2,92 | 0,000 | - | 0,51 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 04.06.20 | 24 | 0,0 | 15,75 | 6,36 | 0,000 | - | 0,0 | 15,29 | 2,76 | 0,000 | - | 0,46 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 05.06.20 | 24 | 0,0 | 15,99 | 8,45 | 0,000 | - | 0,0 | 15,51 | 2,68 | 0,000 | - | 0,48 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 06.06.20 | 24 | 0,0 | 16,67 | 8,59 | 0,000 | - | 0,0 | 16,16 | 2,65 | 0,000 | - | 0,51 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 07.06.20 | 24 | 0,0 | 17,19 | 8,56 | 0,000 | - | 0,0 | 16,56 | 2,61 | 0,000 | - | 0,63 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 08.06.20 | 24 | 0,0 | 18,59 | 8,59 | 0,000 | - | 0,0 | 17,89 | 2,45 | 0,000 | - | 0,70 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 09.06.20 | 24 | 0,0 | 19,40 | 8,54 | 0,000 | - | 0,0 | 18,75 | 2,39 | 0,000 | - | 0,65 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 10.06.20 | 24 | 3,0 | 71,36 | 8,42 | 16,350 | - | 0,0 | 25,55 | 2,14 | 0,000 | - | 45,81 | 16,350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,167 |
| 11.06.20 | 24 | 0,0 | 21,77 | 8,24 | 0,000 | - | 0,0 | 20,66 | 1,85 | 0,000 | - | 1,11 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 12.06.20 | 24 | 0,0 | 19,10 | 7,64 | 0,000 | - | 0,0 | 18,60 | 1,61 | 0,000 | - | 0,50 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 13.06.20 | 24 | 0,0 | 17,75 | 7,30 | 0,000 | - | 0,0 | 17,31 | 1,56 | 0,000 | - | 0,44 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 14.06.20 | 24 | 0,0 | 18,39 | 7,12 | 0,000 | - | 0,0 | 17,72 | 1,50 | 0,000 | - | 0,67 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 15.06.20 | 24 | 0,0 | 18,31 | 7,17 | 0,000 | - | 0,0 | 17,76 | 1,56 | 0,000 | - | 0,55 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 16.06.20 | 24 | 0,0 | 20,34 | 7,42 | 0,000 | - | 0,2 | 36,78 | 2,23 | 1,060 | - | -16,44 | -1,060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 17.06.20 | 24 | 0,0 | 20,92 | 7,43 | 0,000 | - | 0,0 | 20,87 | 3,28 | 0,000 | - | 0,05 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 18.06.20 | 24 | 0,1 | 21,16 | 7,50 | 0,300 | - | 0,0 | 20,60 | 3,19 | 0,000 | - | 0,56 | 0,300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 19.06.20 | 24 | 0,1 | 20,86 | 7,47 | 0,300 | - | 0,0 | 20,64 | 3,17 | 0,000 | - | 0,22 | 0,300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 20.06.20 | 24 | 0,0 | 19,93 | 7,43 | 0,000 | - | 0,0 | 19,03 | 3,15 | 0,000 | - | 0,90 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 21.06.20 | 24 | 0,0 | 18,49 | 7,34 | 0,000 | - | 0,0 | 17,61 | 3,12 | 0,000 | - | 0,88 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 22.06.20 | 24 | 0,1 | 20,60 | 7,03 | 0,600 | - | 0,0 | 17,66 | 3,50 | 0,000 | - | 2,94 | 0,600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Среднее | 24,00 | 1,7 | 23,00 | 7,07 | 9,247 | - | 1,6 | 19,71 | 3,04 | 8,650 | - | 3,29 | 0,596 | - | - | - | 0,196 |
| Итого | 744,0 | | | | 286,650 | 0,000 | | | | 268,160 | 0,000 | | 18,490 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,08 |

Ориентировочно до конца месяца(+)

Корректировка за прошлый месяц (-)

Итого за июнь 2020 :

292,012

-5,362

289,730

-21,570

2,282

16,208

5,52

0,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата и время | G1,т | Q1,Гкал | G2,т | Q2,Гкал | G3,т | G4,т | Q,Гкал | Показания ГВС |
|----------------|-----------|---------|-----------|---------|-------|-------|----------|---------------|
| 23.05.20 01:00 | 54418,900 | - | 57409,290 | - | 0,000 | 0,000 | 1947,930 | |
| 23.06.20 04:00 | 54701,260 | - | 57673,190 | - | 0,000 | 0,000 | 1953,959 | |

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 13,6

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

0,35 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

