

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Май 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Красных Зорь Б-р, д. 24, лит. М ИТП2
 Обслуживающая организация:

Договор: 10023.038-1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЗ:

Общий
 24439

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Схема подключения:

2-х-трубная схема

Режим (схема):

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах:

Глипл=

Приборы УЛТЗ поверены до:

21.05.2022

Преобр. давления:

Вычислитель: ВКГ-7 № 208259
 Подходящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подходящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

расходомер
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 ПРЭМ

Глипл=

Сглах=

Термопреобр.:

КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 ТСП-Н

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв)

Отеглв=

Qгвс=M3*(t3-hхв)

Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.): т/сут.:

Qот.= 0,559
 Gот.= 167,7

Отеглв=

Qгвс=

Qгвс.ср.=

Gгвс.ср.=

0,312
 0,1418
 56,72 Ггвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				ТЗ	Т4	R3	R4	Qобщ
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	R1	R2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)					
23.04.2020	24.00		119.05	107.17	11.88	65.02	47.52	17.50	6.80	4.90	6.80	4.90	121.36	108.37	12.99					2.65	
24.04.2020	24.00		114.76	103.00	11.76	65.02	47.42	17.60	6.80	4.90	6.80	4.90	116.98	104.12	12.86					2.58	
25.04.2020	24.00		105.60	93.21	12.39	64.73	46.87	17.86	6.80	4.90	6.80	4.90	107.67	94.17	13.50					2.47	
26.04.2020	24.00		106.70	94.70	12.00	64.99	47.12	17.87	6.80	4.90	6.80	4.90	108.77	95.66	13.11					2.48	
27.04.2020	24.00		107.67	95.03	12.64	64.78	47.15	17.63	6.80	4.90	6.80	4.90	109.77	95.99	13.78					2.50	
28.04.2020	24.00		111.36	95.89	15.47	64.92	47.31	17.61	6.80	4.90	6.80	4.90	113.53	96.85	16.68					2.70	
29.04.2020	24.00		106.31	94.89	11.42	64.76	46.81	17.95	6.80	4.90	6.80	4.90	108.38	95.85	12.53					2.44	
30.04.2020	24.00		108.83	95.02	13.81	64.94	46.84	18.10	6.80	4.90	6.80	4.90	110.95	95.98	14.97					2.62	
01.05.2020	24.00		107.56	95.48	12.07	64.19	46.66	17.53	6.80	4.90	6.80	4.90	109.62	96.45	13.17					2.45	
02.05.2020	24.00		107.56	95.48	12.77	64.77	47.93	16.84	6.80	4.90	6.80	4.90	112.46	98.63	13.83					2.47	
03.05.2020	24.00		108.90	97.74	11.16	64.71	48.22	16.49	6.80	4.90	6.80	4.90	111.02	98.79	12.23					2.34	
04.05.2020	24.00		108.89	97.38	11.51	64.92	48.27	16.65	6.80	4.90	6.80	4.90	110.99	98.46	12.53					2.37	
05.05.2020	24.00		109.07	97.15	11.92	64.81	48.29	16.52	6.80	4.90	6.80	4.90	111.20	98.22	12.98					2.38	
06.05.2020	24.00		111.08	97.67	13.41	65.06	48.95	16.11	6.80	4.90	6.80	4.90	113.24	98.84	14.40					2.45	
07.05.2020	24.00		110.70	98.07	12.63	64.41	48.40	16.01	6.80	4.90	6.80	4.90	112.84	99.15	13.69					2.38	
08.05.2020	24.00		106.14	93.98	12.16	64.46	47.74	16.72	6.80	4.90	6.80	4.90	108.20	94.99	13.21					2.36	
09.05.2020	24.00		97.36	87.06	10.30	64.99	47.50	17.49	6.80	4.90	6.80	4.90	99.26	88.02	11.24					2.19	
10.05.2020	24.00		96.89	86.88	10.01	65.05	47.71	17.34	6.80	4.90	6.80	4.90	98.76	87.84	10.92					2.16	
11.05.2020	24.00		98.09	86.83	11.26	64.96	47.74	17.22	6.80	4.90	6.80	4.90	98.76	87.79	12.21					2.23	
12.05.2020	24.00		97.35	86.32	11.03	64.91	46.62	18.28	6.80	4.90	6.80	4.90	99.22	87.27	11.95					2.30	
13.05.2020	24.00		96.67	84.79	11.88	64.03	45.79	18.24	6.80	4.90	6.80	4.90	98.50	85.62	12.88					2.31	
14.05.2020	24.00		96.63	83.71	12.92	63.91	45.27	18.64	6.80	4.90	6.80	4.90	98.47	84.48	13.99					2.39	
15.05.2020	24.00		96.29	84.54	11.75	64.36	45.86	18.50	6.80	4.90	6.80	4.90	98.15	85.40	12.75					2.34	
16.05.2020	24.00		96.19	84.93	11.26	64.57	45.60	18.97	6.80	4.90	6.80	4.90	98.47	84.48	13.99					2.39	
17.05.2020	24.00		96.92	83.83	13.09	64.67	45.53	19.14	6.80	4.90	6.80	4.90	98.81	85.75	12.30					2.34	
18.05.2020	24.00		76.19	64.99	11.20	64.72	39.38	15.34	6.80	4.90	6.80	4.90	77.29	65.48	14.19					2.45	
19.05.2020	24.00		96.83	84.23	12.60	64.00	45.19	18.81	6.80	4.90	6.80	4.90	98.67	85.03	13.64					2.39	
20.05.2020	24.00		96.99	83.76	13.23	65.07	46.13	18.94	6.80	4.90	6.80	4.90	98.91	84.59	14.32					2.45	
21.05.2020	24.00		93.88	81.57	12.31	63.53	44.78	18.75	6.80	4.90	6.80	4.90	95.64	82.30	13.34					2.31	
22.05.2020	24.00		96.14	83.59	12.55	65.07	45.99	19.08	6.80	4.90	6.80	4.90	98.01	84.45	13.56					2.41	
Среднее	24.00		102.85	90.70	12.15	64.34	46.69	17.66	6.80	4.90	6.80	4.90	104.82	91.64	13.19					2.36	
Итого	720.00		3085.37	2720.97	364.40								3144.72	2749.16	395.56					71.50	

Показанная светлячков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, н

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Узлп, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды

6,92 °C
 2,52 Гкал

0 час
 0 час
 Гкал
 куб.м

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоснабителя Узлп изл.

68,98 Гкал
 395,56 м.куб

Филиал «Энергоузел»
 Абонентное управление
 Отчет принят

Представитель теплоснабжающей организации
 20

