

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за Май 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"

Адрес: Бабужкина ул. д. 111 ИТПЗ

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховознедрго"

Источники: СТП943 № 10250

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: СТП943 № 10250

Подающий трубопровод (М1) PRM

Обратный трубопровод (М2) PRM

Подающий ГВС (М3) PRM

Циркуляционный ГВС (М4) PRM

Подпиточный трубопровод (Л1)

Расчетный алгоритм:зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки (гр.час): Qот.= 0,9421 Овент.= 0

Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час: 282,63 Отех.= 0

Договорные расходы (гр.сут.): Гсут.: 282,63 Огрех.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020

лето: Огрех=M3*(h3-hxв)

Схема подключения: 2-х трубная схема

Приборы УТЗ поверены до: 03.07.2020

Термопреобр.: КТПТР-05

Смах= 72

КПТТР-05

ТЛТТ-15-2

Режим (схема): Преобр. Давления:

ОП: СП-2; МП: СП-2;

Отех.гв= 0

Отех.гв.ср= 0,2176

Отех.гв.ср= 0

Грвс.ср= 87,04

Грвс.ср= 87,04

Узел учета: Общии

Код УТЗ: 12819

График: 150/70

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (казив)	Удлит	T3		T4	P3	P4	
	час		T	T	T	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	T	T	T	°C	°C	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал		
23.04.2020	24.00	*	105,81	93,58	12,23	67,26	42,35	24,91	11,97	13,19	13,19	13,47	12,22	66,71	66,71	66,71	66,71	66,71	66,71	66,71	66,71	3,16	
24.04.2020	24.00	*	107,05	93,55	13,50	67,34	42,61	24,73	13,19	13,39	13,39	13,67	13,47	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	3,23	
25.04.2020	24.00	*	105,65	92,03	13,62	67,26	42,18	25,08	13,39	13,58	13,58	13,86	13,67	66,70	66,70	66,70	66,70	66,70	66,70	66,70	66,70	3,27	
26.04.2020	24.00	*	106,76	93,10	13,66	67,51	42,39	25,12	13,58	13,90	13,90	14,19	13,86	66,90	66,90	66,90	66,90	66,90	66,90	66,90	66,90	3,28	
27.04.2020	24.00	*	107,64	93,49	14,15	67,28	42,43	24,85	13,90	13,74	13,74	14,02	14,19	66,71	66,71	66,71	66,71	66,71	66,71	66,71	66,71	3,30	
28.04.2020	24.00	*	108,87	94,71	14,16	67,37	42,69	24,68	13,74	13,32	13,32	13,59	14,02	66,79	66,79	66,79	66,79	66,79	66,79	66,79	66,79	3,28	
29.04.2020	24.00	*	106,60	92,84	13,76	67,29	42,04	25,25	13,32	13,56	13,56	13,85	13,59	66,71	66,71	66,71	66,71	66,71	66,71	66,71	66,71	3,31	
30.04.2020	24.00	*	107,33	93,35	13,98	67,44	42,14	25,30	13,56	13,56	13,56	13,85	13,85	66,89	66,89	66,89	66,89	66,89	66,89	66,89	66,89	3,28	
01.05.2020	24.00	*	107,78	93,30	14,48	66,71	41,94	24,77	14,07	14,07	14,07	14,36	14,36	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	3,22	
02.05.2020	24.00	*	108,53	95,19	13,34	67,22	42,85	24,32	12,96	12,96	12,96	13,23	13,23	66,80	66,80	66,80	66,80	66,80	66,80	66,80	66,80	3,20	
03.05.2020	24.00	*	108,82	95,20	13,62	67,11	43,19	23,92	13,18	12,89	12,89	13,16	13,16	66,86	66,86	66,86	66,86	66,86	66,86	66,86	66,86	3,18	
04.05.2020	24.00	*	108,25	94,95	13,30	67,35	43,38	23,97	12,89	12,89	12,89	13,16	13,16	66,86	66,86	66,86	66,86	66,86	66,86	66,86	66,86	3,23	
05.05.2020	24.00	*	109,49	94,71	14,78	67,22	43,63	23,59	14,24	14,24	14,24	14,53	14,53	66,80	66,80	66,80	66,80	66,80	66,80	66,80	66,80	3,09	
06.05.2020	24.00	*	109,27	95,54	12,73	67,38	44,13	23,25	12,29	12,29	12,29	12,55	12,55	66,83	66,83	66,83	66,83	66,83	66,83	66,83	66,83	3,00	
07.05.2020	24.00	*	108,27	95,39	13,88	66,73	43,72	23,01	13,21	13,21	13,21	13,48	13,48	66,49	66,49	66,49	66,49	66,49	66,49	66,49	66,49	3,13	
08.05.2020	24.00	*	104,23	91,52	12,71	66,87	43,43	23,44	11,95	11,95	11,95	12,19	12,19	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	2,94	
09.05.2020	24.00	*	96,95	84,60	12,35	67,62	42,86	24,76	12,04	12,04	12,04	12,29	12,29	67,05	67,05	67,05	67,05	67,05	67,05	67,05	67,05	2,87	
10.05.2020	24.00	*	95,82	84,37	11,45	67,69	42,95	24,74	11,14	11,14	11,14	11,37	11,37	67,15	67,15	67,15	67,15	67,15	67,15	67,15	67,15	3,03	
11.05.2020	24.00	*	99,07	84,77	14,30	67,51	43,21	24,30	13,88	13,88	13,88	14,17	14,17	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	3,03	
12.05.2020	24.00	*	97,51	84,10	13,41	67,55	42,40	25,15	13,01	13,01	13,01	13,28	13,28	66,37	66,37	66,37	66,37	66,37	66,37	66,37	66,37	2,94	
13.05.2020	24.00	*	97,02	82,85	14,17	66,64	42,66	23,98	13,72	13,72	13,72	14,00	14,00	66,37	66,37	66,37	66,37	66,37	66,37	66,37	66,37	2,94	
14.05.2020	*	*																					
15.05.2020	*	*																					
16.05.2020	*	*																					
17.05.2020	*	*																					
18.05.2020	*	*																					
19.05.2020	*	*																					
20.05.2020	*	*																					
21.05.2020	14.00	*	55,46	45,97	9,49	66,55	40,79	25,75	9,33	9,33	9,33	9,54	9,54	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	1,82	
22.05.2020	24.00	*	92,04	80,03	12,01	67,95	40,85	27,10	11,66	11,66	11,66	11,91	11,91	67,41	67,41	67,41	67,41	67,41	67,41	67,41	67,41	2,99	
Среднее	23,57		104,25	90,74	13,51	67,25	42,64	24,61	13,12	13,12	13,12	13,39	13,39	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	3,14	
Итого	542,00		2354,22	2049,14	305,08				296,22	296,22	296,22	302,39	302,39										71,01

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Грв, Ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Узн, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения 12:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):

Количество потребленной тепловой энергии Общц:

Объем потребленного теплоносителя Узн изл.

178 час

178 час

178 час

6,92 °C

2,9 Гкал

91,5 Гкал

401,11 м.куб

ГЛУП «ТЭККО» филиал «Энергобыт»

Абонентное управление

Отчет принят

Представитель теплонаблюдающей организации

20 Г.