

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Бабушкина ул, д. 73 ИТТП
Осуществляющая организация: котельная 2 Невская

Договор: 9090.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УЭТЗ: 24477
График: 149/70

Источники: котельная 2 Невская

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208340
Вычислитель: расходомер: ГрЭМ-32-В1
Подключаемый трубопровод (М1) ГрЭМ-32-В1
Обратный трубопровод (М2) ГрЭМ-32-В1
Подключаемый ГВС (М3) ГрЭМ-32-В1
Циркуляционный ГВС (М4)

Схема подключения: 2-х-трубная схема
Приборы УЭТЗ поверены до: 03.12.2021
Термопреобр.: КТСП-Н
ТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)
Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот = 0.2141
Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qотх = 0
Договорные расходы (ср. сут.): т/сут.: Gот = 65.043
Gвент = 0
лето: Qгвс=M3*(t3-hвх)
Qгвс ср = 0.2357
Gгвс ср = 0.0579
Qгвс м = 23.16
Gгвс м =

Учет отопление (ТВ-1)
Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020

| Дата | Ти | HC | Учет отопление (ТВ-1) | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | Qобщ Гкал | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|----------|----------|---------------------|----------|---------------|---------------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|---------------|---------------|
| | | | M1 т | M2 т | ΔM °C | T1 °C | T2 °C | ΔT °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | | M3 т | M4 т | ΔM °C | V3 м3 | V4 м3 | ΔV м3 | Уплит м3 | T3 °C | T4 °C | P3 кгс/см2 | P4 кгс/см2 |
| 23.04.2020 | 24.00* | | 130.15 | 121.08 | 9.07 | 64.50 | 47.96 | 16.54 | | | 9.93 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | | | 10.10 | 64.22 | 64.13 | | | 2.59 |
| 24.04.2020 | 24.00* | | 131.04 | 121.44 | 9.60 | 64.52 | 48.24 | 16.28 | | | 10.44 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | | | 10.65 | 64.13 | 63.82 | | | 2.60 |
| 25.04.2020 | 24.00* | | 128.55 | 121.24 | 7.31 | 64.24 | 47.84 | 16.40 | | | 7.95 | 7.95 | 8.11 | 8.11 | | | 8.11 | 63.82 | 64.05 | | | 2.46 |
| 26.04.2020 | 24.00* | | 129.48 | 121.76 | 7.72 | 64.52 | 47.99 | 16.53 | | | 8.45 | 8.45 | 8.62 | 8.62 | | | 8.62 | 64.05 | 64.18 | | | 2.51 |
| 27.04.2020 | 24.00* | | 129.39 | 121.37 | 8.02 | 64.54 | 47.90 | 16.64 | | | 8.79 | 8.79 | 8.96 | 8.96 | | | 8.96 | 64.18 | 64.30 | | | 2.54 |
| 28.04.2020 | 24.00* | | 127.95 | 120.81 | 7.14 | 64.78 | 48.10 | 16.68 | | | 7.82 | 7.82 | 7.99 | 7.99 | | | 7.99 | 64.30 | 63.76 | | | 2.48 |
| 29.04.2020 | 24.00* | | 125.87 | 118.79 | 7.08 | 64.16 | 47.21 | 16.95 | | | 7.94 | 7.94 | 8.08 | 8.08 | | | 8.08 | 63.76 | 64.33 | | | 2.47 |
| 30.04.2020 | 24.00* | | 125.67 | 119.60 | 6.07 | 64.68 | 47.49 | 17.19 | | | 6.87 | 7.45 | 7.01 | 7.01 | | | 7.01 | 64.33 | 64.40 | | | 2.45 |
| 01.05.2020 | 24.00* | | 126.83 | 120.11 | 6.72 | 64.74 | 47.65 | 17.09 | | | 7.45 | 7.45 | 7.61 | 7.61 | | | 7.61 | 64.40 | 64.60 | | | 2.41 |
| 02.05.2020 | 24.00* | | 128.23 | 121.83 | 6.40 | 64.93 | 48.60 | 16.33 | | | 7.08 | 7.08 | 7.23 | 7.23 | | | 7.23 | 64.60 | 64.08 | | | 2.36 |
| 03.05.2020 | 24.00* | | 129.44 | 122.90 | 6.54 | 64.42 | 48.73 | 15.69 | | | 7.16 | 7.16 | 7.32 | 7.32 | | | 7.32 | 64.08 | 64.73 | | | 2.38 |
| 04.05.2020 | 24.00* | | 130.43 | 123.97 | 6.46 | 64.93 | 49.41 | 15.75 | | | 7.21 | 7.21 | 7.34 | 7.34 | | | 7.34 | 64.73 | 64.39 | | | 2.37 |
| 05.05.2020 | 24.00* | | 130.16 | 122.84 | 7.32 | 64.82 | 49.39 | 15.43 | | | 8.02 | 8.02 | 8.19 | 8.19 | | | 8.19 | 64.39 | 64.13 | | | 2.25 |
| 06.05.2020 | 24.00* | | 128.71 | 122.54 | 6.17 | 64.75 | 49.69 | 15.06 | | | 7.00 | 7.00 | 7.16 | 7.16 | | | 7.16 | 64.30 | 64.48 | | | 2.38 |
| 07.05.2020 | 24.00* | | 129.59 | 121.44 | 8.15 | 64.74 | 49.52 | 15.22 | | | 8.87 | 8.87 | 9.04 | 9.04 | | | 9.04 | 64.48 | 64.33 | | | 2.30 |
| 08.05.2020 | 24.00* | | 128.13 | 120.87 | 7.26 | 64.69 | 49.53 | 15.16 | | | 8.06 | 8.06 | 8.24 | 8.24 | | | 8.24 | 64.33 | 64.40 | | | 2.30 |
| 09.05.2020 | 24.00* | | 126.70 | 121.38 | 5.32 | 64.48 | 49.47 | 15.01 | | | 6.04 | 6.04 | 6.18 | 6.18 | | | 6.18 | 64.18 | 64.33 | | | 2.20 |
| 10.05.2020 | 24.00* | | 127.18 | 121.18 | 6.00 | 64.75 | 49.77 | 14.98 | | | 6.45 | 6.45 | 6.56 | 6.56 | | | 6.56 | 64.40 | 64.33 | | | 2.20 |
| 11.05.2020 | 24.00* | | 129.82 | 120.98 | 8.84 | 64.76 | 49.57 | 15.19 | | | 6.45 | 6.45 | 6.56 | 6.56 | | | 6.56 | 64.40 | 64.38 | | | 2.41 |
| 12.05.2020 | 24.00* | | 126.28 | 118.17 | 8.11 | 64.63 | 48.50 | 16.13 | | | 9.08 | 9.08 | 9.26 | 9.26 | | | 9.26 | 64.38 | 64.40 | | | 2.43 |
| 13.05.2020 | 24.00* | | 127.03 | 118.69 | 8.34 | 64.44 | 48.31 | 16.13 | | | 9.10 | 9.10 | 9.31 | 9.31 | | | 9.31 | 64.08 | 64.03 | | | 2.46 |
| 14.05.2020 | 24.00* | | 147.75 | 131.19 | 16.56 | 64.39 | 45.42 | 18.97 | | | 8.92 | 8.92 | 9.10 | 9.10 | | | 9.10 | 64.03 | 64.03 | | | 1.56 |
| 15.05.2020 | 24.00* | | 151.27 | 130.22 | 21.05 | 63.71 | 42.25 | 21.05 | | | 9.49 | 9.49 | 9.66 | 9.66 | | | 9.66 | 63.19 | 63.19 | | | 0.98 |
| 16.05.2020 | 24.00* | | 182.26 | 130.19 | 52.07 | 64.27 | 40.79 | 42.07 | | | 8.24 | 8.24 | 8.40 | 8.40 | | | 8.40 | 63.88 | 63.88 | | | 0.93 |
| 17.05.2020 | 24.00* | | 21.36 | 10.16 | 11.20 | 64.15 | 22.60 | 41.55 | | | 11.53 | 11.53 | 11.73 | 11.73 | | | 11.73 | 63.18 | 63.18 | | | 1.14 |
| 18.05.2020 | 24.00* | | 21.04 | 10.13 | 10.91 | 63.51 | 22.36 | 41.15 | | | 11.18 | 11.18 | 11.39 | 11.39 | | | 11.39 | 63.18 | 63.18 | | | 1.11 |
| 19.05.2020 | 24.00* | | 17.41 | 10.13 | 7.28 | 64.05 | 22.49 | 41.56 | | | 7.49 | 7.49 | 7.63 | 7.63 | | | 7.63 | 63.54 | 63.54 | | | 0.89 |
| 20.05.2020 | 24.00* | | 19.76 | 10.13 | 9.63 | 64.04 | 22.68 | 41.36 | | | 9.87 | 9.87 | 10.04 | 10.04 | | | 10.04 | 63.68 | 63.68 | | | 1.04 |
| 21.05.2020 | 24.00* | | 18.13 | 9.96 | 8.17 | 63.65 | 22.25 | 41.40 | | | 8.27 | 8.27 | 8.45 | 8.45 | | | 8.45 | 63.29 | 63.29 | | | 0.93 |
| 22.05.2020 | 24.00* | | 17.67 | 10.13 | 7.54 | 64.50 | 22.37 | 42.13 | | | 7.68 | 7.68 | 7.83 | 7.83 | | | 7.83 | 64.09 | 64.09 | | | 2.01 |
| Среднее | 24.00 | | 97.04 | 89.24 | 7.80 | 64.45 | 41.63 | 22.83 | | | 8.40 | 8.40 | 8.57 | 8.57 | | | 8.57 | 64.09 | 64.09 | | | 2.01 |
| Итого | 720.00 | | 2911.28 | 2677.23 | 234.05 | | | | | | 252.07 | 252.07 | 257.07 | 257.07 | | | 257.07 | | | | | 60.20 |

Показаны счетчики на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения 12:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):

6.79 °C
1.59 Гкал

0 час
0 час
Гкал
куб.м

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

58.61 Гкал
257.07 м.куб

ГКУП «ТЭК» (Генеральный оператор)
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Представитель теплонаблюдяющей организации