

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул., д. 113, корп. 3
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховаэнерго"

Договор: 9896.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 24431

График: 1507/0

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207928
 Подходящий труборвод (M1)
 Объемный труборвод (M2)
 Подходящий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный труборвод (V1)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hx)-M2*(h2-hx)
 лето: Qгвс=M3*(h3-hx)

расходомер: Smln=
 ПРЭМ 0,1
 ПРЭМ 0,1
 ПРЭМ 45
 КТСП-Н
 КТСП-Н

Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021
 Термомонобр.:
 Смакс=
 Smax=

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,293 Qвент = 0 Qгвс = 0 Qгвс ср = 0,2031
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Qот = 87,9 Qвент = 0 Qгвс = 0 Qгвс ср = 0,0923
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020 Qот = 87,9 Qвент = 0 Qгвс = 0 Qгвс ср = 36,92 Гвс.м

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)								Общ.	
			M1	M2	dM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Удолит	T3	T4	P3		P4
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.04.2020	24.00	100.14	86.02	14.12	67.17	41.44	25.73					102.25	86.74	15.51								3.16
24.04.2020	24.00	100.06	85.53	14.53	67.27	41.43	25.84					102.14	86.25	15.89								3.19
25.04.2020	24.00	98.30	84.75	13.55	67.12	40.70	26.42					100.36	85.47	14.89								3.15
26.04.2020	24.00	101.32	87.05	14.27	67.44	41.30	26.14					103.43	87.77	15.66								3.24
27.04.2020	24.00	100.64	87.48	13.16	67.16	41.29	25.87					102.75	88.20	14.55								3.15
28.04.2020	24.00	103.04	88.69	14.35	67.30	41.48	25.82					105.19	89.41	15.78								3.26
29.04.2020	24.00	100.89	86.37	16.20	67.22	40.85	26.37					104.97	87.09	15.88								3.25
30.04.2020	24.00	102.82	86.62	16.20	67.27	40.80	26.47					104.97	87.34	17.63								3.38
01.05.2020	24.00	101.65	86.36	15.29	66.59	40.68	25.91					104.25	90.25	14.00								3.26
02.05.2020	24.00	102.12	89.53	12.59	67.13	42.03	25.10					105.39	90.23	15.16								3.09
03.05.2020	24.00	103.26	89.51	13.75	66.98	42.55	24.43					105.78	89.91	15.87								3.11
04.05.2020	24.00	103.64	89.19	14.45	67.23	42.58	24.65					104.46	89.86	14.60								3.07
05.05.2020	24.00	102.35	89.14	13.21	67.13	42.64	24.49					105.00	90.80	14.20								3.02
06.05.2020	24.00	102.91	90.04	12.87	67.21	43.29	23.92					106.50	90.35	16.15								3.14
07.05.2020	24.00	104.35	89.63	14.72	66.71	42.58	24.13					98.83	84.50	14.33								2.97
08.05.2020	24.00	96.84	83.78	13.06	66.78	41.76	25.02					92.57	77.28	15.29								2.97
09.05.2020	24.00	90.67	76.56	14.11	67.51	41.13	26.38					91.80	77.03	14.77								2.95
10.05.2020	24.00	89.91	76.37	13.54	67.59	41.03	26.56					93.11	77.08	16.03								2.98
11.05.2020	24.00	91.21	76.40	14.81	67.36	41.47	25.89					93.07	76.59	16.48								3.08
12.05.2020	24.00	91.17	76.04	15.13	67.32	40.18	27.14					90.64	74.93	15.71								2.97
13.05.2020	24.00	88.84	74.42	14.42	66.52	39.49	27.03					89.09	74.70	14.39								2.90
14.05.2020	24.00	87.34	74.21	13.13	66.45	39.18	27.27					91.89	76.50	15.39								3.02
15.05.2020	24.00	90.03	75.95	14.08	67.01	39.75	27.26					91.46	76.97	14.49								3.12
16.05.2020	24.00	89.61	76.42	13.19	67.27	40.00	27.27					93.28	76.23	17.05								2.08
17.05.2020	24.00	91.36	75.75	15.61	67.22	39.94	27.28					70.96	55.07	15.89								2.22
18.05.2020	24.00	69.85	54.76	15.09	57.00	34.56	22.44					62.82	50.21	12.61								2.35
19.05.2020	24.00	61.54	49.88	11.66	66.86	37.95	26.91					62.22	46.97	15.25								2.43
20.05.2020	24.00	60.93	46.63	14.30	67.40	36.08	29.98					64.33	48.33	16.00								2.24
21.05.2020	24.00	63.06	48.08	14.98	66.06	36.08	29.98					54.28	38.05	16.23								2.24
22.05.2020	24.00	53.19	37.82	15.37	67.56	35.79	31.77					93.32	77.91	15.41								2.96
Итого	24.00	91.43	77.30	14.14	66.76	40.39	26.37					2799.52	2337.19	462.33								88.89
Среднее	720.00	2743.04	2318.98	424.06																		

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Учет отопления (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал	Траб. ч.
	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	V1, т	Удолит		
Дата, время										

Количество тепловой энергии общ. рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Увл. рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения I2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 6,92 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 2,93 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии общ.: 85,96 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Увл. изл.: 462,33 м.куб

Представитель обслуживающей организации