

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2020

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:
Общий
24428

График: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 115, корп. 5
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9978.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

2-х трубная схема

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021

Термопреобр.:

Вычислитель: ВКТ-7 № 208211
 Подводящий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)

расходомер:
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 ПРЭМ

Сглаз =
 30
 30
 30
 12

КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-t2)-M2*(t2-t3)

Qвт = 0,198

Qтеп = 0

Qгвс = M3*(t3-t4)

Договорные нагрузки: Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:

Qот = 0,198

Qтеп = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0,147

Qгвс ср = 0,0668

Qгвс ср = 26,72

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)								
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv(излив)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Общ	
23.04.2020	24.00		105,77	96,19	9,58	67,44	47,54	19,90	43,61	34,46	9,15	44,57	34,97	9,60	67,43	56,80							2,56
24.04.2020	24.00		105,68	95,37	10,31	67,53	47,44	20,09	43,52	33,66	9,86	44,48	34,18	10,30	67,51	56,69							2,62
25.04.2020	24.00		103,38	91,81	11,57	67,38	46,44	20,94	42,54	31,45	11,09	43,49	31,91	11,58	67,36	55,92							2,71
26.04.2020	24.00		104,62	95,38	9,24	67,70	47,31	20,39	42,74	34,00	8,74	43,70	34,50	9,20	67,68	56,62							2,57
27.04.2020	24.00		104,88	95,51	9,37	67,42	47,19	20,23	43,07	34,12	8,95	44,03	34,63	9,40	67,40	56,78							2,55
28.04.2020	24.00		106,12	97,36	8,76	67,54	47,41	20,13	43,63	35,20	8,43	44,59	35,71	8,88	67,52	56,78							2,57
29.04.2020	24.00		103,06	93,82	9,24	67,48	46,72	20,76	42,17	33,16	9,01	43,16	33,64	9,49	67,45	56,20							2,57
30.04.2020	24.00		103,56	94,78	8,78	67,55	46,82	20,73	42,26	33,72	8,54	43,20	34,22	8,98	67,48	56,32							2,56
01.05.2020	24.00		104,20	94,75	9,45	66,84	46,46	20,38	43,03	33,86	9,17	43,91	34,33	9,58	67,38	55,76							2,56
02.05.2020	24.00		107,66	97,90	9,76	67,40	47,84	19,56	44,43	35,06	9,37	45,39	35,56	9,83	67,28	56,71							2,58
03.05.2020	24.00		107,71	98,73	8,98	67,26	48,24	19,02	44,36	35,91	8,45	45,32	36,44	8,88	67,24	57,12							2,48
04.05.2020	24.00		108,16	96,06	12,10	67,51	48,02	19,49	44,84	33,06	11,78	45,80	33,56	12,24	67,48	56,91							2,69
05.05.2020	24.00		107,67	97,79	9,88	67,40	48,66	18,74	44,41	35,01	9,40	45,37	35,52	9,85	67,38	57,14							2,50
06.05.2020	24.00		108,54	99,33	9,21	67,46	48,73	18,73	44,69	35,96	8,73	45,65	36,50	9,15	67,45	57,43							2,48
07.05.2020	24.00		108,29	100,27	8,02	66,94	48,25	18,69	44,80	37,28	7,52	45,76	37,84	7,92	66,90	57,05							2,41
08.05.2020	24.00		102,75	94,02	8,73	67,05	47,60	19,45	41,92	33,58	8,34	42,78	34,10	8,68	66,98	56,36							2,42
09.05.2020	24.00		94,31	85,02	9,29	67,84	46,57	21,11	37,03	28,13	8,90	37,75	28,53	9,22	67,80	55,67							2,43
10.05.2020	24.00		94,00	83,84	10,16	67,90	46,57	21,33	36,81	26,98	9,83	37,53	27,38	10,15	67,82	55,97							2,48
11.05.2020	24.00		94,31	84,36	9,95	67,65	46,75	20,90	37,05	27,41	9,64	37,77	27,82	9,95	67,61	55,44							2,44
12.05.2020	24.00		93,23	84,16	9,07	67,65	45,89	21,76	36,28	27,63	8,65	37,00	28,03	8,97	66,74	54,24							2,35
13.05.2020	24.00		91,54	83,10	8,44	66,81	45,36	21,45	35,77	27,80	7,97	36,49	28,17	8,32	66,70	53,76							2,47
14.05.2020	24.00		90,80	80,28	10,52	66,75	44,69	22,06	35,55	25,41	10,14	36,27	25,78	10,49	67,02	54,01							2,47
15.05.2020	24.00		91,42	81,78	9,64	67,28	45,00	22,28	35,46	26,23	9,23	36,18	26,60	9,58	67,22	54,01							2,45
16.05.2020	24.00		91,54	82,54	9,00	67,56	45,24	22,32	35,25	26,67	8,58	35,97	27,06	8,91	67,51	54,07							2,50
17.05.2020	24.00		91,00	80,87	10,13	67,51	45,06	22,45	35,01	25,31	9,70	35,73	25,66	10,07	67,47	54,07							2,45
18.05.2020	24.00		66,45	56,21	10,24	58,02	39,48	18,54	27,48	16,37	11,11	27,92	16,58	11,34	56,41	49,43							1,63
19.05.2020	24.00		86,19	77,15	9,04	67,43	44,17	23,26	32,43	23,01	9,42	33,15	23,27	9,88	67,34	53,03							2,41
20.05.2020	24.00		85,84	77,46	8,38	68,04	44,76	23,28	32,06	23,17	8,89	32,78	23,49	9,29	66,40	51,79							2,38
21.05.2020	24.00		83,52	73,93	9,59	66,49	43,09	23,40	31,77	21,78	9,99	32,46	22,06	10,40	66,40	51,79							2,37
22.05.2020	24.00		86,32	75,37	10,95	68,11	44,28	23,83	32,45	21,02	11,43	33,17	21,29	11,88	68,03	52,76							2,54
Среднее	24.00		97,75	88,17	9,58	67,10	46,26	20,84	39,21	29,88	9,33	40,04	30,31	9,73	67,01	55,30							2,47
Итого	720,00		2932,52	2645,14	287,38				1176,42	896,41	280,01	1201,34	909,33	292,01									74,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	V1, т	Общ, Гкал	Траб, ч
-------------	-------	-------	-------	-------	-----------	-----------	-------	-----------	---------

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Уплз, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения 12: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 6,92 °C
 Корректировка на температуру холодной воды: 1,99 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 72,21 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 292,01 М.куб
 Объем потребленного теплоносителя Увлз изл: 292,01 М.куб

« » 20 г.

Филиал «ЭнергосбыТЭК СПб»
 Абонентное управление
 Отчет Представитель теплопоставляющей организации

Одноразовый бланк за учет тепловой энергии (от абонента)