

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за Май 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 42, корп. 1, лит. Д ИТПП
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 13661.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Отопление
 Код УЛТЭ: 33000

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 205767
 Поддоющий трубопровод (М1)
 Органый трубопровод (М2)
 Поддоющий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

Расходомер:
 ПРЭМ-32-D
 ПРЭМ-32-D

2-х Трубная схема
 Приборы УЛТЭ поверены до: 03.12.2021

Режим (схема):
 Преобр. Давления:

График: 15070

Зима: Q=M1*(h1-hв)-M2*(h2-hв)
 Qот.= 0,2213
 Qвент.= 0
 Qгвс=M3*(h3-hв)
 Qгвс.гв.= 0
 Qгвс.ср.= 0
 Qгвс.м.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020
 Qот.= 0,2213
 Qвент.= 0
 Qгвс.= 0
 Qгвс.гв.= 0
 Qгвс.ср.= 0
 Qгвс.м.= 0

| Дата | Ти | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|----|--------|--------|----|-----------------|----|----|------------|---------|----|----|----|--------|--------|------|------|
| | | | M1 | M2 | dm | T1 | T2 | dt | P1 | P2 | M3 | M4 | dm | V3 | V4 | dv (излив) | Уподлит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ | | |
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | °C | кг/см2 | кг/см2 | т | т | т | т | М3 | М3 | М3 | °C | °C | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | |
| 23.04.2020 | 24.00 | | 105,57 | 105,57 | 0,00 | 65,57 | 45,11 | 20,46 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,16 |
| 24.04.2020 | 24.00 | | 106,49 | 106,49 | 0,00 | 65,62 | 45,24 | 20,38 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,17 |
| 25.04.2020 | 24.00 | | 104,43 | 104,43 | 0,00 | 65,50 | 44,66 | 20,84 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,18 |
| 26.04.2020 | 24.00 | | 105,71 | 105,71 | 0,00 | 65,78 | 45,01 | 20,77 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,20 |
| 27.04.2020 | 24.00 | | 105,67 | 105,67 | 0,00 | 65,54 | 44,91 | 20,63 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,18 |
| 28.04.2020 | 24.00 | | 106,11 | 106,11 | 0,00 | 65,64 | 45,11 | 20,53 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,18 |
| 29.04.2020 | 24.00 | | 102,68 | 102,68 | 0,00 | 65,48 | 44,20 | 21,28 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,19 |
| 30.04.2020 | 24.00 | | 103,46 | 103,46 | 0,00 | 65,67 | 44,35 | 21,32 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,19 |
| 01.05.2020 | 24.00 | | 103,65 | 103,65 | 0,00 | 64,95 | 44,09 | 20,86 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,21 |
| 02.05.2020 | 24.00 | | 105,76 | 105,76 | 0,00 | 65,55 | 45,13 | 20,42 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,16 |
| 03.05.2020 | 24.00 | | 105,30 | 105,30 | 0,00 | 65,49 | 45,49 | 20,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,16 |
| 04.05.2020 | 24.00 | | 105,28 | 105,28 | 0,00 | 65,72 | 45,72 | 20,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,11 |
| 05.05.2020 | 24.00 | | 105,13 | 105,13 | 0,00 | 65,58 | 46,01 | 19,57 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,10 |
| 06.05.2020 | 24.00 | | 106,70 | 106,70 | 0,00 | 65,78 | 46,69 | 19,09 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,06 |
| 07.05.2020 | 24.00 | | 108,87 | 108,87 | 0,00 | 65,02 | 46,46 | 18,56 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,04 |
| 08.05.2020 | 24.00 | | 104,28 | 104,28 | 0,00 | 65,08 | 46,31 | 18,77 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,02 |
| 09.05.2020 | 24.00 | | 97,10 | 97,10 | 0,00 | 65,72 | 45,91 | 19,81 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,96 |
| 10.05.2020 | 24.00 | | 96,72 | 96,72 | 0,00 | 65,78 | 45,98 | 19,80 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,92 |
| 11.05.2020 | 24.00 | | 97,26 | 97,26 | 0,00 | 65,65 | 46,09 | 19,56 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,92 |
| 12.05.2020 | 24.00 | | 96,52 | 96,52 | 0,00 | 65,59 | 45,44 | 20,15 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,90 |
| 13.05.2020 | 24.00 | | 94,66 | 94,66 | 0,00 | 64,70 | 44,78 | 19,92 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,95 |
| 14.05.2020 | 24.00 | | 93,34 | 93,34 | 0,00 | 64,65 | 44,24 | 20,41 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,89 |
| 15.05.2020 | 24.00 | | 93,34 | 93,34 | 0,00 | 64,65 | 44,24 | 20,41 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,90 |
| 16.05.2020 | 24.00 | | 94,07 | 94,07 | 0,00 | 65,43 | 44,44 | 20,75 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,94 |
| 17.05.2020 | 24.00 | | 93,41 | 93,41 | 0,00 | 65,59 | 44,44 | 21,15 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,98 |
| 18.05.2020 | 24.00 | | 72,98 | 73,47 | -0,49 | 55,55 | 38,66 | 16,89 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,98 |
| 19.05.2020 | 24.00 | | 98,27 | 98,27 | 0,00 | 65,05 | 45,16 | 19,89 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,23 |
| 20.05.2020 | 24.00 | | 98,35 | 98,35 | 0,00 | 65,95 | 45,48 | 20,47 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,95 |
| 21.05.2020 | 24.00 | | 95,82 | 95,82 | 0,00 | 64,37 | 43,73 | 20,64 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,01 |
| 22.05.2020 | 24.00 | | 98,18 | 98,18 | 0,00 | 65,96 | 44,82 | 21,14 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,98 |
| Среднее | 24.00 | | 100,18 | 100,20 | -0,02 | 65,11 | 44,94 | 20,17 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,08 |
| Итого | 720,00 | | 3005,51 | 3006,00 | -0,49 | 65,11 | 44,94 | 20,17 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,02 |

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Уп, т | Qобщ, Гкал | Граб, ч/мин |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|-------------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Vизл изл.

6,92 °C
 0 Гкал

0 час
 0 час
 Гкал
 куб.м

0 Гкал
 0 Гкал

График: 15070
 Ответственный за учет тепловой энергии (отражено в бланке)
 Абонентское управление
 Отчет принят
 Представитель теплоснабжающей организации
 20 г.

