

Отчет о теплотреблении по приборам УЛТЗ за Май 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Бабушкина ул. д. 49, лит. А
Обслуживающая организация: Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)
Источник: Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)
Установленные приборы: Часовые и счетчи... архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366
Подводящий трубопровод (M1)
Обратный трубопровод (M2)
Подводящий ГВС (M3)
Циркуляционный ГВС (M4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Договор: 9067 038.1
Стройит адрес:
Телефон:
Зима: Q=M1*(h1-hкв)-M2*(h2-hкв)
Qот.= 0
Qтеп.= 0
Qгвс=M3*(h3-hкв)
Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час:
Договорные расходы (гр.сут.), т/сут.:
Qтеп.= 0
Qгвс= 0
Qгвс ср.= 0.119
Qгвс м= 47,6

4-х трубная схема
05.10.2021
Теплопребор.:
Режим (схема):
Преобр давления:
График: 130/70
Узел учета:
Код УЛТЗ:
ГВС 28629

Table with columns: Дата, Ти, НС, М1, М2, dM, T1, T2, dT, P1, P2, M3, M4, dM, V3, V4, dV (изл/вл), Уплотит, T3, T4, P3, P4, Qобщ. Rows include daily data from 23.04.2020 to 22.05.2020 and a total row.

Количество тепловой энергии Собщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Уизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Собщ:
Объём потребленного теплоносителя Увс изл.

6,94 °С
0 час
0 Гкал
40,15 Гкал
535,24 м.куб.

Общественное управление
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объём потребленного теплоносителя Увс изл.

Official blue stamp and signature block of the Public Administration. Includes text: 'Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление ОТЧЕТ ПРИНЯТ'. A date stamp '20 __ Г.' is also present.