

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул. д. 8, лит. А
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 1 Невская

Договор: 8561.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:
 Отопление
 24312

График: 147/71

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 207931
 Поддоший трубопровод (М1) расходомер: ПРЭМ-32-D
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-D
 Поддоший ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв)
 Договорные нагрузки (гр.час): Qот.= 0,25 Овент.= 0 Qгвс=M3*(h3-hхв)
 Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час: Qгвс.ср.= 0 Qгвс.ср.= 0
 Договорные расходы (гр.сут.): Гсут.: Gот.= 78,9474 Gвент.= 0 Qгвс.ср.= 0 Qгвс.ср.= 0
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020 Qгвс.ср.= 0 Qгвс.ср.= 0
 Qгвс.ср.= 0 Qгвс.ср.= 0 Qгвс.ср.= 0 Qгвс.ср.= 0

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал							
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	M3	Vл		T3	T4	P3	P4			
	час		т	т	т	°C	°C	°C	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	т	т	т	м3	м3	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	Гкал		
23.04.2020	24.00		72.11	72.11	0.00	67.03	41.26	25.77																
24.04.2020	24.00		68.58	68.58	0.00	66.80	40.51	26.29																1.86
25.04.2020	24.00		67.91	67.91	0.00	67.46	40.34	27.12																1.81
26.04.2020	24.00		68.32	68.32	0.00	67.83	40.63	27.20																1.84
27.04.2020	24.00		68.40	68.40	0.00	66.78	40.18	26.60																1.86
28.04.2020	24.00		68.69	68.69	0.00	67.39	40.45	26.94																1.82
29.04.2020	24.00		67.75	67.75	0.00	66.79	39.72	27.07																1.85
30.04.2020	24.00		67.98	67.98	0.00	67.05	39.70	27.35																1.83
01.05.2020	24.00		68.48	68.48	0.00	67.98	39.66	26.93																1.86
02.05.2020	24.00		68.98	68.98	0.00	67.26	40.49	26.77																1.84
03.05.2020	24.00		68.98	68.98	0.00	67.18	40.94	26.24																1.85
04.05.2020	24.00		69.30	69.30	0.00	67.25	41.17	26.08																1.81
05.05.2020	24.00		69.30	69.30	0.00	67.36	41.48	25.88																1.81
06.05.2020	24.00		69.49	69.49	0.00	67.40	41.94	25.46																1.80
07.05.2020	24.00		69.68	69.68	0.00	67.50	41.80	25.70																1.78
08.05.2020	24.00		69.38	69.38	0.00	67.50	40.02	26.97																1.78
09.05.2020	24.00		59.72	59.72	0.00	66.99	40.02	26.97																1.81
10.05.2020	24.00		58.40	58.40	0.00	66.71	39.70	27.01																1.61
11.05.2020	24.00		58.36	58.36	0.00	66.78	39.77	27.01																1.58
12.05.2020	24.00		58.19	58.19	0.00	66.25	39.74	26.51																1.57
13.05.2020	24.00		56.60	56.60	0.00	65.90	38.78	27.12																1.54
14.05.2020	24.00		56.41	56.41	0.00	66.33	38.76	27.57																1.54
15.05.2020	24.00		56.38	56.38	0.00	67.02	38.79	28.23																1.55
16.05.2020	24.00		56.49	56.49	0.00	66.59	38.12	28.47																1.59
17.05.2020	24.00		56.47	56.47	0.00	66.74	38.29	28.45																1.59
18.05.2020	24.00		56.52	56.52	0.00	66.59	38.12	28.47																1.61
19.05.2020	24.00		56.32	56.32	0.00	66.61	38.16	28.45																1.61
20.05.2020	24.00		20.78	20.78	0.00	66.04	37.68	28.36																1.60
21.05.2020	24.00	*	0.00	4.06	-4.06	32.64	24.17	8.47																0.59
22.05.2020	24.00	*	62.98	53.47	-0.49	66.99	38.50	28.49																0.00
Среднее	24.00		63.93	60.21	-0.15	66.18	39.09	27.09																1.50
Итого	720.00		1801.80	1806.35	-4.55	65.74	39.28	26.46																1.73
Итого																								1.62
Итого																								48.62

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ. Гкал	Траб. ч

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Увлз, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения I2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 6,97 °C
 Корректировка на температуру горячей воды: 0 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 48,62 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 48,62 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Увлз изл. м.куб

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ООО «ЭнергосбыТ»
 ГРУП «ТЭК СПб»
 Филиал «ЭнергосбыТ»
 Абонентное управление
 Представитель: [подпись]
 Подпись: [подпись]
 Печать: [печать]