

Отчет о теплоснабжении по приборам УТТЗ за Май 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул., д. 89, корп. 1
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9000.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТТЗ:

Общий
 12359

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

График: 150/70

Установленные приборы: СЛТ943 № 14858
 Вычислитель: расходомер: PRM-40-B1
 Подающий трубопровод (M1) PRM-40-B1
 Обратный трубопровод (M2) PRM-40-B1
 Подающий ГВС (M3) PRM-32-B1
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vл)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hx)-M2*(h2-hx)

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 PRM-40-B1
 PRM-40-B1
 PRM-32-B1

Слпн= 0.1
 0.1
 0.067

Термопреобр.: КТПР-05
 КТПР-05
 ПТТ-15-2

Режим (схема): Преобр. давления:

ОП: СЛ-0; МП: СЛ-0;

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,4626 Овент = 0 Отех = 0 Qгвс = 0,1782
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 138,78 Qвент = 0 Отех = 0 Qгвс ср = 0,081
 Договорные расходы (ср. сут.), ТкВт: Qот = 138,78 Qвент = 0 Отех = 0 Qгвс ср = 32,4
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020 Qгвс = M3*(h3-hx)

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ, Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Уплит	T3		T4	P3	P4	Qобщ, Гкал
23.04.2020	24.00*		160.23	136.80	23.43	66.78	39.16	27.62			24.83	25.34	25.34	25.34	25.34	25.34	25.34	66.45					5.34
24.04.2020	24.00*		160.14	137.00	23.14	66.84	39.11	27.73			24.50	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	66.43					5.35
25.04.2020	24.00*		158.81	134.41	24.40	66.80	28.34	28.46			25.73	26.26	26.26	26.26	26.26	26.26	26.26	66.40					5.46
26.04.2020	24.00*		161.77	135.51	26.26	66.98	38.57	28.41			27.63	28.20	28.20	28.20	28.20	28.20	28.20	66.64					5.61
27.04.2020	24.00*		162.25	136.57	25.68	66.82	38.65	28.17			27.10	27.65	27.65	27.65	27.65	27.65	27.65	66.43					5.57
28.04.2020	24.00*		162.17	138.64	23.53	66.85	38.88	27.97			24.96	25.47	25.47	25.47	25.47	25.47	25.47	66.44					5.45
29.04.2020	24.00*		159.91	135.48	24.43	66.79	37.75	29.04			25.82	26.35	26.35	26.35	26.35	26.35	26.35	66.33					5.57
30.04.2020	24.00*		159.77	136.56	23.21	67.01	38.00	29.01			24.59	25.10	25.10	25.10	25.10	25.10	25.10	66.60					5.52
01.05.2020	24.00*		160.32	136.08	24.24	66.18	37.68	28.50			25.63	26.15	26.15	26.15	26.15	26.15	26.15	66.34					5.48
02.05.2020	24.00*		160.82	139.90	20.92	66.67	39.09	27.58			22.32	22.77	22.77	22.77	22.77	22.77	22.77	66.34					5.25
03.05.2020	24.00*		161.52	140.63	20.89	66.71	40.11	26.60			22.26	22.71	22.71	22.71	22.71	22.71	22.71	66.54					5.18
04.05.2020	24.00*		161.33	140.05	21.28	66.86	40.03	26.83			22.65	23.12	23.12	23.12	23.12	23.12	23.12	66.54					5.18
05.05.2020	24.00*		161.49	139.41	22.08	66.71	40.16	26.55			23.40	23.87	23.87	23.87	23.87	23.87	23.87	66.37					5.06
06.05.2020	24.00*		162.14	141.00	21.14	66.99	41.15	25.84			22.42	22.88	22.88	22.88	22.88	22.88	22.88	66.21					5.00
07.05.2020	24.00*		162.80	141.93	20.87	66.18	40.72	25.46			22.16	22.61	22.61	22.61	22.61	22.61	22.61	66.46					5.14
08.05.2020	24.00*		161.25	137.93	23.32	66.41	40.41	26.00			24.60	25.11	25.11	25.11	25.11	25.11	25.11	66.59					4.94
09.05.2020	24.00*		148.84	126.72	22.12	67.11	39.83	27.28			23.22	23.70	23.70	23.70	23.70	23.70	23.70	66.69					4.80
10.05.2020	24.00*		147.01	126.80	20.21	67.16	40.06	27.10			21.24	21.68	21.68	21.68	21.68	21.68	21.68	66.75					4.74
11.05.2020	24.00*		147.61	127.42	20.19	67.02	40.43	26.59			21.94	22.54	22.54	22.54	22.54	22.54	22.54	66.53					4.99
12.05.2020	24.00*		147.37	125.81	21.56	66.95	38.80	28.15			22.54	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	66.53					4.99
13.05.2020	24.00*		146.80	123.60	23.20	66.18	38.33	27.85			24.18	24.68	24.68	24.68	24.68	24.68	24.68	66.14					4.98
14.05.2020	24.00*		144.30	122.15	22.15	66.99	37.67	28.32			23.05	23.51	23.51	23.51	23.51	23.51	23.51	65.76					4.92
15.05.2020	24.00*		145.56	122.54	22.02	66.55	37.78	28.77			23.90	24.39	24.39	24.39	24.39	24.39	24.39	66.45					5.06
16.05.2020	24.00*		146.05	122.41	23.64	66.72	37.79	28.93			24.51	24.99	24.99	24.99	24.99	24.99	24.99	66.47					5.12
17.05.2020	22.00*		144.62	121.45	23.17	67.02	37.61	29.41			24.51	24.99	24.99	24.99	24.99	24.99	24.99	66.55					5.13
18.05.2020	22.00*		142.68	119.04	23.64	66.30	31.96	24.34			24.77	25.09	25.09	25.09	25.09	25.09	25.09	66.55					3.47
19.05.2020	24.00*		140.87	117.00	23.87	65.77	36.36	29.41			24.55	25.04	25.04	25.04	25.04	25.04	25.04	65.28					5.01
20.05.2020	24.00*		141.00	118.78	22.22	67.42	37.89	29.53			22.89	23.37	23.37	23.37	23.37	23.37	23.37	67.16					5.01
21.05.2020	24.00*		137.84	114.84	23.00	66.03	36.36	29.67			23.84	24.32	24.32	24.32	24.32	24.32	24.32	65.62					4.93
22.05.2020	24.00*		139.84	118.44	21.40	67.14	37.06	30.08			22.35	22.81	22.81	22.81	22.81	22.81	22.81	66.54					5.00
Среднее	23.93		152.66	129.86	22.80	66.36	38.52				23.96	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	66.03					5.13
Итого	718.00		4567.11	3884.90	682.21						716.82	731.29	731.29	731.29	731.29	731.29	731.29						153.40

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Qобщ, Гкал	Трзб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 2 час
 Объем теплоснабжения Qвент, рассчитанный по среднему: 2 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: час

Количество тепловой энергии Qгвс, рассчитанное по среднему: 0,43 Гкал
 Объем теплоснабжения Qгвс ср, рассчитанный по среднему: 2,03 куб.м
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 6,92 °C
 Корректировка на температуру горячей воды: 4,73 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 149,1 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 733,32 М.кВт.ч
 Объем потребленного теплоснабжения Qгвс изл: 733,32 М.кВт.ч

