

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района" Договор: 8713.038.1 Телефон: Узел учета: Отопление 23532
 Адрес: Елизарова пр-кт, д.1, лит. А Строит. адрес: 03.12.2021 Термопреобр.: Преобр. давления: график: 14771
 Организация: ООО "ЖКС №2 Невского района" Телефон: 2-х трубная схема

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207226 Часовые и суточные архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207226 расходомер: PRЭМ-40-D Smln= 0.3 Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021
 Обратный трубопровод (M2) PRЭМ-40-D Smln= 0.3 КТСЛН КТСЛН
 Подающий ГВС (M3) Циркуляционный ГВС (M4) KTCCLH
 Подпиточный трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hв)-M2*(h2-hв) лето: Qвс=M3*(h3-hв)
 Договорные нагрузки (кал/час): Qот.= 0,305 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qвс. ср.= 0
 Договорные нагрузки (гр. час): Гкал/час: Qот.= 96,3158 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qвс. ср.= 0
 Договорные расходы (гр. сут.): Tгол.: Qот.= 96,3158 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qвс. ср.= 0
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)						Общ. Гкал				
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (извл)	Улодпит	T3		T4	P3	P4	
23.04.2020	24.00		122.46	122.46	0.00	61.89	42.88	19.01															2.33
24.04.2020	24.00		122.01	122.01	0.00	61.71	42.69	19.02															2.32
25.04.2020	24.00		121.02	121.02	0.00	62.16	42.40	19.76															2.39
26.04.2020	24.00		122.05	122.05	0.00	62.49	42.83	19.66															2.40
27.04.2020	24.00		121.59	121.59	0.00	61.62	42.50	19.12															2.33
28.04.2020	24.00		121.81	121.81	0.00	62.29	42.78	19.51															2.38
29.04.2020	24.00		119.65	119.65	0.00	61.53	41.81	19.72															2.36
30.04.2020	24.00		120.38	120.38	0.00	61.89	42.00	19.89															2.40
01.05.2020	23.00	*	116.19	116.19	0.00	61.57	41.90	19.67															2.28
02.05.2020	24.00		122.36	122.36	0.00	62.21	42.86	19.35															2.37
03.05.2020	24.00		123.22	123.22	0.00	61.94	43.25	18.69															2.30
04.05.2020	24.00		123.61	123.61	0.00	62.01	43.50	18.51															2.29
05.05.2020	24.00		123.61	123.61	0.00	62.28	43.98	18.30															2.26
06.05.2020	24.00		124.17	124.17	0.00	62.40	44.45	17.95															2.23
07.05.2020	24.00		123.91	123.91	0.00	62.25	44.28	17.97															2.23
08.05.2020	24.00		107.28	107.28	0.00	61.58	42.45	19.13															2.05
09.05.2020	24.00		105.91	105.91	0.00	61.45	42.33	19.12															2.03
10.05.2020	24.00		105.89	105.89	0.00	61.58	42.45	19.13															2.02
11.05.2020	24.00		105.76	105.76	0.00	61.10	42.46	18.64															1.97
12.05.2020	24.00		102.41	102.41	0.00	60.33	40.94	19.39															1.98
13.05.2020	24.00		102.07	102.07	0.00	61.13	41.34	19.79															2.02
14.05.2020	24.00		101.81	101.81	0.00	61.73	41.50	20.23															2.06
15.05.2020	24.00		101.58	101.58	0.00	61.39	41.16	20.23															2.05
16.05.2020	24.00		101.45	101.45	0.00	61.43	41.07	20.36															2.07
17.05.2020	24.00		101.66	101.66	0.00	61.28	40.87	20.41															2.08
18.05.2020	24.00		101.80	101.80	0.00	61.30	40.78	20.52															2.09
19.05.2020	24.00	*	44.77	44.77	0.00	60.91	40.72	20.19															0.90
20.05.2020	24.00	*	0.00	0.00	0.00	21.98	21.37	0.61															0.00
21.05.2020	24.00	*	51.35	51.35	0.00	57.55	36.97	20.58															1.06
22.05.2020	24.00		107.33	107.33	0.00	58.76	39.39	19.37															2.08
Среднее	23.97		105.78	105.78	0.00	60.12	41.33	18.79															2.05
Итого	719.00		3159.11	3159.11	0.00																		61.33

Показання счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Общ., Гкал Трлб. ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 1 час 0.09 Гкал
 Объем теплоносителя Узлп, рассчитанный по среднему: 1 час 1 куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды: 6.97 °С 0 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 61.42 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 61.42 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Узлп изл. м.куб

Генеральный директор: [подпись]
 Филиал «Энергосбыт»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Отчет принят
 Представитель теплоснабжающей организации

« 20 » Г.