

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Елизарова пр-кт, д. 11
 Обслуживающая организация: Источники: котельная 1 Невская

Договор: 8712.038.1
 Стрипт адрес: Служба: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УТЭ:

Отопление 23540

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207162

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021

Режим (схема): Преобр. давления:

ОП: СИ-1 КТЭ-1 ФРТ-1;

График: 1477/1

Вычислитель: ПРЭМ

расходомер:

Смах=

Термопреобр.: КТСП-Н

КТС-Н

КТС-Н

КТС-Н

Обратный трубопровод (М2)

ПРЭМ

Смах=

КТС-Н

КТС-Н

КТС-Н

КТС-Н

Подпиточный трубопровод (Ул)

ПРЭМ

Смах=

КТС-Н

КТС-Н

КТС-Н

КТС-Н

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t2-tнв)

лето: Qгвс=M3*(t3-tнв)

Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:

Qот = 0,2373

Qгвс = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс м = 0

Договорные расходы (ср. сут.): т/сут:

Гот = 74,9368

Ггвс = 0

Ггвс ср = 0

Ггвс м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2020 по 22.05.2020

Дата	Учет отопления (ТВ-1)		Учет ГВС (ТВ-2)												Общ.					
	Т	Т	Т1	Т2	DT	P1	P2	M3	M4	dlm	V3	V4	dv(излив)	Уплит		T3	T4	P3	P4	
23.04.2020	24.00	208.28	208.25	0.03	63.97	56.06	7.90													1.67
24.04.2020	24.00	208.11	208.11	0.00	63.77	55.92	7.85													1.67
25.04.2020	24.00	206.27	206.27	0.00	64.27	56.17	8.11													1.68
26.04.2020	24.00	207.78	207.78	0.00	64.62	56.59	8.04													1.68
27.04.2020	24.00	207.56	207.56	0.00	63.70	55.81	7.88													1.67
28.04.2020	24.00	208.18	208.18	0.00	64.38	56.38	8.00													1.68
29.04.2020	24.00	204.68	204.68	0.00	63.62	55.62	8.00													1.64
30.04.2020	24.00	206.06	206.06	0.00	64.00	55.94	8.07													1.68
01.05.2020	24.00	207.69	207.69	0.00	63.62	55.68	7.94													1.68
02.05.2020	24.00	210.40	210.40	0.00	64.26	56.41	7.85													1.67
03.05.2020	24.00	211.93	211.92	0.01	63.92	56.36	7.55													1.68
04.05.2020	24.00	213.68	213.56	0.12	63.93	56.50	7.43													1.64
05.05.2020	24.00	213.57	213.51	0.06	64.21	56.88	7.33													1.54
06.05.2020	24.00	214.29	214.29	0.00	64.31	57.13	7.18													1.51
07.05.2020	24.00	215.09	215.09	0.00	64.16	56.94	7.22													1.57
08.05.2020	24.00	185.82	185.82	0.00	63.72	55.96	7.75													1.44
09.05.2020	24.00	182.37	182.37	0.00	63.61	55.86	7.75													1.44
10.05.2020	24.00	182.64	182.53	0.11	63.73	55.99	7.75													1.44
11.05.2020	24.00	182.16	182.16	0.00	63.20	55.69	7.51													1.44
12.05.2020	24.00	176.28	176.28	0.00	62.50	54.67	7.83													1.36
13.05.2020	24.00	173.35	173.35	0.00	63.45	55.33	8.13													1.44
14.05.2020	24.00	170.36	170.36	0.00	64.11	55.57	8.54													1.44
15.05.2020	24.00	167.46	167.46	0.00	63.73	55.14	8.58													1.44
16.05.2020	24.00	167.21	167.20	0.01	63.75	55.08	8.67													1.45
17.05.2020	24.00	167.38	167.38	0.00	63.61	54.93	8.68													1.45
18.05.2020	24.00	166.03	166.03	0.00	63.63	54.88	8.74													1.44
19.05.2020	24.00*	88.30	88.27	0.03	56.81	42.42	14.39													0.92
20.05.2020	24.00	124.86	124.89	-0.03	49.58	42.63	6.94													0.84
21.05.2020	24.00	252.77	252.59	0.18	62.02	56.55	5.47													1.79
22.05.2020	22.00*	244.91	244.38	0.53	63.57	56.45	7.12													1.80
Среднее	23.93	193.05	193.02	0.04	63.06	55.05	8.01													1.53
Итого	718.00	5775.47	5774.42	1.05																45.79

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Ул, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:

2 час 0,12 Гкал

Объем теплоснабжения Увл, рассчитанный по среднему:

2 час 2 куб.м

Период расчета по договору:

0 Гкал

Период превышения 12:

6,97 °С

Корректировка на температуру холодной воды:

0 Гкал

Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировок):

45,91 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Общц:

М.куб

Объем потребленного теплоснабжения Увл изл:

М.куб

